

#6969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,483	-0,089	86,65	88,42	84,77	86,85	-2,08	24	0	0	69,1	62,1	6,94	0,6	0,3	-
25.06.2021	0,496	-0,084	86,51	88,3	84,71	86,78	-2,07	24	0	0	68,5	61,4	7,1	0,6	0,3	-
26.06.2021	0,521	-0,084	87,18	88,94	85,32	87,37	-2,05	24	0	0	68,9	61,6	7,33	0,6	0,3	-
27.06.2021	0,546	-0,079	85,35	87,01	83,53	85,52	-1,99	24	0	0	68,9	61,2	7,74	0,6	0,3	-
28.06.2021	0,56	-0,078	85,89	87,53	84,07	86,04	-1,97	24	0	0	68,5	60,7	7,84	0,6	0,3	-
29.06.2021	0,434	-0,094	92,13	94,24	90,32	92,64	-2,32	24	0	0	66,1	60	6,05	0,6	0,3	-
30.06.2021	0,411	-0,11	101,26	103,76	99,37	102,12	-2,75	24	0	0	63,6	58,2	5,45	0,6	0,3	-
01.07.2021	0,451	-0,171	118,82	122,11	116,31	119,86	-3,55	24	0	0	68,7	63,2	5,48	0,6	0,3	-
02.07.2021	0,462	-0,149	115,72	118,68	113,32	116,5	-3,18	24	0	0	68,6	63	5,54	0,6	0,3	-
03.07.2021	0,499	-0,132	115,49	118,18	113,08	116,02	-2,94	24	0	0	68,4	62,7	5,76	0,6	0,3	-
04.07.2021	0,498	-0,13	115,27	117,89	112,87	115,76	-2,89	24	0	0	68,3	62,6	5,71	0,6	0,3	-
05.07.2021	0,457	-0,132	115,05	117,67	112,65	115,53	-2,88	24	0	0	68,2	62,8	5,38	0,6	0,3	-
06.07.2021	0,48	-0,127	114,67	117,22	112,28	115,14	-2,86	24	0	0	67,7	62,1	5,55	0,6	0,3	-
07.07.2021	0,487	-0,125	115,49	118,03	113,1	115,92	-2,82	24	0	0	67,6	62	5,55	0,6	0,3	-
08.07.2021	0,454	-0,128	114,89	117,46	112,49	115,37	-2,88	24	0	0	67,5	62,2	5,33	0,6	0,3	-
09.07.2021	0,445	-0,126	114,79	117,37	112,46	115,29	-2,83	24	0	0	67,2	61,9	5,24	0,6	0,3	-
10.07.2021	0,457	-0,127	115,42	117,99	113,02	115,88	-2,86	24	0	0	67,5	62,2	5,33	0,6	0,3	-
11.07.2021	0,459	-0,122	113,73	116,2	111,36	114,17	-2,81	24	0	0	67	61,7	5,39	0,6	0,3	-
12.07.2021	0,424	-0,126	113,24	115,73	110,86	113,65	-2,79	24	0	0	67,8	62,7	5,13	0,6	0,3	-
13.07.2021	0,443	-0,126	113,16	115,68	110,82	113,62	-2,8	24	0	0	67,4	62,2	5,28	0,6	0,3	-
14.07.2021	0,446	-0,132	114,43	117,08	112,06	114,99	-2,93	24	0	0	67,6	62,3	5,32	0,6	0,3	-
15.07.2021	0,386	-0,133	115,29	118,02	112,89	115,9	-3,01	24	0	0	67,3	62,5	4,78	0,6	0,3	-
16.07.2021	0,405	-0,139	116,37	119,13	113,97	117	-3,03	24	0	0	67,3	62,4	4,9	0,6	0,3	-
17.07.2021	0,404	-0,119	109,08	111,67	106,95	109,77	-2,82	24	0	0	65,7	60,6	5,07	0,6	0,3	-
18.07.2021	0,396	-0,13	112,99	115,65	110,72	113,6	-2,88	24	0	0	67,2	62,3	4,91	0,6	0,3	-
19.07.2021	0,395	-0,126	111,8	114,39	109,55	112,35	-2,8	24	0	0	67	62,1	4,92	0,6	0,3	-
20.07.2021	0,434	-0,128	114,15	116,77	111,75	114,66	-2,91	24	0	0	67,4	62,3	5,18	0,6	0,3	-
21.07.2021	0,423	-0,13	116,71	119,38	114,31	117,23	-2,92	24	0	0	67,2	62,2	5,01	0,6	0,3	-
22.07.2021	0,445	-0,13	118,05	120,74	115,62	118,55	-2,93	24	0	0	67,4	62,2	5,12	0,6	0,3	-
23.07.2021	0,452	-0,124	116,72	119,29	114,32	117,16	-2,84	24	0	0	67,2	62	5,19	0,6	0,3	-
Итого:	13,653	0	3266,3	3340,53	3198,85	3281,24	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,653															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	700,22	40164,37	40801,25	39203,03	40235,97
23.07.2021	713,873	43430,67	44141,78	42401,88	43517,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:53:16