

#6964#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,68	-0,064	120,45	121,61	0	117,81	119,41	-1,6	24	0	0	69,4	62,9	0	6,44	0,6	0,3	-
25.06.2022	0,708	-0,047	123,24	124,09	0	120,6	121,87	-1,27	24	0	0	68,3	62	0	6,37	0,6	0,3	-
26.06.2022	0,719	-0,035	101,5	102,25	0	99,31	100,44	-1,13	24	0	0	69,4	61,6	0	7,77	0,6	0,3	-
27.06.2022	0,636	-0,032	98,48	99,17	0	96,4	97,39	-0,99	24	0	0	68,9	61,8	0	7,08	0,6	0,3	-
28.06.2022	0,661	-0,075	122,1	123,55	0	119,57	121,4	-1,83	24	0	0	67,7	61,4	0	6,28	0,6	0,3	-
29.06.2022	0,59	-0,04	99,21	99,97	0	97,16	98,19	-1,03	24	0	0	68,1	61,6	0	6,55	0,6	0,3	-
30.06.2022	0,648	-0,053	121,35	122,45	0	118,71	120,14	-1,43	24	0	0	70	63,9	0	6,08	0,6	0,3	-
01.07.2022	0,598	-0,049	121,77	122,77	0	119,11	120,43	-1,32	24	0	0	69,9	64,4	0	5,57	0,6	0,3	-
02.07.2022	0,622	-0,055	121,58	122,68	0	118,94	120,41	-1,47	24	0	0	69,8	63,9	0	5,84	0,6	0,3	-
03.07.2022	0,655	-0,056	121,87	123	0	119,23	120,7	-1,47	24	0	0	70	63,9	0	6,1	0,6	0,3	-
04.07.2022	0,626	-0,056	121,8	122,95	0	119,16	120,64	-1,48	24	0	0	70	64,1	0	5,89	0,6	0,3	-
05.07.2022	0,639	-0,058	121,1	122,19	0	118,46	119,92	-1,46	24	0	0	70	64	0	6,01	0,6	0,3	-
06.07.2022	0,685	-0,053	121,57	122,66	0	118,93	120,4	-1,47	24	0	0	69,8	63,4	0	6,35	0,6	0,3	-
07.07.2022	0,71	-0,063	126,61	127,79	0	123,98	125,56	-1,58	24	0	0	67,7	61,3	0	6,33	0,6	0,3	-
08.07.2022	0,663	-0,074	121,48	122,92	0	118,91	120,76	-1,85	24	0	0	68	61,6	0	6,33	0,6	0,3	-
09.07.2022	0,685	-0,054	119,81	120,89	0	117,33	118,77	-1,44	24	0	0	68,1	61,7	0	6,43	0,6	0,3	-
10.07.2022	0,672	-0,049	117,54	118,58	0	115,13	116,51	-1,38	24	0	0	67,7	61,3	0	6,41	0,6	0,3	-
11.07.2022	1,044	1,27	93,56	59,58	0	92,3	58,67	33,63	24	0	1	52,2	59	0	-6,85	0,6	0,3	-
12.07.2022	0,669	-0,047	121,07	122,09	0	118,58	119,95	-1,37	24	0	0	67,9	61,7	0	6,21	0,6	0,3	-
13.07.2022	0,708	-0,047	123,24	124,09	0	120,6	121,87	-1,27	24	0	0	68,3	62	0	6,37	0,6	0,3	-
14.07.2022	0,695	-0,056	126,04	127,08	0	123,4	124,85	-1,45	24	0	0	67,8	61,6	0	6,18	0,6	0,3	-
15.07.2022	0,71	-0,063	126,61	127,79	0	123,98	125,56	-1,58	24	0	0	67,7	61,3	0	6,33	0,6	0,3	-
16.07.2022	0,663	-0,074	121,48	122,92	0	118,91	120,76	-1,85	24	0	0	68	61,6	0	6,33	0,6	0,3	-
17.07.2022	0,658	-0,076	122,77	124,26	0	120,17	122,04	-1,87	24	0	0	68,1	61,8	0	6,23	0,6	0,3	-
18.07.2022	0,661	-0,075	122,1	123,55	0	119,57	121,4	-1,83	24	0	0	67,7	61,4	0	6,28	0,6	0,3	-
19.07.2022	0,683	-0,074	123,57	125,03	0	120,95	122,81	-1,86	24	0	0	68	61,6	0	6,42	0,6	0,3	-
20.07.2022	0,632	-0,078	124,57	126,08	0	121,96	123,86	-1,9	24	0	0	67,9	62	0	5,95	0,6	0,3	-
21.07.2022	0,652	-0,078	125,23	126,76	0	122,6	124,53	-1,93	24	0	0	68,1	62	0	6,09	0,6	0,3	-
22.07.2022	0,594	-0,079	125,09	126,68	0	122,45	124,43	-1,98	24	0	0	68	62,3	0	5,65	0,6	0,3	-
23.07.2022	0,581	-0,083	124,64	126,24	0	122,04	124,03	-1,99	24	0	0	67,5	62	0	5,56	0,6	0,3	-
Итого:	20,147	0	3581,43	3581,67	0	3506,25	3517,7	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,147																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1324,922	84887,18	85961,66	125890,77	82890,08	84711,29
23.07.2022	1345,069	88468,61	89543,33	125890,77	86396,33	88228,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2022 12:54:28