

#28131#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Севастьянова проф. 16-22, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207023	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	89,771	68,888	20,883



#27658#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,702	-0,051	112,23	113,22	109,78	111,16	-1,38	24	0	0	70	63	7	0,6	0,3
25.07.2023	-	0,66	-0,053	114,39	115,42	111,87	113,31	-1,44	24	0	0	70,1	63,6	6,55	0,6	0,3
26.07.2023	-	0,672	-0,04	106,01	106,79	103,75	104,93	-1,18	24	0	0	68,6	61,6	7	0,6	0,3
27.07.2023	-	0,697	-0,044	111,94	112,81	109,52	110,76	-1,24	24	0	0	69,9	63	6,91	0,6	0,3
28.07.2023	-	0,706	-0,047	111,39	112,33	108,96	110,29	-1,33	24	0	0	70	62,9	7,09	0,6	0,3
29.07.2023	-	0,707	-0,05	113,47	114,41	110,97	112,33	-1,36	24	0	0	70	63	6,96	0,6	0,3
30.07.2023	-	0,687	-0,051	113,58	114,51	111,04	112,38	-1,34	24	0	0	70,2	63,5	6,78	0,6	0,3
31.07.2023	-	0,693	-0,046	109,67	110,6	107,25	108,57	-1,32	24	0	0	70	63	7,04	0,6	0,3
01.08.2023	-	0,681	-0,049	108,66	109,58	106,21	107,53	-1,32	24	0	0	70,6	63,6	7,04	0,6	0,3
02.08.2023	-	0,687	-0,031	97,75	98,37	95,63	96,67	-1,04	24	0	0	69,6	61,9	7,68	0,6	0,3
03.08.2023	-	0,645	-0,03	93,07	93,69	91,07	92,04	-0,97	24	0	0	69,1	61,5	7,59	0,6	0,3
04.08.2023	-	0,642	-0,029	91,47	92,05	89,49	90,41	-0,92	24	0	0	69,7	62,1	7,65	0,6	0,3
05.08.2023	-	0,703	-0,017	89,99	90,3	88,04	88,77	-0,73	24	0	0	69,8	61,4	8,39	0,6	0,3
06.08.2023	-	0,662	-0,011	86,32	86,56	84,45	85,07	-0,62	24	0	0	69,1	60,9	8,19	0,6	0,3
07.08.2023	-	0,597	-0,01	75,51	75,81	73,95	74,55	-0,6	24	0	0	68,2	59,8	8,42	0,6	0,3
08.08.2023	-	0,671	-0,008	69,67	69,92	68,18	68,79	-0,61	24	0	0	69,3	59	10,26	0,6	0,3
09.08.2023	-	0,694	-0,009	70,26	70,49	68,7	69,33	-0,63	24	0	0	69,9	59,4	10,5	0,6	0,3
10.08.2023	-	0,662	-0,009	68,03	68,28	66,53	67,16	-0,63	24	0	0	69,6	59,2	10,38	0,6	0,3
11.08.2023	-	0,634	-0,014	67,21	67,56	65,73	66,47	-0,74	24	0	0	69,2	59	10,17	0,6	0,3
12.08.2023	-	0,667	-0,008	67,63	67,92	66,14	66,83	-0,69	24	0	0	69	58,5	10,48	0,6	0,3
13.08.2023	-	0,709	-0,008	68,79	68,95	67,28	67,84	-0,56	24	0	0	69,5	58,6	10,91	0,6	0,3
14.08.2023	-	0,641	-0,008	69,68	69,86	68,17	68,68	-0,51	24	0	0	69,7	60	9,71	0,6	0,3
15.08.2023	-	0,658	-0,015	82,04	82,38	80,26	80,95	-0,69	24	0	0	69,5	60,9	8,6	0,6	0,3
16.08.2023	-	0,638	-0,037	101,04	101,77	98,77	99,88	-1,11	24	0	0	70,9	63,9	7	0,6	0,3
17.08.2023	-	0,688	-0,021	96,58	97,02	94,44	95,27	-0,83	24	0	0	70,4	62,7	7,7	0,6	0,3
18.08.2023	-	0,683	-0,016	96,13	96,44	94,01	94,71	-0,7	24	0	0	70,3	62,7	7,6	0,6	0,3
19.08.2023	-	0,675	-0,018	96,7	97,04	94,59	95,3	-0,71	24	0	0	69,9	62,5	7,46	0,6	0,3
20.08.2023	-	87,733	-4,641	12152,61	12242,55	11888,24	12027,18	-138,94	2844	0	0	70,6	63,1	7,54	0,6	0,3
21.08.2023	-	0,67	-0,025	98,49	99,01	96,32	97,19	-0,87	24	0	0	70,7	63,3	7,39	0,6	0,3
22.08.2023	-	0,647	-0,029	94,93	95,46	92,86	93,77	-0,91	24	0	0	70,2	62,7	7,46	0,6	0,3
23.08.2023	-	0,721	-0,022	96,73	97,16	94,57	95,41	-0,84	24	0	0	70,7	62,7	8,04	0,6	0,3
Итого:	-	107,932	-5,447	14931,97	15038,26	14606,77	14773,53	-166,76	3564	0	-	69,82	61,71	8,11	0,6	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 3564 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	-18,161	-2489,21	-2504,08	-2434,78	-2459,98
23.08.2023	89,771	12442,76	12534,18	12171,99	12313,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____