

#30445#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Севастьянова,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв = 9.00 °C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	70,71	62,67	8,04	96,73	94,57	97,16	95,41	-0,84	6	3	0,721	-0,022	24	0	
24.08.2023	71,39	63,99	7,4	98,62	96,38	98,91	97,08	-0,7	6	3	0,682	-0,013	24	0	
25.08.2023	71,5	63,8	7,7	98,67	96,42	99,03	97,16	-0,74	6	3	0,708	-0,018	24	0	
26.08.2023	71,25	63,58	7,67	97,59	95,4	98,02	96,21	-0,81	6	3	0,695	-0,022	24	0	
27.08.2023	72,04	64,66	7,38	100,53	98,2	101,12	99,18	-0,98	6	3	0,675	-0,033	24	0	
28.08.2023	70,55	62,77	7,78	93,58	91,48	94,13	92,42	-0,94	6	3	0,669	-0,027	24	0	
29.08.2023	70,45	62,23	8,22	92,47	90,42	92,92	91,25	-0,83	6	3	0,705	-0,02	24	0	
30.08.2023	68,99	60,47	8,52	78,31	76,62	78,59	77,25	-0,63	6	3	0,626	-0,013	24	0	
31.08.2023	69,32	61,32	8	89,88	87,93	90,3	88,72	-0,79	6	3	0,668	-0,02	24	0	
01.09.2023	69,04	60,9	8,14	89,22	87,3	89,55	88,03	-0,73	6	3	0,678	-0,019	24	0	
02.09.2023	69,91	61,85	8,06	93,3	91,23	93,7	92,02	-0,79	6	3	0,702	-0,021	24	0	
03.09.2023	70,13	61,82	8,31	93,65	91,58	94,14	92,45	-0,87	6	3	0,719	-0,024	24	0	
04.09.2023	69,22	61,4	7,82	91,73	89,8	92,22	90,62	-0,82	6	3	0,665	-0,021	24	0	
05.09.2023	69,51	61,27	8,24	65,5	64,07	65,84	64,71	-0,64	6	3	0,497	-0,017	24	0	*
06.09.2023	69,91	61,71	8,2	70,78	69,22	71,14	69,89	-0,67	6	3	0,536	-0,02	24	0	*
07.09.2023	70,38	62,4	7,98	95,79	93,64	96,29	94,58	-0,94	6	3	0,706	-0,03	24	0	
08.09.2023	69,99	62,19	7,8	96,31	94,19	96,85	95,14	-0,95	6	3	0,689	-0,03	24	0	
09.09.2023	70,05	62,32	7,73	95	92,9	95,46	93,76	-0,86	6	3	0,677	-0,025	24	0	
10.09.2023	70,19	62,31	7,88	94,72	92,61	95,22	93,52	-0,91	6	3	0,685	-0,027	24	0	
11.09.2023	70,17	62,54	7,63	95,95	93,82	96,51	94,78	-0,96	6	3	0,67	-0,029	24	0	
12.09.2023	70,63	63,32	7,31	95,79	93,66	96,28	94,49	-0,83	6	3	0,646	-0,022	24	0	
13.09.2023	70,24	62,85	7,39	92,49	90,43	92,99	91,3	-0,87	6	3	0,627	-0,022	24	0	
14.09.2023	69,16	61,29	7,87	89,12	87,2	89,56	87,97	-0,77	6	3	0,652	-0,019	24	0	
15.09.2023	69,85	62,06	7,79	90,55	88,55	90,92	89,33	-0,78	6	3	0,653	-0,022	24	0	
16.09.2023	70,71	62,7	8,01	92,16	90,09	92,59	90,91	-0,82	6	3	0,684	-0,023	24	0	
17.09.2023	70,41	62,21	8,2	91,3	89,25	91,76	90,1	-0,85	6	3	0,693	-0,023	24	0	
18.09.2023	70,38	62,73	7,65	92,42	90,36	92,88	91,19	-0,83	6	3	0,651	-0,021	24	0	
19.09.2023	56,19	58,37	-2,18	71,81	70,68	50,6	49,79	20,89	6	3	0,873	0,818	24	0	*
20.09.2023	70,33	62,16	8,17	93,41	91,32	93,54	91,86	-0,54	6	3	0,719	-0,01	24	0	
21.09.2023	72,79	65,26	7,53	99,7	97,34	100,12	98,18	-0,84	6	3	0,693	-0,026	24	0	
22.09.2023	71,44	63,56	7,88	96,11	93,91	96,64	94,84	-0,93	6	3	0,696	-0,03	24	0	
23.09.2023	70,7	62,61	8,09	92,95	90,87	93,3	91,58	-0,71	6	3	0,702	-0,02	24	0	
Итого:				2926,1	2861,44	2918,2	2865,72	-4,28			21,662	0,129	768	0	
Средние:	69,92	62,35	7,56						6	3					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2324:00	12346,03	12077,42	12437,02	12218,14	-140,72	89,05	-4,695	2892	0
23/09/2324:00	15272,17	14938,86	15355,3	15083,86	-145	110,712	-4,566	3660	0
Итого:	2926,14	2861,44	2918,28	2865,72	-4,28	21,662	0,129	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3741ч



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

