

#94752#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Севастьянова,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 9.00°С

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

| Дата       | t1    | t2    | dt   | V1     | M1      | V2     | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo     | Qг     | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|            | °С    | °С    | °С   | м3     | т       | м3     | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 23.08.2024 | 70,02 | 62,4  | 7,62 | 88,4   | 86,46   | 88,77  | 87,16   | -0,7   | 6      | 3      | 0,625  | -0,018 | 24  | 0   |    |
| 24.08.2024 | 69,55 | 62,15 | 7,4  | 87,67  | 85,75   | 88,17  | 86,62   | -0,87  | 6      | 3      | 0,593  | -0,026 | 24  | 0   |    |
| 25.08.2024 | 69,24 | 62,03 | 7,21 | 82,89  | 81,09   | 83,37  | 81,92   | -0,83  | 6      | 3      | 0,543  | -0,027 | 24  | 0   |    |
| 26.08.2024 | 69,39 | 61,8  | 7,59 | 83,67  | 81,84   | 84,06  | 82,57   | -0,73  | 6      | 3      | 0,589  | -0,018 | 24  | 0   |    |
| 27.08.2024 | 69,91 | 62,36 | 7,55 | 85,94  | 84,05   | 86,47  | 84,93   | -0,88  | 6      | 3      | 0,593  | -0,025 | 24  | 0   |    |
| 28.08.2024 | 69,69 | 62,13 | 7,56 | 85,28  | 83,42   | 85,79  | 84,28   | -0,86  | 6      | 3      | 0,589  | -0,022 | 24  | 0   |    |
| 29.08.2024 | 69,58 | 61,99 | 7,59 | 84,9   | 83      | 85,42  | 83,91   | -0,91  | 6      | 3      | 0,585  | -0,027 | 24  | 0   |    |
| 30.08.2024 | 70,17 | 62,91 | 7,26 | 86,91  | 85      | 87,41  | 85,81   | -0,81  | 6      | 3      | 0,578  | -0,021 | 24  | 0   |    |
| 31.08.2024 | 70,15 | 62,79 | 7,36 | 85,55  | 83,68   | 86,1   | 84,54   | -0,86  | 6      | 3      | 0,574  | -0,024 | 24  | 0   |    |
| 01.09.2024 | 69,66 | 61,99 | 7,67 | 83,17  | 81,34   | 83,6   | 82,12   | -0,78  | 6      | 3      | 0,585  | -0,019 | 24  | 0   |    |
| 02.09.2024 | 68,8  | 61,61 | 7,19 | 82,57  | 80,84   | 83,03  | 81,58   | -0,74  | 6      | 3      | 0,547  | -0,018 | 24  | 0   |    |
| 03.09.2024 | 69,58 | 62,37 | 7,21 | 83,87  | 82,05   | 84,29  | 82,79   | -0,74  | 6      | 3      | 0,555  | -0,02  | 24  | 0   |    |
| 04.09.2024 | 70,18 | 63,24 | 6,94 | 91,02  | 89,02   | 91,66  | 89,98   | -0,96  | 6      | 3      | 0,573  | -0,03  | 24  | 0   |    |
| 05.09.2024 | 68,96 | 62,05 | 6,91 | 86,64  | 84,78   | 87,21  | 85,66   | -0,88  | 6      | 3      | 0,545  | -0,026 | 24  | 0   |    |
| 06.09.2024 | 69,3  | 62,43 | 6,87 | 87,85  | 85,94   | 88,4   | 86,8    | -0,86  | 6      | 3      | 0,552  | -0,025 | 24  | 0   |    |
| 07.09.2024 | 69,85 | 62,8  | 7,05 | 88,86  | 86,91   | 89,45  | 87,84   | -0,93  | 6      | 3      | 0,567  | -0,028 | 24  | 0   |    |
| 08.09.2024 | 69,18 | 62,12 | 7,06 | 85,78  | 83,93   | 86,41  | 84,89   | -0,96  | 6      | 3      | 0,548  | -0,031 | 24  | 0   |    |
| 09.09.2024 | 68,98 | 61,86 | 7,12 | 81,79  | 80,07   | 82,34  | 80,92   | -0,85  | 6      | 3      | 0,531  | -0,024 | 24  | 0   |    |
| 10.09.2024 | 69,47 | 61,82 | 7,65 | 74,23  | 72,6    | 74,51  | 73,2    | -0,6   | 6      | 3      | 0,528  | -0,013 | 24  | 0   |    |
| 11.09.2024 | 69,2  | 61,5  | 7,7  | 72,29  | 70,75   | 72,55  | 71,28   | -0,53  | 6      | 3      | 0,523  | -0,01  | 24  | 0   |    |
| 12.09.2024 | 68,71 | 61,01 | 7,7  | 70,17  | 68,7    | 70,44  | 69,23   | -0,53  | 6      | 3      | 0,505  | -0,008 | 24  | 0   |    |
| 13.09.2024 | 69,42 | 61,46 | 7,96 | 71,82  | 70,28   | 72,03  | 70,77   | -0,49  | 6      | 3      | 0,539  | -0,009 | 24  | 0   |    |
| 14.09.2024 | 69,19 | 61,17 | 8,02 | 70,69  | 69,18   | 70,81  | 69,56   | -0,38  | 6      | 3      | 0,539  | -0,003 | 24  | 0   |    |
| 15.09.2024 | 69,16 | 61,01 | 8,15 | 69,72  | 68,2    | 69,84  | 68,61   | -0,41  | 6      | 3      | 0,539  | -0,005 | 24  | 0   |    |
| 16.09.2024 | 69,13 | 61,09 | 8,04 | 69,92  | 68,46   | 70,16  | 68,94   | -0,48  | 6      | 3      | 0,53   | -0,008 | 24  | 0   |    |
| 17.09.2024 | 69,63 | 61,7  | 7,93 | 70,79  | 69,27   | 71,02  | 69,77   | -0,5   | 6      | 3      | 0,528  | -0,007 | 24  | 0   |    |
| 18.09.2024 | 69,64 | 61,75 | 7,89 | 70,81  | 69,25   | 70,98  | 69,73   | -0,48  | 6      | 3      | 0,523  | -0,009 | 24  | 0   |    |
| 19.09.2024 | 69,5  | 61,68 | 7,82 | 70,57  | 69,05   | 70,79  | 69,54   | -0,49  | 6      | 3      | 0,518  | -0,008 | 24  | 0   |    |
| 20.09.2024 | 69,57 | 61,7  | 7,87 | 71,38  | 69,85   | 71,67  | 70,41   | -0,56  | 6      | 3      | 0,524  | -0,011 | 24  | 0   |    |
| 21.09.2024 | 69,07 | 61,07 | 8    | 69,96  | 68,46   | 70,19  | 68,94   | -0,48  | 6      | 3      | 0,528  | -0,008 | 24  | 0   |    |
| 22.09.2024 | 69,24 | 60,9  | 8,34 | 69,89  | 68,41   | 70,11  | 68,86   | -0,45  | 6      | 3      | 0,551  | -0,006 | 24  | 0   |    |
| 23.09.2024 | 69,54 | 61,58 | 7,96 | 71,96  | 70,39   | 72,24  | 70,98   | -0,59  | 6      | 3      | 0,53   | -0,012 | 24  | 0   |    |
| Итого:     |       |       |      | 2536,9 | 2482,02 | 2549,2 | 2504,14 | -22,12 |        |        | 17,677 | -0,546 | 768 | 0   |    |
| Средние:   | 69,45 | 61,88 | 7,56 |        |         |        |         |        | 6      | 3      |        |        |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | Mг      | Qo      | Qг      | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|-----|
|               | м3       | т        | м3       | т        | т       | Гкал    | Гкал    | ч     | ч   |
| 22/08/2424:00 | 64038,85 | 62571,26 | 64285,54 | 63286,75 | -715,49 | 841,402 | -24,328 | 11676 | 0   |
| 23/09/2424:00 | 66575,81 | 65053,28 | 66834,83 | 65790,89 | -737,61 | 859,079 | -24,874 | 12444 | 0   |
| Итого:        | 2536,96  | 2482,02  | 2549,29  | 2504,14  | -22,12  | 17,677  | -0,546  | 768   | 0   |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12507ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

