

#148538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Севастьянова проф. 16-22, Калининград

4402

7871

ВКТ-7

00207023

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,497	0,01	63,4	63,06	61,96	61,94	0,02	24	0	0	70,4	62,5	7,96	0,6	0,3	-
25.08.2025	0,473	0,01	61,41	61,04	60,04	59,98	0,06	24	0	0	69,9	62,1	7,78	0,6	0,3	-
26.08.2025	0,518	0,005	64,45	64,15	62,97	62,93	0,04	24	0	0	71,1	63	8,12	0,6	0,3	-
27.08.2025	0,481	0,011	62,48	62,13	61,09	61,05	0,04	24	0	0	70,4	62,6	7,78	0,6	0,3	-
28.08.2025	0,493	0,003	64,09	63,91	62,67	62,74	-0,07	24	0	0	70,2	62,3	7,87	0,6	0,3	-
29.08.2025	0,023	0,001	2,72	2,7	2,66	2,65	0,01	1	0	0	69,8	61,3	8,45	0,6	0,3	-
30.08.2025	0,516	0,005	65,57	65,43	64,09	64,19	-0,1	24	0	0	70,8	62,8	8,01	0,6	0,3	-
31.08.2025	0,478	0,002	64,66	64,49	63,17	63,33	-0,16	24	0	0	70,7	63,1	7,62	0,6	0,3	-
01.09.2025	0,497	0,003	66,41	66,27	64,92	65,04	-0,12	24	0	0	70,7	63	7,71	0,6	0,3	-
02.09.2025	0,491	0,007	62,48	62,32	61,1	61,17	-0,07	24	0	0	70,4	62,3	8,07	0,6	0,3	-
03.09.2025	0,491	-0,001	66,42	66,36	64,92	65,14	-0,22	24	0	0	69,9	62,3	7,64	0,6	0,3	-
04.09.2025	0,03	0	3,5	3,48	3,42	3,42	0	1	0	0	71	62,3	8,66	0,6	0,3	-
05.09.2025	0,556	-0,024	93,82	94,31	91,73	92,58	-0,85	24	0	0	70,2	63,7	6,51	0,6	0,3	-
06.09.2025	0,025	0	3,6	3,59	3,52	3,52	0	1	0	0	70,2	63	7,14	0,6	0,3	-
07.09.2025	0,572	-0,025	92,87	93,39	90,84	91,68	-0,84	24	0	0	70	63,2	6,72	0,6	0,3	-
08.09.2025	0,303	-0,015	48,86	49,15	47,78	48,25	-0,47	24	0	1	70	63,2	6,83	0,6	0,3	-
09.09.2025	0,291	0,001	35,07	34,96	34,29	34,34	-0,05	24	0	1	70,5	62	8,52	0,6	0,3	-
10.09.2025	0,025	0,001	3,74	3,72	3,66	3,65	0,01	1	0	0	69,8	63,1	6,69	0,6	0,3	-
11.09.2025	0,597	-0,008	90,62	90,7	88,56	89,02	-0,46	24	0	0	70,7	63,8	6,99	0,6	0,3	-
12.09.2025	0,56	-0,004	85,08	85,14	83,18	83,52	-0,34	24	0	1	71,2	64,3	6,89	0,6	0,3	-
13.09.2025	0,608	-0,01	91,6	91,87	89,56	90,14	-0,58	24	0	0	71,2	64,1	7,09	0,6	0,3	-
14.09.2025	0,583	-0,021	88,36	88,78	86,4	87,18	-0,78	24	0	0	70,5	63,3	7,19	0,6	0,3	-
15.09.2025	0,599	-0,027	92,01	92,58	89,93	90,83	-0,9	24	0	0	70,9	63,8	7,15	0,6	0,3	-
16.09.2025	0,552	-0,03	92,15	92,78	90,08	91,03	-0,95	24	0	0	70,9	64,2	6,67	0,6	0,3	-
17.09.2025	0,024	-0,001	3,76	3,78	3,68	3,71	-0,03	1	0	0	70,2	63,2	6,92	0,6	0,3	-
18.09.2025	0,197	-0,014	34,39	34,67	33,61	34,01	-0,4	24	0	1	70,4	64	6,42	0,6	0,3	-
19.09.2025	0,187	0,041	20,15	18,83	19,73	18,53	1,2	24	0	1	66,5	60,2	6,37	0,6	0,3	-
20.09.2025	0,598	0,025	70,66	70,03	69,13	68,77	0,36	24	0	0	70,4	62	8,32	0,6	0,3	-
21.09.2025	0,018	0	2,38	2,38	2,33	2,34	-0,01	1	0	0	70,1	62,1	8,04	0,6	0,3	-
22.09.2025	0,531	0,005	69,33	69,08	67,79	67,84	-0,05	24	0	0	70	62,2	7,79	0,6	0,3	-
23.09.2025	0,433	0,004	55,92	55,81	54,66	54,74	-0,08	24	0	1	70,7	62,8	7,91	0,6	0,3	-
Итого:	12,247	0	1721,96	1720,89	1683,47	1689,26	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,247															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

606

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	218,305	21796,61	21875,79	21311,54	21510,85
23.09.2025	230,552	23518,57	23596,68	22995,01	23200,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 12:52:57