

#34699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Севастьянова проф. 16-22, Калининград

4402

7871

ВКТ-7

00207023

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	Temp °C
24.09.2023	0,693	-0,032	90,37	91,05	88,35	89,43	-1,08	24	0	0	70,3	61,8	8,45	0,6	0,3	-
25.09.2023	2,894	-0,087	194,84	195,82	190,65	193,18	-2,53	24	0	0	69,1	53,4	15,71	0,6	0,3	-
26.09.2023	0,669	-0,023	88,45	89	86,56	87,47	-0,91	24	0	0	68,9	60,7	8,22	0,6	0,3	-
27.09.2023	2,987	-0,07	185,52	186,14	181,55	183,75	-2,2	24	0	0	69,2	52,3	16,92	0,6	0,3	-
28.09.2023	0,631	-0,03	91,06	91,66	89,05	90	-0,95	24	0	0	69,7	62,1	7,6	0,6	0,3	-
29.09.2023	0,663	-0,023	92,69	93,14	90,68	91,49	-0,81	24	0	0	69,6	61,8	7,75	0,6	0,3	-
30.09.2023	0,705	-0,02	92,47	92,92	90,42	91,25	-0,83	24	0	0	70,4	62,2	8,22	0,6	0,3	-
01.10.2023	0,626	-0,013	78,31	78,59	76,62	77,25	-0,63	24	0	0	69	60,5	8,52	0,6	0,3	-
02.10.2023	0,668	-0,02	89,88	90,3	87,93	88,72	-0,79	24	0	0	69,3	61,3	8	0,6	0,3	-
03.10.2023	0,702	-0,021	93,3	93,7	91,23	92,02	-0,79	24	0	0	69,9	61,8	8,06	0,6	0,3	-
04.10.2023	0,719	-0,024	93,65	94,14	91,58	92,45	-0,87	24	0	0	70,1	61,8	8,31	0,6	0,3	-
05.10.2023	0,665	-0,021	91,73	92,22	89,8	90,62	-0,82	24	0	0	69,2	61,4	7,82	0,6	0,3	-
06.10.2023	0,718	-0,064	142,24	143,49	139,28	140,89	-1,61	24	0	0	68,3	62,6	5,72	0,6	0,3	-
07.10.2023	0,767	-0,084	149,07	150,64	145,89	147,91	-2,02	24	0	0	68,8	62,9	5,93	0,6	0,3	-
08.10.2023	0,786	-0,079	145,9	147,44	142,87	144,85	-1,98	24	0	0	68,2	62	6,18	0,6	0,3	-
09.10.2023	0,706	-0,03	95,79	96,29	93,64	94,58	-0,94	24	0	0	70,4	62,4	7,98	0,6	0,3	-
10.10.2023	0,685	-0,027	94,72	95,22	92,61	93,52	-0,91	24	0	0	70,2	62,3	7,88	0,6	0,3	-
11.10.2023	0,653	-0,022	90,55	90,92	88,55	89,33	-0,78	24	0	0	69,8	62,1	7,79	0,6	0,3	-
12.10.2023	0,684	-0,023	92,16	92,59	90,09	90,91	-0,82	24	0	0	70,7	62,7	8,01	0,6	0,3	-
13.10.2023	0,651	-0,021	92,42	92,88	90,36	91,19	-0,83	24	0	0	70,4	62,7	7,65	0,6	0,3	-
14.10.2023	0,873	0,818	71,81	50,6	70,68	49,79	20,89	24	0	1	56,2	58,4	-2,18	0,6	0,3	-
15.10.2023	0,719	-0,01	93,41	93,54	91,32	91,86	-0,54	24	0	0	70,3	62,2	8,17	0,6	0,3	-
16.10.2023	0,118	-0,004	7,75	7,79	7,58	7,69	-0,11	1	0	0	69,5	53,3	16,16	0,6	0,3	-
17.10.2023	2,965	-0,088	194,8	195,73	190,59	193,12	-2,53	24	0	0	69,4	53,3	16,09	0,6	0,3	-
18.10.2023	0,669	-0,023	88,45	89	86,56	87,47	-0,91	24	0	0	68,9	60,7	8,22	0,6	0,3	-
19.10.2023	2,987	-0,07	185,52	186,14	181,55	183,75	-2,2	24	0	0	69,8	50,6	19,18	0,6	0,3	-
20.10.2023	147,772	-6,132	19060,75	19167,82	18646,47	18835,45	-188,98	4308	0	1	69,2	58,8	10,33	0,6	0,3	-
21.10.2023	3,179	-0,072	181,79	182,3	177,65	179,88	-2,23	24	0	0	71,4	53	18,41	0,6	0,3	-
22.10.2023	2,963	-0,07	186,36	187,02	182,33	184,59	-2,26	24	0	0	69,2	52,4	16,75	-21,28	0,3	-
23.10.2023	2,942	-0,076	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	-2,33	-1599438080	-2097150976	3	0	52,9	16,39	0,6	0,3	-
Итого:	183,459	0	-4141114,04	-14049531,8	5390486,68	-14406415,99	0	-1599433123	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	183,459															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

-1599433123

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	-26,603	-2826,86	-2820,95	-2765,99	-2774,49
23.10.2023	156,856	-4143940,9	-14052352,75	5387720,69	-14409190,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2023 13:37:44