

#6974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2020 | 3,217 | -0,169 | 165,69 | 168,16 | 161,6 | 165,9 | -4,3 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,6 | 21,04 | 0,6 | 0,3 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 3,276 | -0,17 | 167,65 | 169,98 | 163,39 | 167,63 | -4,24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 54,5 | 21,19 | 0,6 | 0,3 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 3,41 | -0,164 | 166,41 | 168,57 | 162,06 | 166,2 | -4,14 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 55 | 22,17 | 0,6 | 0,3 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 3,677 | -0,173 | 167,66 | 169,62 | 162,93 | 167,04 | -4,11 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 56,9 | 23,71 | 0,6 | 0,3 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 3,373 | -0,169 | 166,87 | 169,08 | 162,49 | 166,65 | -4,16 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 55,4 | 21,88 | 0,6 | 0,3 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 2,89 | -0,162 | 171,79 | 174,52 | 167,97 | 172,3 | -4,33 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,1 | 18,26 | 0,6 | 0,3 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 3,168 | -0,15 | 161,03 | 163,39 | 157,14 | 161,23 | -4,09 | 24 | 0 | 0 | 74 | 52,8 | 21,23 | 0,6 | 0,3 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 3,754 | -0,175 | 167,37 | 169,44 | 162,72 | 166,99 | -4,27 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 55,6 | 24,21 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 3,56 | -0,172 | 162,68 | 164,73 | 158,16 | 162,35 | -4,19 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 56 | 23,69 | 0,6 | 0,3 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 3,557 | -0,177 | 167,35 | 169,52 | 162,75 | 167 | -4,25 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 56,4 | 23,03 | 0,6 | 0,3 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 3,531 | -0,171 | 164,07 | 166,21 | 159,55 | 163,75 | -4,2 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 56,3 | 23,31 | 0,6 | 0,3 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 3,655 | -0,182 | 165,89 | 167,92 | 161,09 | 165,33 | -4,24 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 57,5 | 23,9 | 0,6 | 0,3 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 3,494 | -0,174 | 164,63 | 166,8 | 160,12 | 164,32 | -4,2 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 56,4 | 23 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 3,501 | -0,176 | 165,23 | 167,42 | 160,72 | 164,99 | -4,27 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 55,7 | 22,96 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 3,52 | -0,177 | 167,7 | 169,91 | 163,13 | 167,37 | -4,24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 56,3 | 22,73 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 3,517 | -0,177 | 167,15 | 169,37 | 162,59 | 166,9 | -4,31 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 56 | 22,82 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 3,628 | -0,179 | 166,24 | 168,35 | 161,57 | 165,83 | -4,26 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 56,7 | 23,64 | 0,6 | 0,3 | -1 |
| 10.01.2021 | 3,804 | -0,182 | 168,34 | 170,34 | 163,47 | 167,74 | -4,27 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 57,2 | 24,46 | 0,6 | 0,3 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 3,493 | -0,169 | 162,21 | 164,3 | 157,78 | 161,9 | -4,12 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 55,6 | 23,27 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 3,42 | -0,162 | 160,52 | 162,67 | 156,25 | 160,37 | -4,12 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 54,8 | 23,04 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 3,411 | -0,167 | 161,78 | 163,97 | 157,46 | 161,61 | -4,15 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 55,3 | 22,82 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 3,657 | -0,169 | 159,72 | 161,66 | 155,15 | 159,25 | -4,1 | 24 | 0 | 0 | 81 | 56,2 | 24,76 | 0,6 | 0,3 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 3,812 | -0,173 | 156,97 | 158,7 | 152,14 | 156,16 | -4,02 | 24 | 0 | 0 | 84,6 | 58,3 | 26,29 | 0,6 | 0,3 | -6 |
| 16.01.2021 | 4,025 | -0,18 | 156,42 | 157,95 | 151,33 | 155,35 | -4,02 | 24 | 0 | 0 | 87,3 | 59,5 | 27,85 | 0,6 | 0,3 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 4,353 | -0,172 | 150,53 | 151,61 | 145,27 | 149,08 | -3,81 | 24 | 0 | 0 | 91,1 | 59,9 | 31,21 | 0,6 | 0,3 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 4,418 | -0,203 | 166,08 | 167,49 | 160,23 | 164,51 | -4,28 | 24 | 0 | 0 | 91 | 62,1 | 28,89 | 0,6 | 0,3 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 4,217 | -0,192 | 160,07 | 161,55 | 154,57 | 158,73 | -4,16 | 24 | 0 | 0 | 89,8 | 61,2 | 28,59 | 0,6 | 0,3 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 3,668 | -0,187 | 163,95 | 166,01 | 159,1 | 163,39 | -4,29 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 58,1 | 24,32 | 0,6 | 0,3 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 3,179 | -0,175 | 165,31 | 167,87 | 161,15 | 165,53 | -4,38 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 54,4 | 20,9 | 0,6 | 0,3 | 4 |
| 22.01.2021 | 3,201 | -0,178 | 166,89 | 169,49 | 162,7 | 167,15 | -4,45 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 54,3 | 20,86 | 0,6 | 0,3 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 3,21 | -0,168 | 163,87 | 166,4 | 159,76 | 164,12 | -4,36 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 53,9 | 21,28 | 0,6 | 0,3 | - |
| Итого: | 110,596 | 0 | 5088,07 | 5153 | 4946,34 | 5076,67 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 110,596 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2020 | 249,936 | 14644,72 | 14864,77 | 14322,33 | 14678 |
| 23.01.2021 | 360,532 | 19732,79 | 20017,77 | 19268,67 | 19754,67 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 16:15:26