

#6958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7472
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4242
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2023 | 3,418 | 0 | 124,856 | 0 | 0 | 121,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50,8 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 3,608 | 0 | 133,101 | 0 | 0 | 129,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 51,8 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 3,524 | 0 | 128,831 | 0 | 0 | 125,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 51,4 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 3,322 | 0 | 118,826 | 0 | 0 | 115,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | 50,6 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 3,407 | 0 | 124,906 | 0 | 0 | 121,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 50,5 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 3,364 | 0 | 120,141 | 0 | 0 | 116,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 49,6 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 3,103 | 0 | 116,361 | 0 | 0 | 113,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 50 | 0 | 0,4 | 0,27 | 0 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,988 | 0 | 120,941 | 0 | 0 | 117,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 48,8 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,914 | 0 | 120,331 | 0 | 0 | 117,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 49,1 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,593 | 0 | 137,576 | 0 | 0 | 134,942 | 0 | 0 | 23,98 | 0,02 | 0 | 32774 | 62,5 | 44,4 | 0 | 0,33 | 0,24 | 0 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 3,45 | 0 | 134,761 | 0 | 0 | 131,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 51 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 3,602 | 0 | 131,676 | 0 | 0 | 128,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 51 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 3,482 | 0 | 126,061 | 0 | 0 | 122,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 51,2 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,152 | 0 | 81,11 | 0 | 0 | 78,89 | 0 | 0 | 15,9 | 8,12 | 786433 | 32768 | 79,1 | 50,8 | 0 | 0,43 | 0,27 | 0 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 3,113 | 0 | 118,971 | 0 | 0 | 115,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 50,1 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 3,436 | 0 | 133,956 | 0 | 0 | 130,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50,7 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 3,586 | 0 | 140,216 | 0 | 0 | 136,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51,7 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,987 | 0 | 121,526 | 0 | 0 | 118,448 | 0 | 0 | 23,23 | 0,77 | 786433 | 32768 | 75,6 | 50,3 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 3,023 | 0 | 122,836 | 0 | 0 | 119,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 48,7 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 3,235 | 0 | 132,276 | 0 | 0 | 129,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 48,4 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,735 | 0 | 112,121 | 0 | 0 | 109,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,9 | 0 | 0,4 | 0,25 | 0 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 2,82 | 0 | 118,701 | 0 | 0 | 115,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 47,6 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 2,874 | 0 | 118,026 | 0 | 0 | 115,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 48,5 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 2,974 | 0 | 123,516 | 0 | 0 | 120,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 49 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,687 | 0 | 109,151 | 0 | 0 | 106,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 47,2 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,761 | 0 | 114,571 | 0 | 0 | 111,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 47,2 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,996 | 0 | 128,586 | 0 | 0 | 125,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 48,2 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,875 | 0 | 124,556 | 0 | 0 | 121,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 48,5 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,761 | 0 | 114,531 | 0 | 0 | 111,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 47,2 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | - |
| 22.02.2023 | 3,104 | 0 | 127,686 | 0 | 0 | 124,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 50 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | - |
| 23.02.2023 | 3,407 | 0 | 136,216 | 0 | 0 | 132,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 50,8 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | - |
| Итого: | 96,301 | 0 | 3816,92 | 0 | 0 | 3720,68 | 0 | 0 | 735,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 96,301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 735,11

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2023 | 3751,005 | 161167,656 | 0 | 0 | 157357,875 | 0 | 0 | 49377,03 | 768 | 3531,97 | 0 |
| 23.02.2023 | 3847,307 | 164984,578 | 0 | 0 | 161078,547 | 0 | 0 | 50112,15 | 1503,12 | 3540,87 | 8,9 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2023 7:58:47