

#296696#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,117	0	98,531	0	0	96,24	0	0	23,98	0,02	786433	32770	72,1	49,1	0	0,4	0,3	0	-
20.03.2026	2,211	0	107,966	0	0	105,459	0	0	24	0	0	0	72,1	50,7	0	0,44	0,31	0	-
21.03.2026	2,246	0	111,671	0	0	109,073	0	0	24	0	0	0	72,2	51,4	0	0,4	0,24	0	-
22.03.2026	2,257	0	115,521	0	0	112,838	0	0	24	0	0	0	72,1	51,8	0	0,4	0,24	0	-
23.03.2026	2,15	0	113,571	0	0	110,94	0	0	24	0	0	0	72	52,4	0	0,41	0,23	0	-
24.03.2026	2,115	0	110,671	0	0	108,104	0	0	24	0	0	0	72,1	52,4	0	0,41	0,23	0	-
25.03.2026	2,083	0	112,926	0	0	110,319	0	0	24	0	0	0	71,9	52,8	0	0,42	0,23	0	-
26.03.2026	2,079	0	109,971	0	0	107,432	0	0	24	0	0	0	71,9	52,3	0	0,4	0,24	0	-
27.03.2026	2,238	0	115,091	0	0	112,411	0	0	24	0	0	0	72,2	52,2	0	0,41	0,24	0	-
28.03.2026	2,194	0	110,616	0	0	108,031	0	0	23,93	0,07	1	32768	72,3	51,8	0	0,38	0,23	0	-
29.03.2026	2,108	0	107,991	0	0	105,494	0	0	24	0	0	0	71,9	51,8	0	0,39	0,23	0	-
30.03.2026	2,162	0	110,971	0	0	108,388	0	0	24	0	0	0	72,2	52	0	0,39	0,23	0	-
31.03.2026	2,153	0	109,746	0	0	107,189	0	0	24	0	0	0	72,2	51,9	0	0,38	0,23	0	-
01.04.2026	2,254	0	113,581	0	0	110,947	0	0	24	0	0	0	72	51,6	0	0,38	0,24	0	-
02.04.2026	2,158	0	105,416	0	0	102,988	0	0	24	0	0	0	71,8	50,3	0	0,45	0,37	0	-
03.04.2026	2,087	0	100,381	0	0	98,08	0	0	23,98	0,02	1	32770	71,6	50	0	0,42	0,31	0	-
04.04.2026	2,261	0	114,356	0	0	111,68	0	0	24	0	0	0	72,4	51,7	0	0,38	0,24	0	-
05.04.2026	2,126	0	108,521	0	0	105,986	0	0	24	0	0	0	72,3	52	0	0,39	0,23	0	-
06.04.2026	2,057	0	103,581	0	0	101,162	0	0	24	0	0	0	72,3	51,8	0	0,39	0,23	0	-
07.04.2026	2,297	0	112,656	0	0	110,041	0	0	24	0	0	0	72	50,8	0	0,36	0,23	0	-
08.04.2026	2,353	0	110,911	0	0	108,269	0	0	24	0	0	0	73,1	51,3	0	0,38	0,24	0	-
09.04.2026	2,4	0	115,891	0	0	113,162	0	0	24	0	1	32768	72,6	51	0	0,37	0,24	0	-
10.04.2026	2,165	0	116,416	0	0	113,92	0	0	23,77	0,23	262144	32774	68,2	49,2	0	0,39	0,21	0	-
11.04.2026	2,208	0	111,186	0	0	108,601	0	0	24	0	0	0	72,1	51,6	0	0,39	0,23	0	-
12.04.2026	2,168	0	112,316	0	0	109,695	0	0	24	0	0	0	72,3	52,3	0	0,39	0,23	0	-
13.04.2026	2,196	0	112,551	0	0	109,941	0	0	24	0	0	0	72	51,9	0	0,4	0,23	0	-
14.04.2026	2,14	0	112,751	0	0	110,138	0	0	24	0	0	0	72	52,3	0	0,39	0,22	0	-
15.04.2026	2,078	0	108,061	0	0	105,55	0	0	24	0	0	0	72,1	52,2	0	0,37	0,22	0	-
16.04.2026	2,121	0	108,066	0	0	105,54	0	0	24	0	0	0	72,3	52,1	0	0,38	0,23	0	-
17.04.2026	2,147	0	107,326	0	0	104,815	0	0	24	0	0	0	72,4	51,8	0	0,39	0,23	0	-
18.04.2026	2,117	0	108,166	0	0	105,639	0	0	24	0	0	0	72,3	52,2	0	0,39	0,23	0	-
Итого:	67,446	0	3417,376	0	0	3338,072	0	0	743,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,446																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,66

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	5730,793	260262,359	0	0	254105,266	0	0	76165,13	696	4344	0
18.04.2026	5798,24	263679,719	0	0	257443,328	0	0	76908,8	1439,67	4344,33	0,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:49:34