

#6934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,498 | 0 | 100,971 | 0 | 0 | 98,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,3 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,291 | 0 | 94,451 | 0 | 0 | 92,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 47,3 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,348 | 0 | 96,836 | 0 | 0 | 94,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 47,5 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,596 | 0 | 107,221 | 0 | 0 | 104,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 47,2 | 0 | 0,4 | 0,25 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,277 | 0 | 93,666 | 0 | 0 | 91,463 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 47,7 | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,585 | 0 | 103,976 | 0 | 0 | 101,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 47,5 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 4 |
| 30.03.2022 | 3,141 | 0 | 128,551 | 0 | 0 | 125,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 49,8 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 3,161 | 0 | 125,076 | 0 | 0 | 121,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 50,3 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 01.04.2022 | 3,067 | 0 | 120,476 | 0 | 0 | 117,389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 49,9 | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | - |
| 02.04.2022 | 3,017 | 0 | 120,686 | 0 | 0 | 117,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 49,7 | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | - |
| 03.04.2022 | 3,099 | 0 | 119,251 | 0 | 0 | 116,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 48,6 | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | - |
| 04.04.2022 | 2,953 | 0 | 120,781 | 0 | 0 | 117,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 49 | 0 | 0,4 | 0,25 | 0 | - |
| 05.04.2022 | 2,909 | 0 | 120,421 | 0 | 0 | 117,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 48,4 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 06.04.2022 | 2,72 | 0 | 113,851 | 0 | 0 | 111,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 47,6 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 07.04.2022 | 2,176 | 0 | 89,346 | 0 | 0 | 87,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,9 | 0 | 0,43 | 0,25 | 0 | - |
| 08.04.2022 | 2,336 | 0 | 95,46 | 0 | 0 | 93,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 47,1 | 0 | 0,41 | 0,24 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 2,54 | 0 | 105,301 | 0 | 0 | 102,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 48 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 2,644 | 0 | 108,051 | 0 | 0 | 105,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 47,2 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 2,568 | 0 | 105,031 | 0 | 0 | 102,549 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,7 | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 2,587 | 0 | 105,781 | 0 | 0 | 103,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,6 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 2,39 | 0 | 100,396 | 0 | 0 | 98,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 48 | 0 | 0,42 | 0,24 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 2,095 | 0 | 87,356 | 0 | 0 | 85,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 48 | 0 | 0,41 | 0,23 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 2,296 | 0 | 95,016 | 0 | 0 | 92,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 48,1 | 0 | 0,42 | 0,24 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 2,524 | 0 | 105,561 | 0 | 0 | 103,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 47,6 | 0 | 0,41 | 0,24 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 2,536 | 0 | 103,466 | 0 | 0 | 101,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 47,3 | 0 | 0,42 | 0,24 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 2,38 | 0 | 101,771 | 0 | 0 | 99,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 48,2 | 0 | 0,42 | 0,24 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 2,193 | 0 | 91,451 | 0 | 0 | 89,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 47,9 | 0 | 0,43 | 0,24 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 2,101 | 0 | 88,741 | 0 | 0 | 86,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 48,2 | 0 | 0,42 | 0,24 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 2,161 | 0 | 90,991 | 0 | 0 | 88,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 48,2 | 0 | 0,43 | 0,24 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 2,187 | 0 | 93,606 | 0 | 0 | 91,412 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 48,5 | 0 | 0,44 | 0,23 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 2,127 | 0 | 92,886 | 0 | 0 | 90,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 49,3 | 0 | 0,43 | 0,23 | 0 | - |
| 24.04.2022 | 2,199 | 0 | 93,196 | 0 | 0 | 90,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 49 | 0 | 0,43 | 0,23 | 0 | - |
| 25.04.2022 | 2,131 | 0 | 87,961 | 0 | 0 | 85,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 47,5 | 0 | 0,36 | 0,21 | 0 | - |
| Итого: | 82,833 | 0 | 3407,582 | 0 | 0 | 3326,25 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.03.2022 | 3293,998 | 141095,078 | 0 | 0 | 137760,859 | 0 | 0 | 42172,03 | 696 | 3392,95 | 0 |
| 25.04.2022 | 3376,831 | 144502,656 | 0 | 0 | 141087,109 | 0 | 0 | 42964,03 | 1488 | 3392,95 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:53:34