

#126183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Севастьянова проф. 6-12, Калининград

4402

7472

ВКТ-9

4242

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,349	0	109,681	0	0	107,317	0	0	24	0	0	0	69,2	47,2	0	0,41	0,27	0	5,5
25.03.2025	2,373	0	116,671	0	0	114,168	0	0	24	0	0	0	69	47,9	0	0,41	0,27	0	4,4
26.03.2025	2,281	0	109,066	0	0	106,745	0	0	24	0	0	0	68,7	47,2	0	0,4	0,27	0	6,9
27.03.2025	2,314	0	109,426	0	0	107,099	0	0	24	0	0	0	68,7	47	0	0,4	0,27	0	5,7
28.03.2025	2,079	0	100,616	0	0	98,461	0	0	24	0	0	0	69	47,8	0	0,42	0,26	0	8,9
29.03.2025	2,112	0	103,036	0	0	100,851	0	0	24	0	0	0	68,6	47,4	0	0,41	0,26	0	9,9
30.03.2025	2,182	0	103,451	0	0	101,237	0	0	24	0	0	0	68,9	47,3	0	0,41	0,26	0	6,8
31.03.2025	2,171	0	102,976	0	0	100,772	0	0	24	0	0	0	68,9	47,3	0	0,4	0,26	0	5,9
01.04.2025	2,405	0	115,696	0	0	113,206	0	0	24	0	0	0	69,2	47,9	0	0,41	0,27	0	-
02.04.2025	2,082	0	103,216	0	0	101,006	0	0	24	0	0	0	69	48,2	0	0,42	0,27	0	-
03.04.2025	1,985	0	97,556	0	0	95,449	0	0	24	0	0	0	69,3	48,5	0	0,43	0,26	0	-
04.04.2025	2,118	0	103,376	0	0	101,165	0	0	24	0	0	0	68,9	48	0	0,41	0,26	0	-
05.04.2025	2,709	0	123,836	0	0	120,969	0	0	24	0	0	0	72	49,5	0	0,41	0,27	0	-
06.04.2025	3,01	0	132,091	0	0	128,877	0	0	24	0	0	0	74	50,5	0	0,41	0,27	0	-
07.04.2025	2,631	0	117,721	0	0	114,905	0	0	24	0	0	0	73,3	50,2	0	0,41	0,27	0	-
08.04.2025	2,56	0	119,461	0	0	116,763	0	0	24	0	0	0	71	49	0	0,41	0,27	0	-
09.04.2025	2,554	0	120,536	0	0	117,795	0	0	24	0	0	0	71,3	49,5	0	0,41	0,27	0	-
10.04.2025	2,835	0	132,736	0	0	129,704	0	0	24	0	0	0	71,4	49,5	0	0,41	0,27	0	-
11.04.2025	2,419	0	118,271	0	0	115,662	0	0	24	0	0	0	70,1	48,8	0	0,41	0,27	0	-
12.04.2025	2,236	0	111,731	0	0	109,326	0	0	24	0	0	0	69,2	48,2	0	0,41	0,26	0	-
13.04.2025	2,046	0	102,836	0	0	100,639	0	0	24	0	0	0	68,9	48,2	0	0,42	0,26	0	-
14.04.2025	1,803	0	98,171	0	0	96,083	0	0	24	0	0	0	68,7	49,8	0	0,42	0,25	0	-
15.04.2025	1,771	0	93,251	0	0	91,247	0	0	24	0	0	0	69,1	49,6	0	0,39	0,22	0	-
16.04.2025	1,2	0	78,575	0	0	76,944	0	0	24	0	0	2	67,7	53,1	0	0,36	0,2	0	-
17.04.2025	0,435	0	55,51	0	0	54,359	0	0	24	0	0	2	67,7	59,4	0	0,35	0,19	0	-
18.04.2025	0,405	0	52,515	0	0	51,433	0	0	24	0	0	2	67,4	59,3	0	0,3	0,18	0	-
19.04.2025	0,43	0	51,56	0	0	50,485	0	0	24	0	0	2	67,8	58,7	0	0,25	0,17	0	-
20.04.2025	0,477	0	48,97	0	0	47,903	0	0	24	0	0	2	69,5	59,1	0	0,26	0,17	0	-
21.04.2025	0,416	0	51,695	0	0	50,645	0	0	24	0	1	32770	66,9	57,3	0	0,32	0,27	0	-
22.04.2025	0,434	0	45,77	0	0	44,814	0	0	24	0	0	2	68	57,8	0	0,37	0,34	0	-
Итого:	56,822	0	2930,003	0	0	2866,029	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,822																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	5138,399	224657,156	0	0	219358,875	0	0	67676,73	696	4192,33	0
22.04.2025	5195,222	227587,141	0	0	222224,906	0	0	68396,73	1416	4192,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 12:42:41