

#6953#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7472  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4242  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,658	0	114,646	0	0	112,149	0	0	24	0	0	0	69,6	45,7	0	0,38	0,25	0	4
25.04.2021	2,754	0	118,341	0	0	115,787	0	0	24	0	0	0	69,2	45,2	0	0,37	0,25	0	3,7
26.04.2021	2,903	0	130,766	0	0	127,964	0	0	24	0	0	0	69	46,1	0	0,36	0,25	0	2,9
27.04.2021	2,67	0	116,511	0	0	114	0	0	24	0	0	0	69,2	45,6	0	0,37	0,25	0	4,1
28.04.2021	2,407	0	104,031	0	0	101,8	0	0	24	0	0	0	69	45	0	0,38	0,25	0	6,7
29.04.2021	2,251	0	95,046	0	0	93,028	0	0	24	0	0	0	68,6	44,1	0	0,36	0,23	0	9,3
30.04.2021	1,172	0	75,07	0	0	73,621	0	0	24	0	0	2	65	47,4	0	0,22	0,16	0	7
01.05.2021	0,463	0	33,26	0	0	32,598	0	0	24	0	0	2	66	51,1	0	0,22	0,14	0	7,3
02.05.2021	0,588	0	45,79	0	0	44,879	0	0	24	0	0	2	66	52	0	0,22	0,14	0	6,2
03.05.2021	0,526	0	38,66	0	0	37,888	0	0	24	0	0	2	66,2	51	0	0,22	0,14	0	5,8
04.05.2021	0,516	0	42,315	0	0	41,484	0	0	24	0	0	2	65,6	51,8	0	0,28	0,24	0	9,6
05.05.2021	0,521	0	34,835	0	0	34,126	0	0	24	0	0	2	67	50	0	0,34	0,33	0	10,4
06.05.2021	0,543	0	35,785	0	0	35,054	0	0	24	0	0	2	67,1	50,5	0	0,34	0,32	0	6,9
07.05.2021	0,588	0	35,905	0	0	35,166	0	0	24	0	0	2	67,4	49,3	0	0,34	0,33	0	6,9
08.05.2021	0,579	0	36,645	0	0	35,89	0	0	24	0	0	2	67,4	49,7	0	0,34	0,33	0	6,3
09.05.2021	0,516	0	34,425	0	0	33,718	0	0	24	0	0	2	67,3	50,3	0	0,35	0,33	0	11,1
10.05.2021	0,607	0	36,065	0	0	35,32	0	0	24	0	0	2	67,6	49,3	0	0,35	0,33	0	17,8
11.05.2021	0,589	0	37,335	0	0	36,565	0	0	24	0	0	2	67,5	49,4	0	0,35	0,33	0	19,7
12.05.2021	0,483	0	30,9	0	0	30,268	0	0	24	0	0	2	67,2	50,1	0	0,35	0,32	0	19,2
13.05.2021	0,436	0	30,27	0	0	29,653	0	0	24	0	0	2	67	50,7	0	0,35	0,32	0	9,9
14.05.2021	0,451	0	33,71	0	0	33,037	0	0	23,97	0,03	1	32770	66,3	50,6	0	0,39	0,34	0	10,6
15.05.2021	0,467	0	33,62	0	0	32,955	0	0	24	0	0	2	66	50,6	0	0,44	0,37	0	10
16.05.2021	0,487	0	37,695	0	0	36,955	0	0	24	0	0	2	65,7	51	0	0,43	0,37	0	12,5
17.05.2021	0,443	0	32,835	0	0	32,187	0	0	24	0	0	2	66	50,9	0	0,43	0,37	0	14,5
18.05.2021	0,445	0	33,05	0	0	32,4	0	0	24	0	0	2	65,8	51,2	0	0,42	0,36	0	11,4
19.05.2021	0,467	0	89,44	0	0	87,64	0	0	24	0	0	2	66,6	57,7	0	0,41	0,36	0	10,4
20.05.2021	0,479	0	155,566	0	0	152,342	0	0	24	0	0	2	67,7	64,5	0	0,41	0,37	0	-
21.05.2021	0,516	0	153,686	0	0	150,507	0	0	24	0	0	2	67,6	64,2	0	0,41	0,37	0	14
22.05.2021	0,485	0	156,486	0	0	153,262	0	0	24	0	0	2	67,5	64,3	0	0,41	0,37	0	-
23.05.2021	0,584	0	156,926	0	0	153,645	0	0	24	0	0	2	68	64,2	0	0,41	0,37	0	-
Итого:	28,594	0	2109,615	0	0	2065,888	0	0	719,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,594																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,97

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2721,254	114233,414	0	0	111534,773	0	0	34160,58	768	3388,38	0
23.05.2021	2749,847	116343,031	0	0	113600,664	0	0	34880,55	1487,97	3388,42	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2021 7:36:01