

#6945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,504	0	33,9	0	0	33,206	0	0	23,98	0,02	1	32774	67,2	50,2	0	0,36	0,27	0	-
25.04.2023	0,477	0	30,18	0	0	29,563	0	0	24	0	0	2	67,3	50,6	0	0,45	0,37	0	-
26.04.2023	0,474	0	30,73	0	0	30,099	0	0	24	0	0	2	67,4	50,7	0	0,44	0,37	0	-
27.04.2023	0,342	0	22,66	0	0	22,194	0	0	17,33	6,67	786433	32770	67,4	50,6	0	0,45	0,35	0	-
28.04.2023	0,368	0	21,51	0	0	21,063	0	0	14,48	9,52	786433	32770	67,8	50,3	0	0,46	0,34	0	-
29.04.2023	0,495	0	31,155	0	0	30,516	0	0	24	0	0	2	67,3	50,5	0	0,44	0,37	0	-
30.04.2023	0,534	0	32,16	0	0	31,498	0	0	24	0	0	2	67,5	50,1	0	0,44	0,37	0	-
01.05.2023	0,568	0	34,065	0	0	33,361	0	0	24	0	0	2	67,7	50	0	0,44	0,37	0	-
02.05.2023	0,496	0	31,45	0	0	30,802	0	0	24	0	0	2	67,5	50,7	0	0,44	0,37	0	-
03.05.2023	0,529	0	35,34	0	0	34,617	0	0	24	0	0	2	67,2	50,7	0	0,38	0,33	0	-
04.05.2023	0,535	0	36,38	0	0	35,649	0	0	24	0	0	2	66,5	50	0	0,35	0,31	0	-
05.05.2023	0,531	0	32,455	0	0	31,789	0	0	24	0	0	2	67,3	49,8	0	0,35	0,31	0	-
06.05.2023	0,498	0	32,79	0	0	32,123	0	0	24	0	0	2	67	50,6	0	0,35	0,31	0	-
07.05.2023	0,482	0	32,245	0	0	31,591	0	0	24	0	0	2	66,9	50,4	0	0,36	0,31	0	-
08.05.2023	0,609	0	37,165	0	0	36,402	0	0	24	0	0	2	67,3	49,6	0	0,36	0,31	0	-
09.05.2023	0,533	0	34,27	0	0	33,567	0	0	24	0	0	2	67,3	50	0	0,36	0,31	0	-
10.05.2023	0,522	0	33,215	0	0	32,533	0	0	24	0	0	2	67,4	50	0	0,36	0,31	0	-
11.05.2023	0,491	0	30,3	0	0	29,676	0	0	24	0	0	2	67,4	50,4	0	0,36	0,31	0	-
12.05.2023	0,495	0	31,875	0	0	31,221	0	0	24	0	0	2	67,3	50,7	0	0,37	0,31	0	-
13.05.2023	0,457	0	29,205	0	0	28,607	0	0	24	0	0	2	67,2	50,7	0	0,37	0,31	0	-
14.05.2023	0,458	0	29,05	0	0	28,453	0	0	24	0	0	2	67,4	50,9	0	0,37	0,31	0	-
15.05.2023	0,437	0	28,545	0	0	27,96	0	0	24	0	0	2	67,3	51,1	0	0,37	0,31	0	-
16.05.2023	0,506	0	31,9	0	0	31,247	0	0	24	0	0	2	67,2	50,3	0	0,37	0,31	0	-
17.05.2023	0,444	0	33,815	0	0	33,155	0	0	24	0	0	2	65,4	50,9	0	0,36	0,32	0	-
18.05.2023	0,417	0	32,365	0	0	31,731	0	0	24	0	0	2	65,6	50,2	0	0,37	0,33	0	-
19.05.2023	0,467	0	28,09	0	0	27,509	0	0	24	0	0	0	67,6	50,2	0	0,37	0,32	0	-
20.05.2023	0,497	0	28,57	0	0	27,977	0	0	24	0	0	2	67,8	49,5	0	0,37	0,32	0	-
21.05.2023	0,465	0	29,36	0	0	28,754	0	0	24	0	0	0	67,5	50,6	0	0,37	0,32	0	-
22.05.2023	0,46	0	27,46	0	0	26,889	0	0	24	0	0	2	67,8	49,7	0	0,37	0,32	0	-
23.05.2023	0,49	0	28,445	0	0	27,852	0	0	24	0	0	0	67,9	50,2	0	0,37	0,32	0	-
Итого:	14,581	0	930,65	0	0	911,604	0	0	703,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,581																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 703,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2023	3997,872	171328,578	0	0	167271,234	0	0	51523,52	763,37	3545,5	4,63
23.05.2023	4012,455	172259,234	0	0	168182,844	0	0	52227,32	1467,17	3561,7	20,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:01:30