

#6933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,217	0	53,655	0	0	52,444	0	0	24	0	0	2	70,8	49,4	0	0,25	0,16	0	-
27.04.2022	0,481	0	28,605	0	0	27,979	0	0	24	0	0	0	69,7	52,5	0	0,25	0,15	0	-
28.04.2022	0,465	0	29,67	0	0	29,026	0	0	24	0	0	2	69,4	51,5	0	0,31	0,26	0	-
29.04.2022	0,459	0	27,21	0	0	26,632	0	0	24	0	0	2	68,6	49,9	0	0,35	0,32	0	-
30.04.2022	0,477	0	28,29	0	0	27,693	0	0	24	0	0	2	68,4	50	0	0,35	0,32	0	-
01.05.2022	0,46	0	26,665	0	0	26,099	0	0	24	0	0	2	68,6	50	0	0,35	0,32	0	-
02.05.2022	0,513	0	28,62	0	0	28,007	0	0	24	0	0	2	68,9	49	0	0,35	0,32	0	-
03.05.2022	0,507	0	29,545	0	0	28,916	0	0	24	0	0	2	68,7	50	0	0,35	0,32	0	-
04.05.2022	0,459	0	27,845	0	0	27,262	0	0	24	0	0	2	68,1	50,5	0	0,35	0,32	0	-
05.05.2022	0,477	0	26,62	0	0	26,052	0	0	24	0	0	2	68,8	49,7	0	0,35	0,32	0	-
06.05.2022	0,475	0	27,76	0	0	27,166	0	0	24	0	0	2	68,9	50,1	0	0,36	0,32	0	-
07.05.2022	0,543	0	29,99	0	0	29,35	0	0	24	0	0	2	68,8	49,4	0	0,36	0,32	0	-
08.05.2022	0,519	0	29,63	0	0	28,999	0	0	24	0	0	2	68,7	50,2	0	0,36	0,32	0	-
09.05.2022	0,488	0	28,4	0	0	27,794	0	0	24	0	0	2	68,8	50,1	0	0,36	0,32	0	-
10.05.2022	0,506	0	26,945	0	0	26,364	0	0	24	0	0	2	69,2	49,4	0	0,36	0,32	0	-
11.05.2022	0,442	0	25,885	0	0	25,333	0	0	24	0	0	2	68,8	50,6	0	0,36	0,32	0	-
12.05.2022	0,571	0	30,195	0	0	29,55	0	0	24	0	0	2	68,9	48,2	0	0,36	0,32	0	-
13.05.2022	0,472	0	27,175	0	0	26,595	0	0	24	0	0	2	68,8	50	0	0,36	0,32	0	-
14.05.2022	0,516	0	28,33	0	0	27,713	0	0	24	0	0	2	69,6	49,9	0	0,36	0,32	0	-
15.05.2022	0,505	0	29,1	0	0	28,471	0	0	24	0	0	2	69,3	50,9	0	0,36	0,32	0	-
16.05.2022	0,411	0	24,465	0	0	23,945	0	0	24	0	0	2	68,7	51,3	0	0,36	0,32	0	-
17.05.2022	0,445	0	27,115	0	0	26,536	0	0	24	0	0	2	68,8	51,3	0	0,36	0,32	0	-
18.05.2022	0,451	0	24,925	0	0	24,388	0	0	24	0	0	2	69,2	50,2	0	0,36	0,32	0	-
19.05.2022	0,396	0	22,75	0	0	22,268	0	0	24	0	0	2	68,5	50,3	0	0,37	0,32	0	-
20.05.2022	0,438	0	25,09	0	0	24,558	0	0	24	0	0	2	68,5	50	0	0,37	0,32	0	-
21.05.2022	0,37	0	22,795	0	0	22,315	0	0	24	0	0	2	68,3	51,6	0	0,36	0,32	0	-
22.05.2022	0,461	0	26,485	0	0	25,922	0	0	24	0	0	2	68,6	50,4	0	0,36	0,32	0	-
23.05.2022	0,424	0	28,71	0	0	28,12	0	0	24	0	0	2	67,3	51,3	0	0,36	0,32	0	-
Итого:	13,948	0	792,47	0	0	775,497	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,948																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.04.2022	3376,831	144502,656	0	0	141087,109	0	0	42964,03	768	3392,95	0
23.05.2022	3390,777	145295,125	0	0	141862,609	0	0	43636,03	1440	3392,95	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:20:55