

#6949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,489	0	154,236	0	0	151,072	0	0	24	0	0	2	67,3	64,1	0	0,41	0,37	0	16
25.05.2021	0,515	0	153,731	0	0	150,567	0	0	24	0	0	2	67,5	64	0	0,41	0,37	0	-
26.05.2021	0,531	0	153,751	0	0	150,605	0	0	24	0	0	2	67,2	63,7	0	0,41	0,37	0	-
27.05.2021	0,549	0	153,946	0	0	150,787	0	0	24	0	0	2	67,3	63,7	0	0,41	0,37	0	-
28.05.2021	0,525	0	154,376	0	0	151,23	0	0	24	0	0	2	67,1	63,6	0	0,41	0,37	0	11
29.05.2021	0,554	0	163,851	0	0	160,398	0	0	24	0	0	2	68,4	64,9	0	0,42	0,37	0	12,3
30.05.2021	0,55	0	169,306	0	0	165,545	0	0	24	0	0	2	70,4	67,1	0	0,42	0,37	0	-
31.05.2021	0,52	0	165,481	0	0	161,827	0	0	24	0	0	2	70,2	67	0	0,42	0,37	0	16
01.06.2021	0,499	0	142,246	0	0	139,155	0	0	23,55	0,45	1	32774	69,5	65,4	0	0,38	0,34	0	-
02.06.2021	0,541	0	119,296	0	0	116,748	0	0	24	0	0	2	68,8	64,1	0	0,35	0,32	0	-
03.06.2021	0,5	0	132,666	0	0	129,799	0	0	24	0	0	2	69,3	65,3	0	0,35	0,32	0	15
04.06.2021	0,499	0	124,261	0	0	121,579	0	0	24	0	0	2	69,2	65	0	0,35	0,32	0	-
05.06.2021	0,55	0	118,986	0	0	116,458	0	0	24	0	0	2	68,6	63,7	0	0,35	0,32	0	13,4
06.06.2021	0,517	0	120,696	0	0	118,089	0	0	24	0	0	2	69,2	64,8	0	0,35	0,32	0	22
07.06.2021	0,411	0	73,445	0	0	71,901	0	0	24	0	0	2	68,2	56,9	0	0,35	0,32	0	-
08.06.2021	0,434	0	27,53	0	0	26,966	0	0	24	0	0	2	67,2	50,1	0	0,35	0,32	0	18,8
09.06.2021	0,426	0	26,975	0	0	26,423	0	0	24	0	0	2	67,2	49,9	0	0,35	0,32	0	21
10.06.2021	0,364	0	24,515	0	0	24,018	0	0	24	0	0	2	66,8	50	0	0,35	0,32	0	-
11.06.2021	0,454	0	28,375	0	0	27,793	0	0	24	0	0	2	67,2	49,3	0	0,35	0,32	0	-
12.06.2021	0,451	0	27,875	0	0	27,306	0	0	24	0	0	2	67,1	49	0	0,35	0,32	0	-
13.06.2021	0,433	0	28,845	0	0	28,257	0	0	24	0	0	2	67	50,5	0	0,35	0,32	0	-
14.06.2021	0,469	0	28,69	0	0	28,103	0	0	24	0	0	2	67,2	49,6	0	0,36	0,32	0	-
15.06.2021	0,395	0	25,66	0	0	25,136	0	0	24	0	0	2	67,1	50,1	0	0,35	0,32	0	-
16.06.2021	0,421	0	27,4	0	0	26,837	0	0	24	0	0	2	67,3	50	0	0,36	0,32	0	-
17.06.2021	0,404	0	25,33	0	0	24,81	0	0	24	0	0	2	67,3	49,9	0	0,36	0,32	0	-
18.06.2021	0,397	0	25,915	0	0	25,386	0	0	24	0	0	2	67,1	50,2	0	0,35	0,32	0	-
19.06.2021	0,369	0	23,25	0	0	22,778	0	0	24	0	0	2	66,9	50,1	0	0,36	0,32	0	-
20.06.2021	0,379	0	25,3	0	0	24,787	0	0	24	0	0	2	66,9	50,5	0	0,36	0,32	0	-
21.06.2021	0,385	0	24,755	0	0	24,252	0	0	24	0	0	2	66,9	49,7	0	0,36	0,32	0	-
22.06.2021	0,368	0	23,64	0	0	23,158	0	0	24	0	0	2	67	49,6	0	0,36	0,32	0	-
23.06.2021	0,355	0	22,465	0	0	22,007	0	0	24	0	0	2	67	49,8	0	0,36	0,32	0	-
Итого:	14,254	0	2516,794	0	0	2463,777	0	0	743,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,254																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,55

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2021	2749,847	116343,031	0	0	113600,664	0	0	34880,55	743,97	3388,42	0,03
23.06.2021	2764,102	118859,82	0	0	116064,445	0	0	35624,1	1487,52	3388,87	0,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:12:11