

# #6932#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,408	0	25,83	0	0	25,287	0	0	24	0	0	2	68,2	51,6	0	0,36	0,31	0	-
25.05.2022	0,397	0	24,015	0	0	23,523	0	0	24	0	0	2	67,3	49,9	0	0,35	0,31	0	-
26.05.2022	0,452	0	27,16	0	0	26,592	0	0	24	0	0	2	68	50,8	0	0,35	0,31	0	-
27.05.2022	0,396	0	25,56	0	0	25,029	0	0	24	0	0	2	67,8	51,1	0	0,36	0,32	0	-
28.05.2022	0,419	0	26,515	0	0	25,961	0	0	24	0	0	2	68	51	0	0,37	0,32	0	-
29.05.2022	0,462	0	27,11	0	0	26,542	0	0	24	0	0	2	68,1	49,6	0	0,36	0,32	0	-
30.05.2022	0,418	0	29,215	0	0	28,628	0	0	24	0	0	2	66,5	50,6	0	0,36	0,32	0	-
31.05.2022	0,405	0	25,7	0	0	25,164	0	0	24	0	0	2	67,9	51,5	0	0,37	0,32	0	-
01.06.2022	0,453	0	29,445	0	0	28,844	0	0	24	0	0	2	67,1	50,5	0	0,36	0,32	0	-
02.06.2022	0,458	0	27,515	0	0	26,941	0	0	24	0	0	2	68	50	0	0,36	0,32	0	-
03.06.2022	0,46	0	26,68	0	0	26,121	0	0	24	0	0	2	68,1	50	0	0,36	0,32	0	-
04.06.2022	0,394	0	24,99	0	0	24,475	0	0	24	0	0	2	67,5	50,8	0	0,36	0,32	0	-
05.06.2022	0,418	0	25,87	0	0	25,331	0	0	24	0	0	2	67,8	50,8	0	0,36	0,32	0	-
06.06.2022	0,432	0	26,06	0	0	25,516	0	0	24	0	0	2	68	50,2	0	0,36	0,31	0	-
07.06.2022	0,42	0	24,94	0	0	24,418	0	0	24	0	0	2	68,1	50,3	0	0,36	0,31	0	-
08.06.2022	0,429	0	25,945	0	0	25,407	0	0	24	0	0	2	67,7	49,8	0	0,36	0,32	0	-
09.06.2022	0,427	0	25,63	0	0	25,094	0	0	24	0	0	2	68	50,5	0	0,36	0,32	0	-
10.06.2022	0,409	0	24,495	0	0	23,988	0	0	24	0	0	2	67,7	50,2	0	0,36	0,32	0	-
11.06.2022	0,445	0	25,575	0	0	25,036	0	0	24	0	0	2	68,3	50,2	0	0,37	0,32	0	-
12.06.2022	0,381	0	24,51	0	0	23,998	0	0	24	0	0	2	68	51,5	0	0,37	0,32	0	-
13.06.2022	0,476	0	27,7	0	0	27,121	0	0	24	0	0	2	68	49,7	0	0,37	0,32	0	-
14.06.2022	0,423	0	25,835	0	0	25,297	0	0	24	0	0	2	67,8	50,5	0	0,37	0,32	0	-
15.06.2022	0,432	0	25,05	0	0	24,523	0	0	24	0	0	2	68,2	49,9	0	0,36	0,32	0	-
16.06.2022	0,413	0	25,295	0	0	24,768	0	0	24	0	0	2	67,9	50,4	0	0,36	0,31	0	-
17.06.2022	0,371	0	22,505	0	0	22,04	0	0	24	0	0	2	67,6	50,3	0	0,36	0,32	0	-
18.06.2022	0,409	0	25,445	0	0	24,917	0	0	24	0	0	2	67,7	50,7	0	0,36	0,32	0	-
19.06.2022	0,402	0	25,17	0	0	24,647	0	0	24	0	0	2	67,7	50,7	0	0,36	0,32	0	-
20.06.2022	0,356	0	22,54	0	0	22,074	0	0	24	0	0	2	67,6	51	0	0,36	0,32	0	-
21.06.2022	0,417	0	25,555	0	0	25,029	0	0	24	0	0	2	67,4	50,2	0	0,36	0,32	0	-
22.06.2022	0,395	0	25,005	0	0	24,489	0	0	24	0	0	2	67,6	50,9	0	0,36	0,32	0	-
23.06.2022	0,435	0	24,865	0	0	24,345	0	0	24	0	0	2	68	49,7	0	0,36	0,32	0	-
Итого:	13,012	0	797,725	0	0	781,145	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,012																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2022	3390,777	145295,125	0	0	141862,609	0	0	43636,03	744	3392,95	0
23.06.2022	3403,792	146092,844	0	0	142643,75	0	0	44380,03	1488	3392,95	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:56:58