

# #6946#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,466	0	27,22	0	0	26,653	0	0	24	0	0	2	67,9	49,6	0	0,37	0,31	0	-
25.05.2023	0,536	0	29,645	0	0	29,023	0	0	24	0	0	0	68,2	48,6	0	0,37	0,32	0	-
26.05.2023	0,428	0	25,935	0	0	25,395	0	0	24	0	0	2	67,9	50,4	0	0,37	0,32	0	-
27.05.2023	0,456	0	27,025	0	0	26,469	0	0	24	0	0	2	67,4	49,6	0	0,36	0,32	0	-
28.05.2023	0,44	0	27,15	0	0	26,589	0	0	24	0	0	2	67,6	50,2	0	0,36	0,32	0	-
29.05.2023	0,403	0	25,155	0	0	24,631	0	0	24	0	0	2	67,8	51	0	0,37	0,32	0	-
30.05.2023	0,449	0	26,93	0	0	26,369	0	0	24	0	0	2	67,9	50,6	0	0,37	0,32	0	-
31.05.2023	0,506	0	29,375	0	0	28,761	0	0	24	0	0	0	68	50	0	0,37	0,32	0	-
01.06.2023	0,506	0	28,325	0	0	27,733	0	0	24	0	0	0	68	49,2	0	0,37	0,32	0	-
02.06.2023	0,478	0	28,235	0	0	27,645	0	0	24	0	0	2	68	50	0	0,37	0,32	0	-
03.06.2023	0,462	0	27,06	0	0	26,495	0	0	24	0	0	2	68	50	0	0,37	0,32	0	-
04.06.2023	0,526	0	30,115	0	0	29,486	0	0	24	0	0	2	68	49,6	0	0,37	0,32	0	-
05.06.2023	0,45	0	25,735	0	0	25,202	0	0	24	0	0	2	67,6	49,6	0	0,37	0,32	0	-
06.06.2023	0,423	0	25,52	0	0	24,988	0	0	24	0	0	0	67,9	50,8	0	0,38	0,32	0	-
07.06.2023	0,511	0	29,185	0	0	28,572	0	0	24	0	0	2	68,2	49,7	0	0,38	0,32	0	-
08.06.2023	0,443	0	25,85	0	0	25,311	0	0	24	0	0	0	67,9	50,3	0	0,38	0,32	0	-
09.06.2023	0,405	0	24,455	0	0	23,949	0	0	24	0	0	0	67,6	50,5	0	0,37	0,32	0	-
10.06.2023	0,471	0	28,26	0	0	27,673	0	0	24	0	0	0	67,8	50,5	0	0,37	0,32	0	-
11.06.2023	0,423	0	26,06	0	0	25,515	0	0	24	0	0	2	68	51,2	0	0,38	0,32	0	-
12.06.2023	0,462	0	27,665	0	0	27,091	0	0	24	0	0	2	67,8	50,2	0	0,37	0,32	0	-
13.06.2023	0,449	0	27,14	0	0	26,575	0	0	24	0	0	2	67,8	50,6	0	0,37	0,32	0	-
14.06.2023	0,401	0	24,985	0	0	24,469	0	0	24	0	0	2	67,6	51,1	0	0,38	0,32	0	-
15.06.2023	0,453	0	31,415	0	0	30,782	0	0	24	0	0	2	66,6	50,2	0	0,37	0,32	0	-
16.06.2023	0,407	0	25,42	0	0	24,894	0	0	24	0	0	2	67,6	51	0	0,38	0,32	0	-
17.06.2023	0,421	0	25,315	0	0	24,791	0	0	24	0	0	0	67,6	50,3	0	0,37	0,32	0	-
18.06.2023	0,405	0	25,475	0	0	24,948	0	0	24	0	0	0	67,6	51,2	0	0,37	0,32	0	-
19.06.2023	0,393	0	23,97	0	0	23,474	0	0	24	0	0	0	67,6	50,7	0	0,37	0,32	0	-
20.06.2023	0,43	0	30,93	0	0	30,32	0	0	24	0	0	2	65,8	49,9	0	0,37	0,32	0	-
21.06.2023	0,392	0	24,385	0	0	23,876	0	0	24	0	0	0	68	51,5	0	0,38	0,32	0	-
22.06.2023	0,395	0	29,03	0	0	28,448	0	0	24	0	0	2	66,4	51,3	0	0,37	0,32	0	-
23.06.2023	0,376	0	23,8	0	0	23,308	0	0	24	0	0	2	67,6	51,5	0	0,38	0,32	0	-
Итого:	13,766	0	836,765	0	0	819,435	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,766																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2023	4012,455	172259,234	0	0	168182,844	0	0	52227,32	727,8	3561,7	16,2
23.06.2023	4026,222	173096	0	0	169002,281	0	0	52971,32	1471,8	3561,7	16,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 13:22:30