

#6950#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7472
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4242
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,315	0	21,045	0	0	20,618	0	0	24	0	0	2	66,8	50,5	0	0,36	0,32	0	-
25.06.2021	0,331	0	22,6	0	0	22,145	0	0	24	0	0	2	66,6	50,5	0	0,36	0,32	0	-
26.06.2021	0,417	0	25,44	0	0	24,921	0	0	24	0	0	2	67,1	49	0	0,36	0,32	0	-
27.06.2021	0,393	0	25,57	0	0	25,046	0	0	24	0	0	2	67,2	50,1	0	0,35	0,32	0	-
28.06.2021	0,333	0	24,97	0	0	24,471	0	0	24	0	0	2	66,3	51,4	0	0,36	0,32	0	-
29.06.2021	0,335	0	35,47	0	0	34,856	0	0	23,35	0,65	1	32770	61,2	49,4	0	0,39	0,34	0	-
30.06.2021	0,332	0	69,055	0	0	67,953	0	0	23,93	0,07	1	32770	58,7	52,9	0	0,42	0,37	0	-
01.07.2021	0,346	0	24,145	0	0	23,661	0	0	24	0	0	2	66,5	51,7	0	0,44	0,36	0	-
02.07.2021	0,395	0	25,675	0	0	25,159	0	0	24	0	0	0	66,6	50,8	0	0,43	0,36	0	-
03.07.2021	0,351	0	25,365	0	0	24,857	0	0	24	0	0	0	66,4	51,9	0	0,43	0,36	0	-
04.07.2021	0,382	0	26,485	0	0	25,956	0	0	24	0	0	2	66,4	51,2	0	0,43	0,36	0	-
05.07.2021	0,362	0	25,035	0	0	24,537	0	0	24	0	0	2	66,2	50,9	0	0,43	0,36	0	-
06.07.2021	0,328	0	25,355	0	0	24,857	0	0	24	0	0	2	65,8	52	0	0,43	0,36	0	-
07.07.2021	0,321	0	25,47	0	0	24,971	0	0	24	0	0	2	65,7	52,3	0	0,43	0,36	0	-
08.07.2021	0,303	0	23,905	0	0	23,438	0	0	24	0	0	2	65,5	52,2	0	0,43	0,36	0	-
09.07.2021	0,325	0	25,76	0	0	25,261	0	0	24	0	0	2	65,3	52,2	0	0,43	0,36	0	-
10.07.2021	0,348	0	26,715	0	0	26,192	0	0	24	0	0	2	65,6	51,8	0	0,43	0,36	0	-
11.07.2021	0,31	0	25,125	0	0	24,639	0	0	24	0	0	2	65,2	52,2	0	0,43	0,36	0	-
12.07.2021	0,312	0	24,46	0	0	23,979	0	0	24	0	0	2	65,8	52,4	0	0,43	0,36	0	-
13.07.2021	0,309	0	24,455	0	0	23,979	0	0	24	0	0	2	65,4	52,4	0	0,43	0,36	0	-
Итого:	6,848	0	552,1	0	0	541,496	0	0	479,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,848																		

Общее время работы системы, ч 480
 Период нормальной работы системы, ч 479,28

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	2764,102	118859,82	0	0	116064,445	0	0	35624,1	767,55	3388,87	0,45
13.07.2021	2770,95	119411,922	0	0	116605,945	0	0	36103,38	1246,83	3389,58	1,17

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 15.07.2021 8:34:14