

# #6935#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,384	0	23,645	0	0	23,155	0	0	24	0	0	2	67,6	50,5	0	0,36	0,32	0	-
25.06.2022	0,383	0	23,615	0	0	23,128	0	0	24	0	0	2	67,5	50,6	0	0,36	0,32	0	-
26.06.2022	0,415	0	25,2	0	0	24,68	0	0	24	0	0	0	67,5	50,4	0	0,36	0,32	0	-
27.06.2022	0,374	0	25,14	0	0	24,628	0	0	24	0	0	2	67	50,7	0	0,36	0,32	0	-
28.06.2022	0,345	0	22,95	0	0	22,487	0	0	24	0	0	2	66,7	51,2	0	0,36	0,32	0	-
29.06.2022	0,388	0	33,725	0	0	33,117	0	0	23,88	0,12	1	32770	62,6	50,9	0	0,39	0,34	0	-
30.06.2022	0,37	0	24,785	0	0	24,269	0	0	24	0	0	2	67,9	52,6	0	0,43	0,36	0	-
01.07.2022	0,346	0	23,745	0	0	23,252	0	0	24	0	0	2	67,8	52,9	0	0,43	0,36	0	-
02.07.2022	0,332	0	23,405	0	0	22,922	0	0	24	0	0	2	67,6	52,8	0	0,43	0,36	0	-
03.07.2022	0,337	0	23,3	0	0	22,817	0	0	24	0	0	2	67,8	53,2	0	0,43	0,36	0	-
04.07.2022	0,352	0	22,835	0	0	22,363	0	0	24	0	0	2	67,7	52	0	0,43	0,36	0	-
05.07.2022	0,354	0	23,37	0	0	22,885	0	0	24	0	0	2	67,8	52,2	0	0,43	0,36	0	-
06.07.2022	0,373	0	25,795	0	0	25,259	0	0	24	0	0	2	67,8	52,8	0	0,43	0,36	0	-
07.07.2022	0,362	0	25,135	0	0	24,62	0	0	24	0	0	2	67,3	52,4	0	0,43	0,36	0	-
08.07.2022	0,387	0	27,55	0	0	26,995	0	0	24	0	0	2	66,7	51,8	0	0,43	0,36	0	-
09.07.2022	0,434	0	30,635	0	0	30,018	0	0	24	0	0	2	66,7	51,5	0	0,43	0,36	0	-
10.07.2022	0,409	0	27,92	0	0	27,363	0	0	24	0	0	2	66,3	50,9	0	0,43	0,36	0	-
11.07.2022	0,191	0	22,465	0	0	22,061	0	0	12,17	11,83	1	32774	62,4	50,1	0	0,25	0,23	0	-
12.07.2022	0,395	0	27,845	0	0	27,291	0	0	24	0	0	2	66,2	51,6	0	0,44	0,37	0	-
13.07.2022	0,41	0	27,815	0	0	27,255	0	0	24	0	0	2	66,6	51,2	0	0,44	0,37	0	-
14.07.2022	0,33	0	24,25	0	0	23,768	0	0	19,07	4,93	262145	32774	66,2	49,2	0	0,41	0,28	0	-
15.07.2022	0,405	0	31,525	0	0	30,899	0	0	23,95	0,05	1	32774	66,2	52,1	0	0,44	0,36	0	-
16.07.2022	0,4	0	28,915	0	0	28,338	0	0	24	0	0	2	66,4	51,7	0	0,44	0,37	0	-
17.07.2022	0,446	0	31,21	0	0	30,583	0	0	24	0	0	2	66,6	51,4	0	0,44	0,37	0	-
18.07.2022	0,426	0	30,095	0	0	29,497	0	0	24	0	0	2	66,2	51,3	0	0,44	0,37	0	-
19.07.2022	0,401	0	29,065	0	0	28,483	0	0	24	0	0	2	66,5	51,5	0	0,44	0,37	0	-
20.07.2022	0,388	0	28,57	0	0	28,001	0	0	24	0	0	2	66,3	52	0	0,44	0,37	0	-
21.07.2022	0,43	0	29,76	0	0	29,164	0	0	24	0	0	2	66,5	50,8	0	0,44	0,37	0	-
22.07.2022	0,364	0	26,215	0	0	25,694	0	0	24	0	0	2	66,2	51,7	0	0,44	0,37	0	-
23.07.2022	0,398	0	28,94	0	0	28,367	0	0	24	0	0	2	66,1	51,3	0	0,44	0,37	0	-
Итого:	11,329	0	799,42	0	0	783,359	0	0	703,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,329																		

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 703,07

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2022	3403,792	146092,844	0	0	142643,75	0	0	44380,03	768	3392,95	0
23.07.2022	3415,121	146892,266	0	0	143427,109	0	0	45083,1	1471,07	3409,88	16,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:04:26