

#6947#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7472  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4242  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,36	0	24,175	0	0	23,68	0	0	24	0	0	2	67,2	51,8	0	0,37	0,32	0	-
25.06.2023	0,361	0	23,215	0	0	22,74	0	0	24	0	0	0	67,2	51,3	0	0,37	0,32	0	-
26.06.2023	0,384	0	24,27	0	0	23,767	0	0	24	0	0	2	67,7	51,4	0	0,38	0,32	0	-
27.06.2023	0,373	0	26,9	0	0	26,346	0	0	23,97	0,03	1	32770	67,5	52,6	0	0,41	0,35	0	-
28.06.2023	0,191	0	12,985	0	0	12,719	0	0	13,35	10,67	1	32774	67,2	45,2	0	0,23	0,2	0	-
29.06.2023	0,433	0	47,055	0	0	46,216	0	0	23,45	0,55	1	32774	62,3	51,5	0	0,43	0,38	0	-
30.06.2023	0,367	0	26,28	0	0	25,735	0	0	24	0	0	2	67,8	53,9	0	0,44	0,38	0	-
01.07.2023	0,376	0	24,345	0	0	23,841	0	0	24	0	0	0	67,7	52	0	0,44	0,38	0	-
02.07.2023	0,409	0	25,67	0	0	25,14	0	0	24	0	0	0	67,6	51,4	0	0,44	0,38	0	-
03.07.2023	0,412	0	26,18	0	0	25,64	0	0	24	0	0	2	67,6	51,2	0	0,44	0,38	0	-
04.07.2023	0,378	0	24,16	0	0	23,661	0	0	24	0	0	2	67,6	51,6	0	0,44	0,38	0	-
05.07.2023	0,418	0	26,235	0	0	25,693	0	0	24	0	0	0	67,7	51,2	0	0,45	0,38	0	-
06.07.2023	0,394	0	24,37	0	0	23,865	0	0	24	0	0	0	67,7	51,2	0	0,45	0,38	0	-
07.07.2023	0,383	0	25,02	0	0	24,509	0	0	24	0	0	2	67,2	51,4	0	0,45	0,38	0	-
08.07.2023	0,413	0	25,585	0	0	25,059	0	0	24	0	0	0	67,4	50,8	0	0,45	0,38	0	-
09.07.2023	0,428	0	25,755	0	0	25,219	0	0	24	0	0	0	67,9	51	0	0,45	0,38	0	-
10.07.2023	0,369	0	23,89	0	0	23,39	0	0	24	0	0	0	68,2	52,2	0	0,45	0,38	0	-
11.07.2023	0,264	0	19,835	0	0	19,439	0	0	17,85	6,15	262145	32774	66,2	50,6	0	0,42	0,29	0	-
12.07.2023	0,274	0	18,86	0	0	18,474	0	0	16,6	7,4	1	32774	67,1	49,4	0	0,28	0,24	0	-
13.07.2023	0,373	0	23,415	0	0	22,913	0	0	24	0	0	0	69	52,8	0	0,38	0,32	0	-
14.07.2023	0,41	0	23,375	0	0	22,866	0	0	24	0	0	0	69,6	51,8	0	0,38	0,32	0	-
15.07.2023	0,392	0	23,145	0	0	22,64	0	0	24	0	0	0	69,7	52,5	0	0,38	0,32	0	-
16.07.2023	0,355	0	22,92	0	0	22,418	0	0	24	0	0	0	69,9	54	0	0,38	0,32	0	-
17.07.2023	0,363	0	22,075	0	0	21,602	0	0	24	0	0	0	69	52,3	0	0,38	0,32	0	-
18.07.2023	0,371	0	22,835	0	0	22,332	0	0	24	0	0	0	70	53,5	0	0,38	0,32	0	-
19.07.2023	0,4	0	23,785	0	0	23,279	0	0	24	0	0	0	68,7	51,5	0	0,37	0,32	0	-
20.07.2023	0,407	0	27,46	0	0	26,903	0	0	24	0	0	2	66,9	50,7	0	0,38	0,32	0	-
21.07.2023	0,371	0	23,905	0	0	23,402	0	0	24	0	0	2	68,3	52,4	0	0,39	0,33	0	-
22.07.2023	0,433	0	25,275	0	0	24,747	0	0	24	0	0	2	68	50,3	0	0,39	0,33	0	-
23.07.2023	0,444	0	26,01	0	0	25,462	0	0	24	0	0	0	68,3	51,1	0	0,39	0,33	0	-
Итого:	11,306	0	738,985	0	0	723,697	0	0	695,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,306																		

Общее время работы системы, ч 720  
 Период нормальной работы системы, ч 695,22

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	4026,222	173096	0	0	169002,281	0	0	52971,32	768	3561,7	0
23.07.2023	4037,528	173834,984	0	0	169725,969	0	0	53666,53	1463,22	3586,5	24,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.07.2023 7:54:38