

#6952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7472
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4242
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,287	0	23,355	0	0	22,9	0	0	24	0	0	2	65,5	52,8	0	0,43	0,36	0	-
25.07.2021	0,291	0	25,335	0	0	24,844	0	0	24	0	0	2	65,3	53,2	0	0,43	0,36	0	-
26.07.2021	0,304	0	25,835	0	0	25,33	0	0	24	0	0	2	65,6	53,2	0	0,43	0,36	0	-
27.07.2021	0,308	0	24,4	0	0	23,927	0	0	24	0	0	2	65,3	52,4	0	0,43	0,36	0	-
28.07.2021	0,264	0	22,22	0	0	21,782	0	0	24	0	0	2	65,9	53,8	0	0,43	0,36	0	-
29.07.2021	0,288	0	23,48	0	0	23,021	0	0	24	0	0	0	65,6	53	0	0,43	0,36	0	-
30.07.2021	0,276	0	29,25	0	0	28,692	0	0	24	0	0	2	64,7	53,9	0	0,43	0,36	0	-
31.07.2021	0,273	0	24,88	0	0	24,396	0	0	24	0	0	2	65,4	54,1	0	0,44	0,36	0	-
01.08.2021	0,316	0	25,43	0	0	24,936	0	0	24	0	0	2	65,4	52,4	0	0,44	0,36	0	-
02.08.2021	0,302	0	24,64	0	0	24,158	0	0	24	0	0	2	65,6	52,6	0	0,44	0,36	0	-
03.08.2021	0,315	0	22,38	0	0	21,918	0	0	23,95	0,05	1	32770	67,6	51,9	0	0,39	0,34	0	-
04.08.2021	0,377	0	20,575	0	0	20,132	0	0	24	0	0	2	69,1	49,4	0	0,36	0,32	0	-
05.08.2021	0,304	0	19,01	0	0	18,609	0	0	24	0	0	2	68,4	51,6	0	0,36	0,33	0	-
06.08.2021	0,305	0	18,91	0	0	18,512	0	0	24	0	0	2	68,2	51,2	0	0,36	0,32	0	-
07.08.2021	0,365	0	20,69	0	0	20,246	0	0	24	0	0	2	69	50,6	0	0,36	0,33	0	-
08.08.2021	0,339	0	19,475	0	0	19,058	0	0	24	0	0	2	68,9	50,5	0	0,36	0,32	0	-
09.08.2021	0,344	0	19,96	0	0	19,535	0	0	24	0	0	2	68,7	50,7	0	0,36	0,32	0	-
10.08.2021	0,338	0	19,15	0	0	18,741	0	0	24	0	0	2	68,9	50,2	0	0,36	0,32	0	-
11.08.2021	0,322	0	18,895	0	0	18,492	0	0	24	0	0	0	68,8	50,8	0	0,36	0,32	0	-
12.08.2021	0,315	0	18,38	0	0	17,988	0	0	24	0	0	0	68,8	51	0	0,36	0,32	0	-
13.08.2021	0,318	0	19,175	0	0	18,768	0	0	24	0	0	2	68,6	51,2	0	0,36	0,32	0	-
14.08.2021	0,361	0	20,985	0	0	20,537	0	0	24	0	0	2	68,8	50,3	0	0,36	0,32	0	-
15.08.2021	0,421	0	22,72	0	0	22,226	0	0	24	0	0	0	69,5	49,7	0	0,36	0,32	0	-
16.08.2021	0,364	0	20,77	0	0	20,324	0	0	24	0	0	2	69	50,3	0	0,36	0,32	0	-
17.08.2021	0,336	0	20,625	0	0	20,187	0	0	24	0	0	2	68,6	51,1	0	0,36	0,32	0	-
18.08.2021	0,345	0	20,705	0	0	20,263	0	0	24	0	0	2	68,8	51,3	0	0,36	0,32	0	-
19.08.2021	0,407	0	23,1	0	0	22,602	0	0	24	0	0	2	69,2	50,3	0	0,36	0,32	0	-
20.08.2021	0,35	0	19,79	0	0	19,37	0	0	24	0	0	0	68,6	49,7	0	0,36	0,32	0	-
21.08.2021	0,352	0	20,795	0	0	20,352	0	0	24	0	0	2	68,7	50,4	0	0,36	0,32	0	-
22.08.2021	0,359	0	21,33	0	0	20,875	0	0	24	0	0	0	68,8	51	0	0,36	0,32	0	-
23.08.2021	0,365	0	21,15	0	0	20,699	0	0	24	0	0	2	68,8	50,7	0	0,36	0,32	0	-
Итого:	10,211	0	677,395	0	0	663,42	0	0	743,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,211																		

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2021	2773,821	119673,383	0	0	116862,422	0	0	36343,38	743,28	3389,58	0,72
23.08.2021	2784,033	120350,781	0	0	117525,836	0	0	37087,33	1487,23	3389,63	0,77

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 19:48:41