

# #6936#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,423	0	29,645	0	0	29,053	0	0	24	0	0	2	66,4	51,3	0	0,44	0,37	0	-
25.07.2022	0,38	0	27,92	0	0	27,364	0	0	24	0	0	2	66,2	51,7	0	0,44	0,37	0	-
26.07.2022	0,439	0	31,28	0	0	30,664	0	0	24	0	0	2	65,8	50,8	0	0,44	0,37	0	-
27.07.2022	0,444	0	31,01	0	0	30,39	0	0	24	0	0	2	66,4	51	0	0,44	0,37	0	-
28.07.2022	0,431	0	30,69	0	0	30,08	0	0	24	0	0	2	66,2	51,2	0	0,44	0,37	0	-
29.07.2022	0,447	0	31,595	0	0	30,97	0	0	24	0	0	2	66	50,8	0	0,44	0,37	0	-
30.07.2022	0,397	0	29	0	0	28,422	0	0	24	0	0	2	66,3	51,5	0	0,44	0,37	0	-
31.07.2022	0,431	0	30,375	0	0	29,768	0	0	24	0	0	2	66,4	51,1	0	0,44	0,37	0	-
01.08.2022	0,415	0	29,415	0	0	28,831	0	0	24	0	0	2	66,2	51,3	0	0,44	0,37	0	-
02.08.2022	0,433	0	30,97	0	0	30,352	0	0	24	0	0	2	66,3	51	0	0,44	0,37	0	-
03.08.2022	0,397	0	28,87	0	0	28,294	0	0	24	0	0	2	66,3	51,7	0	0,44	0,37	0	-
04.08.2022	0,344	0	25,53	0	0	25,02	0	0	24	0	0	2	66,4	51,6	0	0,42	0,36	0	-
05.08.2022	0,446	0	29,57	0	0	28,97	0	0	24	0	0	2	66,9	51	0	0,44	0,37	0	-
06.08.2022	0,407	0	29,895	0	0	29,299	0	0	24	0	0	2	66,3	51,6	0	0,44	0,37	0	-
07.08.2022	0,38	0	27,15	0	0	26,61	0	0	24	0	0	2	66,2	51,6	0	0,44	0,37	0	-
08.08.2022	0,383	0	27,775	0	0	27,226	0	0	24	0	0	2	66	51,7	0	0,44	0,36	0	-
09.08.2022	0,398	0	28,9	0	0	28,325	0	0	24	0	0	2	66,2	51,6	0	0,45	0,36	0	-
10.08.2022	0,406	0	30,95	0	0	30,337	0	0	24	0	0	2	66,1	51,9	0	0,45	0,36	0	-
11.08.2022	0,392	0	28,185	0	0	27,627	0	0	24	0	0	2	66,1	51,6	0	0,45	0,36	0	-
12.08.2022	0,36	0	26,825	0	0	26,294	0	0	24	0	0	2	66	52,3	0	0,45	0,36	0	-
13.08.2022	0,393	0	28,005	0	0	27,443	0	0	24	0	0	2	66,6	52,1	0	0,45	0,36	0	-
14.08.2022	0,384	0	28,15	0	0	27,594	0	0	24	0	0	2	66	51,9	0	0,45	0,36	0	-
15.08.2022	0,393	0	28,95	0	0	28,373	0	0	24	0	0	2	66,3	52,2	0	0,45	0,36	0	-
16.08.2022	0,378	0	28,365	0	0	27,804	0	0	24	0	0	0	66	52,5	0	0,45	0,36	0	-
17.08.2022	0,065	0	31,22	0	0	30,763	0	0	8,23	15,77	1	32774	56,2	43,6	0	0,23	0,22	0	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	24,4	29,6	0	0,04	0,04	0	-
19.08.2022	0	0	0,075	0	0	0,075	0	0	0,42	23,58	1	32774	24,9	25,7	0	0,13	0,13	0	-
20.08.2022	0	0	0,075	0	0	0,075	0	0	0,78	23,22	1	32774	24,4	24,8	0	0,3	0,3	0	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	23,5	24,8	0	0,3	0,3	0	-
22.08.2022	0,262	0	18,27	0	0	17,916	0	0	14,77	9,23	1	32774	64,7	39,4	0	0,33	0,31	0	-
23.08.2022	0,299	0	20,31	0	0	19,897	0	0	24	0	0	2	67	51,1	0	0,35	0,32	0	-
Итого:	10,327	0	768,97	0	0	753,836	0	0	624,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,327																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 624,2

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2022	3415,121	146892,266	0	0	143427,109	0	0	45083,1	727,07	3409,88	16,93
23.08.2022	3425,447	147661,234	0	0	144180,938	0	0	45707,3	1351,27	3529,68	136,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.08.2022 15:27:13