

#145101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Севастьянова проф. 6-12, Калининград

4402

7472

ВКТ-9

4242

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,365	0	56,765	0	0	55,54	0	0	24	0	0	2	69,3	62,3	0	0,43	0,4	0	-
25.07.2025	0,304	0	45	0	0	44,021	0	0	24	0	0	2	69,6	62,4	0	0,44	0,4	0	-
26.07.2025	0,404	0	64,045	0	0	62,667	0	0	24	0	0	2	69,2	62,3	0	0,43	0,4	0	-
27.07.2025	0,315	0	48,83	0	0	47,778	0	0	24	0	0	2	69,2	62,3	0	0,43	0,4	0	-
28.07.2025	0,385	0	62,01	0	0	60,675	0	0	24	0	0	2	69,2	62,5	0	0,43	0,4	0	-
29.07.2025	0,23	0	36	0	0	35,237	0	0	17,02	6,98	0	32774	68,5	59	0	0,33	0,31	0	-
30.07.2025	0,394	0	57,485	0	0	56,226	0	0	24	0	0	2	69,8	62,4	0	0,34	0,33	0	-
31.07.2025	0,373	0	51,44	0	0	50,295	0	0	24	0	0	2	70,4	62,4	0	0,34	0,33	0	-
01.08.2025	0,189	0	32,645	0	0	31,97	0	0	14,85	9,15	1	32774	67,4	57,9	0	0,3	0,29	0	-
02.08.2025	0,317	0	49,91	0	0	48,836	0	0	24	0	0	2	69,2	62,4	0	0,45	0,39	0	-
03.08.2025	0,392	0	66,24	0	0	64,82	0	0	24	0	0	2	69,1	62,7	0	0,45	0,39	0	-
04.08.2025	0,342	0	53,185	0	0	52,031	0	0	24	0	0	2	69,5	62,6	0	0,45	0,39	0	-
05.08.2025	0,377	0	59,615	0	0	58,316	0	0	24	0	0	2	69,7	62,8	0	0,45	0,39	0	-
06.08.2025	0,238	0	42,975	0	0	42,073	0	0	16,02	7,98	1	32774	68,2	56,1	0	0,38	0,35	0	-
07.08.2025	0,375	0	56,29	0	0	55,066	0	0	23,85	0,15	0	32774	69,5	62,4	0	0,39	0,36	0	-
08.08.2025	0,328	0	46,33	0	0	45,315	0	0	24	0	0	2	69,8	62,1	0	0,35	0,33	0	-
09.08.2025	0,372	0	54,66	0	0	53,466	0	0	24	0	0	2	69,7	62,4	0	0,35	0,33	0	-
10.08.2025	0,337	0	47,78	0	0	46,73	0	0	24	0	0	2	69,9	62,3	0	0,35	0,34	0	-
11.08.2025	0,358	0	52,195	0	0	51,056	0	0	24	0	0	2	69,7	62,4	0	0,35	0,34	0	-
12.08.2025	0,357	0	50,655	0	0	49,54	0	0	23,88	0,13	1	32770	70	62,2	0	0,35	0,34	0	-
13.08.2025	0,356	0	49,665	0	0	48,567	0	0	24	0	0	2	70,2	62,6	0	0,35	0,34	0	-
14.08.2025	0,352	0	48,115	0	0	47,051	0	0	24	0	0	2	70,1	62,2	0	0,35	0,35	0	-
15.08.2025	0,315	0	43,565	0	0	42,609	0	0	24	0	0	2	69,9	62,2	0	0,34	0,35	0	-
16.08.2025	0,311	0	42,515	0	0	41,576	0	0	24	0	0	2	70,1	62,2	0	0,34	0,35	0	-
17.08.2025	0,336	0	47,875	0	0	46,83	0	0	24	0	0	2	69,7	62,3	0	0,35	0,35	0	-
18.08.2025	0,35	0	47,475	0	0	46,42	0	0	24	0	0	2	70,4	62,3	0	0,35	0,35	0	-
19.08.2025	0,335	0	48,205	0	0	47,159	0	0	24	0	0	2	69,4	62,1	0	0,33	0,33	0	-
20.08.2025	0,324	0	45,33	0	0	44,333	0	0	24	0	0	2	70	62,1	0	0,33	0,33	0	-
21.08.2025	0,33	0	45,635	0	0	44,63	0	0	24	0	0	2	70	62,2	0	0,34	0,34	0	-
22.08.2025	0,321	0	44,42	0	0	43,439	0	0	24	0	0	2	70,1	62,3	0	0,34	0,34	0	-
23.08.2025	0,377	0	51,71	0	0	50,578	0	0	24	0	0	2	69,8	62,1	0	0,34	0,34	0	-
Итого:	10,459	0	1548,565	0	0	1514,85	0	0	719,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,459																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

719,62

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	5228,921	234980,953	0	0	229455,594	0	0	70569,07	743,77	4228,02	0,23
23.08.2025	5239,376	236529,516	0	0	230970,453	0	0	71288,68	1463,38	4252,42	24,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:00:31