

#92735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 01.08.2024 | 0,17 | 0 | 9,73 | 0 | 0 | 9,53 | 0 | 0 | 12 | 12 | 798721 | 32770 | 67,3 | 24,6 | 0 | 0,44 | 0,33 | 0 | - |
| 02.08.2024 | 0,347 | 0 | 20,295 | 0 | 0 | 19,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49,7 | 0 | 0,37 | 0,35 | 0 | - |
| 03.08.2024 | 0,339 | 0 | 19,565 | 0 | 0 | 19,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49,7 | 0 | 0,36 | 0,34 | 0 | - |
| 04.08.2024 | 0,361 | 0 | 21,925 | 0 | 0 | 21,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 50,9 | 0 | 0,37 | 0,34 | 0 | - |
| 05.08.2024 | 0,288 | 0 | 17,61 | 0 | 0 | 17,251 | 0 | 0 | 19,9 | 4,1 | 1 | 32774 | 67,1 | 47,7 | 0 | 0,29 | 0,27 | 0 | - |
| 06.08.2024 | 0,361 | 0 | 22,37 | 0 | 0 | 21,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,4 | 50,1 | 0 | 0,37 | 0,35 | 0 | - |
| 07.08.2024 | 0,331 | 0 | 19,51 | 0 | 0 | 19,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 49,5 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 08.08.2024 | 0,336 | 0 | 19,77 | 0 | 0 | 19,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 49,9 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 09.08.2024 | 0,319 | 0 | 19,115 | 0 | 0 | 18,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,6 | 49,6 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 10.08.2024 | 0,382 | 0 | 21,895 | 0 | 0 | 21,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 49,6 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 11.08.2024 | 0,355 | 0 | 20,515 | 0 | 0 | 20,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 49,3 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 12.08.2024 | 0,416 | 0 | 22,83 | 0 | 0 | 22,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 48,8 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 13.08.2024 | 0,34 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 19,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,8 | 49 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 14.08.2024 | 0,359 | 0 | 20,52 | 0 | 0 | 20,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 49,7 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 15.08.2024 | 0,339 | 0 | 19,135 | 0 | 0 | 18,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 49,6 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 16.08.2024 | 0,338 | 0 | 19,11 | 0 | 0 | 18,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67 | 49,4 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 17.08.2024 | 0,348 | 0 | 19,275 | 0 | 0 | 18,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 48,9 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 18.08.2024 | 0,355 | 0 | 20,05 | 0 | 0 | 19,643 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 49,4 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 19.08.2024 | 0,336 | 0 | 18,72 | 0 | 0 | 18,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 20.08.2024 | 0,336 | 0 | 18,91 | 0 | 0 | 18,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 49 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 21.08.2024 | 0,34 | 0 | 18,87 | 0 | 0 | 18,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 48,9 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 22.08.2024 | 0,357 | 0 | 20,19 | 0 | 0 | 19,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67 | 49,5 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0 | - |
| 23.08.2024 | 0,253 | 0 | 15,07 | 0 | 0 | 14,759 | 0 | 0 | 17,1 | 6,9 | 786433 | 32770 | 67,6 | 51,2 | 0 | 0,41 | 0,33 | 0 | - |
| Итого: | 7,706 | 0 | 444,38 | 0 | 0 | 435,359 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 529

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 31.07.2024 | 4659,15 | 202269,672 | 0 | 0 | 197492,031 | 0 | 0 | 62066,15 | 253,33 | 4162,92 | 514,67 |
| 23.08.2024 | 4666,854 | 202714,047 | 0 | 0 | 197927,391 | 0 | 0 | 62595,15 | 782,33 | 4185,92 | 537,67 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 13:05:14