

#6937#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,291 | 0 | 18,775 | 0 | 0 | 18,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,6 | 50,2 | 0 | 0,35 | 0,32 | 0 | - |
| 25.08.2022 | 0,302 | 0 | 19,405 | 0 | 0 | 19,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,2 | 50,7 | 0 | 0,35 | 0,32 | 0 | - |
| 26.08.2022 | 0,296 | 0 | 20,19 | 0 | 0 | 19,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 51,1 | 0 | 0,35 | 0,32 | 0 | - |
| 27.08.2022 | 0,301 | 0 | 19,48 | 0 | 0 | 19,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67 | 50,3 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 28.08.2022 | 0,3 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 19,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,2 | 50,8 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 29.08.2022 | 0,29 | 0 | 19,875 | 0 | 0 | 19,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 50,9 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 30.08.2022 | 0,295 | 0 | 20,05 | 0 | 0 | 19,642 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67 | 50,4 | 0 | 0,35 | 0,33 | 0 | - |
| 31.08.2022 | 0,317 | 0 | 21,875 | 0 | 0 | 21,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 67,1 | 51 | 0 | 0,35 | 0,33 | 0 | - |
| 01.09.2022 | 0,324 | 0 | 22,025 | 0 | 0 | 21,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,2 | 50,8 | 0 | 0,35 | 0,33 | 0 | - |
| 02.09.2022 | 0,376 | 0 | 26,01 | 0 | 0 | 25,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,8 | 51,4 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 03.09.2022 | 0,363 | 0 | 24,505 | 0 | 0 | 24,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,2 | 51,1 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 04.09.2022 | 0,392 | 0 | 24,98 | 0 | 0 | 24,468 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,3 | 50,6 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 05.09.2022 | 0,363 | 0 | 23,185 | 0 | 0 | 22,707 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,4 | 50,4 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 06.09.2022 | 0,401 | 0 | 25,13 | 0 | 0 | 24,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 50,1 | 0 | 0,35 | 0,32 | 0 | - |
| 07.09.2022 | 0,431 | 0 | 25,925 | 0 | 0 | 25,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 49,7 | 0 | 0,35 | 0,32 | 0 | - |
| 08.09.2022 | 0,401 | 0 | 25,5 | 0 | 0 | 24,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,5 | 50,3 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 09.09.2022 | 0,427 | 0 | 26,62 | 0 | 0 | 26,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 49,8 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 10.09.2022 | 0,431 | 0 | 27,965 | 0 | 0 | 27,386 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 50,7 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 11.09.2022 | 0,445 | 0 | 28,31 | 0 | 0 | 27,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 50,2 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 12.09.2022 | 0,4 | 0 | 26,32 | 0 | 0 | 25,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 50,6 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 13.09.2022 | 0,429 | 0 | 27,16 | 0 | 0 | 26,597 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 50,5 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 14.09.2022 | 0,424 | 0 | 26,21 | 0 | 0 | 25,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,4 | 49,8 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 15.09.2022 | 0,432 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 26,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,8 | 50,1 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 16.09.2022 | 0,454 | 0 | 27,84 | 0 | 0 | 27,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,8 | 50,4 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 17.09.2022 | 0,443 | 0 | 27,245 | 0 | 0 | 26,683 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,5 | 49,9 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 18.09.2022 | 0,45 | 0 | 28,86 | 0 | 0 | 28,265 | 0 | 0 | 23,95 | 0,07 | 1 | 32770 | 67,5 | 50,4 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 19.09.2022 | 0,414 | 0 | 26,49 | 0 | 0 | 25,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,4 | 50,1 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 20.09.2022 | 0,464 | 0 | 31,81 | 0 | 0 | 31,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,5 | 50,8 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 21.09.2022 | 0,457 | 0 | 27,785 | 0 | 0 | 27,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,9 | 50 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 22.09.2022 | 0,408 | 0 | 27,225 | 0 | 0 | 26,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,3 | 50,9 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 23.09.2022 | 0,437 | 0 | 27,69 | 0 | 0 | 27,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 50,7 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| Итого: | 11,958 | 0 | 770,54 | 0 | 0 | 754,7 | 0 | 0 | 743,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,95

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2022 | 3425,447 | 147661,234 | 0 | 0 | 144180,938 | 0 | 0 | 45707,3 | 648,2 | 3529,68 | 119,8 |
| 23.09.2022 | 3437,404 | 148431,781 | 0 | 0 | 144935,641 | 0 | 0 | 46451,25 | 1392,15 | 3529,75 | 119,87 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:46:52