

# #34697#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,394	0	22,95	0	0	22,458	0	0	24	0	0	0	69	51,3	0	0,37	0,33	0	-
25.08.2023	0,395	0	21,945	0	0	21,475	0	0	24	0	0	0	69	50,4	0	0,37	0,33	0	-
26.08.2023	0,354	0	20,82	0	0	20,378	0	0	24	0	0	2	68,6	51,2	0	0,37	0,33	0	-
27.08.2023	0,392	0	21,56	0	0	21,093	0	0	24	0	0	0	69,4	51,1	0	0,37	0,33	0	-
28.08.2023	0,36	0	21,84	0	0	21,383	0	0	24	0	0	2	68	50,8	0	0,37	0,33	0	-
29.08.2023	0,34	0	21,27	0	0	20,828	0	0	24	0	0	0	67,8	51,2	0	0,37	0,33	0	-
30.08.2023	0,352	0	27,62	0	0	27,078	0	0	23,98	0,02	1	32770	65,6	52	0	0,35	0,32	0	-
31.08.2023	0,391	0	24,59	0	0	24,087	0	0	24	0	0	0	67,2	50,5	0	0,37	0,33	0	-
01.09.2023	0,41	0	26,575	0	0	26,03	0	0	24	0	0	2	67,3	50,9	0	0,37	0,33	0	-
02.09.2023	0,409	0	24,745	0	0	24,232	0	0	24	0	0	0	67,7	50	0	0,37	0,33	0	-
03.09.2023	0,416	0	24,185	0	0	23,681	0	0	24	0	0	2	67,9	50	0	0,37	0,33	0	-
04.09.2023	0,346	0	22,825	0	0	22,361	0	0	24	0	0	0	67	51,2	0	0,37	0,33	0	-
05.09.2023	0,406	0	24,82	0	0	24,307	0	0	24	0	0	2	67,6	50,6	0	0,37	0,33	0	-
06.09.2023	0,394	0	23,85	0	0	23,355	0	0	24	0	0	2	67,8	50,6	0	0,37	0,33	0	-
07.09.2023	0,411	0	23,62	0	0	23,126	0	0	24	0	0	0	68	50	0	0,37	0,33	0	-
08.09.2023	0,405	0	25,355	0	0	24,826	0	0	24	0	0	2	67,9	51,9	0	0,37	0,33	0	-
09.09.2023	0,363	0	22,32	0	0	21,858	0	0	24	0	0	2	67,6	51	0	0,37	0,33	0	-
10.09.2023	0,356	0	22,225	0	0	21,763	0	0	24	0	0	0	67,8	51,4	0	0,37	0,33	0	-
11.09.2023	0,343	0	21,845	0	0	21,392	0	0	24	0	0	2	67,7	51,6	0	0,37	0,33	0	-
12.09.2023	0,404	0	23,61	0	0	23,113	0	0	24	0	0	2	68,3	50,9	0	0,37	0,33	0	-
13.09.2023	0,33	0	21,695	0	0	21,245	0	0	24	0	0	2	67,8	51,9	0	0,37	0,33	0	-
14.09.2023	0,368	0	23,015	0	0	22,546	0	0	24	0	0	2	67	50,1	0	0,37	0,33	0	-
15.09.2023	0,358	0	22,41	0	0	21,949	0	0	24	0	0	2	67,4	50,7	0	0,37	0,33	0	-
16.09.2023	0,385	0	23,235	0	0	22,745	0	0	24	0	0	0	68,4	51,1	0	0,37	0,33	0	-
17.09.2023	0,368	0	21,235	0	0	20,794	0	0	24	0	0	2	67,7	49,5	0	0,37	0,33	0	-
18.09.2023	0,345	0	21,8	0	0	21,346	0	0	24	0	0	0	67,9	51,5	0	0,37	0,33	0	-
19.09.2023	0,192	0	20,385	0	0	20,045	0	0	15,68	8,32	1	32774	59,6	49,4	0	0,25	0,24	0	-
20.09.2023	0,379	0	33,725	0	0	33,062	0	0	23,93	0,07	0	32774	65,7	52	0	0,38	0,34	0	-
21.09.2023	0,395	0	27,095	0	0	26,522	0	0	24	0	0	2	68,4	52,2	0	0,38	0,33	0	-
22.09.2023	0,358	0	21,52	0	0	21,061	0	0	24	0	0	0	68,8	51,3	0	0,37	0,33	0	-
23.09.2023	0,426	0	23,83	0	0	23,329	0	0	24	0	0	0	68,2	49,7	0	0,37	0,33	0	-
Итого:	11,545	0	728,515	0	0	713,468	0	0	735,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,545																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 735,59

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	4049,564	174578,375	0	0	170453,953	0	0	54410,53	768	3586,5	0
23.09.2023	4061,108	175306,891	0	0	171167,422	0	0	55146,13	1503,6	3594,9	8,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 16:03:34