

#95075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,389	0	21,5	0	0	21,06	0	0	24	0	0	0	67,2	49,1	0	0,38	0,34	0	-
25.08.2024	0,383	0	22,835	0	0	22,368	0	0	23,85	0,15	1	32770	67,2	50,2	0	0,37	0,34	0	-
26.08.2024	0,374	0	21,64	0	0	21,199	0	0	24	0	0	2	67,1	50	0	0,37	0,34	0	-
27.08.2024	0,343	0	19,57	0	0	19,169	0	0	24	0	0	0	67,3	49,7	0	0,37	0,34	0	-
28.08.2024	0,373	0	20,995	0	0	20,565	0	0	24	0	0	0	67,3	49,5	0	0,37	0,34	0	-
29.08.2024	0,382	0	21,515	0	0	21,074	0	0	24	0	0	0	67,3	49,5	0	0,37	0,34	0	-
30.08.2024	0,352	0	20,155	0	0	19,738	0	0	24	0	0	0	67,6	50,1	0	0,37	0,34	0	-
31.08.2024	0,362	0	20,65	0	0	20,222	0	0	24	0	0	0	67,7	50,1	0	0,37	0,34	0	-
01.09.2024	0,353	0	20,615	0	0	20,193	0	0	24	0	0	0	67,2	50,1	0	0,37	0,34	0	-
02.09.2024	0,354	0	21,86	0	0	21,42	0	0	24	0	0	2	66,6	50,2	0	0,37	0,34	0	-
03.09.2024	0,357	0	22,155	0	0	21,701	0	0	24	0	0	2	67,2	50,9	0	0,37	0,34	0	-
04.09.2024	0,355	0	20,695	0	0	20,266	0	0	24	0	0	0	67,7	50,8	0	0,38	0,34	0	-
05.09.2024	0,339	0	21,08	0	0	20,654	0	0	24	0	0	0	66,7	50,7	0	0,37	0,34	0	-
06.09.2024	0,348	0	20,705	0	0	20,285	0	0	24	0	0	0	66,9	50,1	0	0,38	0,34	0	-
07.09.2024	0,406	0	22,69	0	0	22,22	0	0	24	0	0	0	67,6	49,8	0	0,38	0,34	0	-
08.09.2024	0,336	0	20,715	0	0	20,296	0	0	24	0	0	0	66,8	50,5	0	0,37	0,34	0	-
09.09.2024	0,307	0	19,82	0	0	19,42	0	0	24	0	0	0	66,7	51,4	0	0,37	0,35	0	-
10.09.2024	0,335	0	19,825	0	0	19,421	0	0	24	0	0	0	67	50,4	0	0,37	0,35	0	-
11.09.2024	0,351	0	20,68	0	0	20,26	0	0	24	0	0	0	67	50,1	0	0,37	0,35	0	-
12.09.2024	0,367	0	22,485	0	0	22,03	0	0	24	0	0	2	66,8	50,6	0	0,37	0,35	0	-
13.09.2024	0,349	0	20,5	0	0	20,081	0	0	24	0	0	0	67,2	50,2	0	0,37	0,35	0	-
14.09.2024	0,349	0	20,565	0	0	20,147	0	0	24	0	0	0	67	50,2	0	0,37	0,35	0	-
15.09.2024	0,397	0	23,105	0	0	22,632	0	0	24	0	0	0	67,2	50,2	0	0,37	0,35	0	-
16.09.2024	0,359	0	20,335	0	0	19,922	0	0	24	0	0	2	66,9	48,9	0	0,37	0,35	0	-
17.09.2024	0,335	0	19,15	0	0	18,758	0	0	24	0	0	0	67,2	50	0	0,37	0,35	0	-
18.09.2024	0,303	0	17,74	0	0	17,379	0	0	24	0	0	0	67	49,9	0	0,37	0,35	0	-
19.09.2024	0,328	0	18,835	0	0	18,451	0	0	24	0	0	0	67	49,8	0	0,37	0,35	0	-
20.09.2024	0,305	0	18,055	0	0	17,688	0	0	24	0	0	2	67	50,2	0	0,37	0,35	0	-
21.09.2024	0,365	0	21,725	0	0	21,283	0	0	24	0	0	0	67	50,4	0	0,37	0,35	0	-
22.09.2024	0,383	0	21,945	0	0	21,497	0	0	24	0	0	2	67,2	50	0	0,37	0,35	0	-
23.09.2024	0,358	0	20,455	0	0	20,036	0	0	24	0	0	0	67,2	49,8	0	0,37	0,35	0	-
Итого:	10,997	0	644,595	0	0	631,435	0	0	743,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,997																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	4666,854	202714,047	0	0	197927,391	0	0	62595,15	529	4185,92	239
23.09.2024	4677,852	203358,641	0	0	198558,828	0	0	63339	1272,85	4186,07	239,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:58:07