

#148537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Севастьянова проф. 6-12, Калининград
4402
7472
ВКТ-9
4242
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,353	0	49,49	0	0	48,408	0	0	24	0	0	2	69,7	62	0	0,34	0,34	0	-
25.08.2025	0,349	0	50,21	0	0	49,128	0	0	24	0	0	2	69,2	61,6	0	0,33	0,34	0	-
26.08.2025	0,332	0	45,89	0	0	44,877	0	0	24	0	0	2	70,1	62,2	0	0,34	0,34	0	-
27.08.2025	0,328	0	48,015	0	0	46,974	0	0	24	0	0	2	69,4	62,1	0	0,33	0,34	0	-
28.08.2025	0,346	0	50,58	0	0	49,483	0	0	24	0	0	2	69,4	62	0	0,34	0,34	0	-
29.08.2025	0,328	0	47,995	0	0	46,956	0	0	24	0	0	2	69,4	62	0	0,34	0,34	0	-
30.08.2025	0,332	0	47,355	0	0	46,319	0	0	24	0	0	2	69,8	62,1	0	0,34	0,34	0	-
31.08.2025	0,367	0	50,92	0	0	49,808	0	0	24	0	0	2	69,7	62	0	0,34	0,34	0	-
01.09.2025	0,318	0	43,065	0	0	42,129	0	0	23,38	0,62	1	32774	69,5	60,3	0	0,34	0,34	0	-
02.09.2025	0,377	0	51,78	0	0	50,655	0	0	23,23	0,77	1	32770	69,5	61,6	0	0,34	0,34	0	-
03.09.2025	0,377	0	48,815	0	0	47,743	0	0	24	0	0	2	69,9	61,9	0	0,34	0,34	0	-
04.09.2025	0,369	0	52,015	0	0	50,86	0	0	24	0	0	2	70,3	62,6	0	0,35	0,34	0	-
05.09.2025	0,361	0	52,95	0	0	51,779	0	0	23,98	0,02	1	32770	70,2	62,7	0	0,35	0,34	0	-
06.09.2025	0,386	0	57,26	0	0	56,006	0	0	24	0	0	2	69,8	62,7	0	0,35	0,34	0	-
07.09.2025	0,396	0	57,37	0	0	56,099	0	0	24	0	0	2	70,2	62,8	0	0,35	0,34	0	-
08.09.2025	0,221	0	32,16	0	0	31,463	0	0	16,83	7,2	262145	32774	69,3	51,2	0	0,42	0,19	0	-
09.09.2025	0,362	0	54,175	0	0	52,986	0	0	23,98	0,02	262145	32770	69,9	62,6	0	0,35	0,33	0	-
10.09.2025	0,323	0	49,23	0	0	48,166	0	0	23,68	0,32	262144	32774	69,3	61,5	0	0,36	0,3	0	-
11.09.2025	0,361	0	53,83	0	0	52,649	0	0	24	0	0	2	69,9	62,5	0	0,35	0,33	0	-
12.09.2025	0,372	0	53,325	0	0	52,15	0	0	24	0	0	2	70	62,6	0	0,35	0,33	0	-
13.09.2025	0,33	0	48,03	0	0	46,976	0	0	24	0	0	2	69,9	62,5	0	0,35	0,33	0	-
14.09.2025	0,438	0	63,795	0	0	62,402	0	0	24	0	0	2	69,7	62,5	0	0,35	0,33	0	-
15.09.2025	0,35	0	52,58	0	0	51,426	0	0	24	0	0	2	69,9	62,5	0	0,35	0,34	0	-
16.09.2025	0,385	0	55,94	0	0	54,714	0	0	24	0	0	2	69,8	62,5	0	0,36	0,34	0	-
17.09.2025	0,406	0	59,88	0	0	58,571	0	0	24	0	0	2	69,7	62,5	0	0,35	0,34	0	-
18.09.2025	0,114	0	17,525	0	0	17,146	0	0	9,35	14,65	262145	32774	69,3	50,1	0	0,44	0,13	0	-
19.09.2025	0,128	0	18,665	0	0	18,282	0	0	7,45	16,55	262145	32774	66,8	37,9	0	0,31	0,12	0	-
20.09.2025	0,383	0	56,885	0	0	55,659	0	0	24	0	0	2	69,2	62,1	0	0,35	0,35	0	-
21.09.2025	0,4	0	57,145	0	0	55,91	0	0	24	0	0	2	69,3	62	0	0,35	0,35	0	-
22.09.2025	0,399	0	56,435	0	0	55,224	0	0	24	0	0	2	69	61,7	0	0,35	0,35	0	-
23.09.2025	0,346	0	46,795	0	0	45,768	0	0	24	0	0	2	69,8	62	0	0,34	0,35	0	-
Итого:	10,637	0	1530,105	0	0	1496,716	0	0	703,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,637																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч703,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	5239,376	236529,516	0	0	230970,453	0	0	71288,68	743,38	4252,42	24,63
23.09.2025	5250,013	238059,625	0	0	232467,172	0	0	71992,58	1447,28	4292,55	64,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:25