

#6961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,452 | 0 | 28,42 | 0 | 0 | 27,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 50,3 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 25.09.2022 | 0,47 | 0 | 28,43 | 0 | 0 | 27,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 49,7 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 26.09.2022 | 0,374 | 0 | 25,655 | 0 | 0 | 25,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,3 | 51 | 0 | 0,34 | 0,33 | 0 | - |
| 27.09.2022 | 0,398 | 0 | 25,96 | 0 | 0 | 25,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,4 | 50,4 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 28.09.2022 | 0,419 | 0 | 29,21 | 0 | 0 | 28,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,1 | 50,6 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0 | - |
| 29.09.2022 | 0,397 | 0 | 33,315 | 0 | 0 | 32,684 | 0 | 0 | 23,72 | 0,28 | 0 | 32774 | 64,1 | 48,5 | 0 | 0,28 | 0,24 | 0 | - |
| 30.09.2022 | 0,462 | 0 | 33,285 | 0 | 0 | 32,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 52,2 | 0 | 0,24 | 0,17 | 0 | - |
| 01.10.2022 | 0,453 | 0 | 27,345 | 0 | 0 | 26,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 51,5 | 0 | 0,24 | 0,17 | 0 | - |
| 02.10.2022 | 0,48 | 0 | 33,46 | 0 | 0 | 32,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 51,9 | 0 | 0,24 | 0,17 | 0 | - |
| 03.10.2022 | 0,456 | 0 | 34,65 | 0 | 0 | 33,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,2 | 52,2 | 0 | 0,27 | 0,18 | 0 | - |
| 04.10.2022 | 0,475 | 0 | 36,105 | 0 | 0 | 35,373 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,8 | 53,4 | 0 | 0,33 | 0,19 | 0 | - |
| Итого: | 4,836 | 0 | 335,835 | 0 | 0 | 329,011 | 0 | 0 | 263,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 263,72

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.09.2022 | 3437,404 | 148431,781 | 0 | 0 | 144935,641 | 0 | 0 | 46451,25 | 767,95 | 3529,75 | 0,07 |
| 04.10.2022 | 3442,239 | 148767,609 | 0 | 0 | 145264,656 | 0 | 0 | 46714,97 | 1031,67 | 3530,03 | 0,35 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:50:49