

#98919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,348	0	20,425	0	0	20,01	0	0	24	0	0	0	67	50,2	0	0,37	0,35	0	-
25.09.2024	0,339	0	20,11	0	0	19,7	0	0	24	0	0	2	67	50,1	0	0,37	0,35	0	-
26.09.2024	0,375	0	21	0	0	20,57	0	0	24	0	0	0	67,2	49,5	0	0,37	0,35	0	-
27.09.2024	0,399	0	22,875	0	0	22,404	0	0	24	0	0	0	67,4	50,2	0	0,37	0,35	0	-
28.09.2024	0,364	0	21,57	0	0	21,132	0	0	24	0	0	2	66,9	50	0	0,37	0,35	0	-
29.09.2024	0,406	0	23,37	0	0	22,894	0	0	24	0	0	0	67	49,4	0	0,37	0,35	0	-
30.09.2024	0,343	0	20,48	0	0	20,064	0	0	24	0	0	0	67	50,1	0	0,37	0,35	0	-
01.10.2024	0,344	0	25,285	0	0	24,799	0	0	23,97	0,03	0	32774	64,7	50,4	0	0,29	0,25	0	-
02.10.2024	0,413	0	27,08	0	0	26,529	0	0	24	0	0	2	66,8	51,6	0	0,23	0,18	0	-
03.10.2024	0,387	0	28,24	0	0	27,677	0	0	24	0	0	0	66,1	52,6	0	0,25	0,18	0	-
04.10.2024	0,436	0	30,635	0	0	30,017	0	0	24	0	0	2	66,6	52,3	0	0,27	0,19	0	-
05.10.2024	0,436	0	32,29	0	0	31,641	0	0	24	0	0	2	66,4	53,1	0	0,26	0,19	0	-
06.10.2024	0,51	0	33,49	0	0	32,806	0	0	24	0	0	0	67,1	52	0	0,27	0,19	0	-
07.10.2024	0,46	0	33,66	0	0	32,972	0	0	24	0	0	2	67,1	53,6	0	0,31	0,19	0	-
08.10.2024	0,87	0	58,25	0	0	57,041	0	0	24	0	0	2	67,8	55,2	0	0,41	0,22	0	-
09.10.2024	1,486	0	81,341	0	0	79,621	0	0	24	0	0	0	68,5	49,9	0	0,44	0,23	0	-
10.10.2024	1,528	0	83,301	0	0	81,511	0	0	24	0	0	0	69,1	50,4	0	0,44	0,23	0	-
11.10.2024	1,551	0	86,031	0	0	84,194	0	0	24	0	0	0	68,9	50,5	0	0,43	0,23	0	-
12.10.2024	1,716	0	92,526	0	0	90,57	0	0	24	0	0	0	68,5	49,6	0	0,44	0,24	0	-
13.10.2024	1,877	0	97,601	0	0	95,511	0	0	24	0	0	0	69	49,4	0	0,43	0,24	0	-
14.10.2024	1,783	0	92,251	0	0	90,261	0	0	24	0	0	0	69,3	49,5	0	0,44	0,24	0	-
15.10.2024	1,79	0	94,59	0	0	92,566	0	0	24	0	0	0	69	49,7	0	0,44	0,24	0	-
16.10.2024	1,987	0	103,341	0	0	101,162	0	0	24	0	0	0	68,4	48,8	0	0,43	0,24	0	-
17.10.2024	2,048	0	106,316	0	0	104,035	0	0	24	0	0	0	69,1	49,3	0	0,45	0,25	0	-
18.10.2024	1,946	0	104,001	0	0	101,797	0	0	24	0	0	0	68,6	49,5	0	0,44	0,24	0	-
19.10.2024	2,004	0	103,206	0	0	100,987	0	0	24	0	0	0	69,2	49,4	0	0,45	0,24	0	-
20.10.2024	2,136	0	108,226	0	0	105,917	0	0	24	0	0	0	68,8	48,7	0	0,44	0,24	0	-
21.10.2024	1,781	0	101,431	0	0	99,272	0	0	24	0	0	0	68,8	50,8	0	0,45	0,24	0	-
22.10.2024	1,898	0	98,911	0	0	96,78	0	0	24	0	0	0	69,2	49,6	0	0,45	0,23	0	-
23.10.2024	1,894	0	100,021	0	0	97,871	0	0	24	0	0	0	69,1	49,8	0	0,44	0,21	0	-
Итого:	33,855	0	1871,854	0	0	1832,311	0	0	719,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,855																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2024	4677,852	203358,641	0	0	198558,828	0	0	63339	760,95	4186,07	7,05
23.10.2024	4711,708	205230,484	0	0	200391,141	0	0	64058,97	1480,92	4186,1	7,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:13:25