

#102351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 1,421 | 0 | 136,58 | 0 | 0 | 134,829 | 0 | 0 | 23,78 | 0,22 | 0 | 32774 | 51,4 | 41,6 | 0 | 0,28 | 0,22 | 0 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 1,706 | 0 | 103,421 | 0 | 0 | 101,522 | 0 | 0 | 23,25 | 0,75 | 0 | 32774 | 62,2 | 45,2 | 0 | 0,34 | 0,18 | 0 | 4 |
| 26.10.2024 | 0,435 | 0 | 89,815 | 0 | 0 | 89,321 | 0 | 0 | 18,87 | 5,13 | 0 | 32774 | 32,2 | 25,7 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 2,062 | 0 | 106,271 | 0 | 0 | 104,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 49,1 | 0 | 0,46 | 0,22 | 0 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 1,95 | 0 | 104,116 | 0 | 0 | 101,909 | 0 | 0 | 23,87 | 0,13 | 0 | 32774 | 68,6 | 49,2 | 0 | 0,46 | 0,22 | 0 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,949 | 0 | 102,601 | 0 | 0 | 100,427 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 49,2 | 0 | 0,47 | 0,22 | 0 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 1,905 | 0 | 102,561 | 0 | 0 | 100,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50 | 0 | 0,47 | 0,22 | 0 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 1,894 | 0 | 101,151 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 49,7 | 0 | 0,46 | 0,22 | 0 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 1,827 | 0 | 101,386 | 0 | 0 | 99,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 50,5 | 0 | 0,47 | 0,22 | 0 | - |
| 02.11.2024 | 2,173 | 0 | 111,671 | 0 | 0 | 109,297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 49 | 0 | 0,45 | 0,22 | 0 | - |
| 03.11.2024 | 2,181 | 0 | 112,311 | 0 | 0 | 109,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49,1 | 0 | 0,45 | 0,22 | 0 | - |
| 04.11.2024 | 2,136 | 0 | 109,046 | 0 | 0 | 106,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 48,7 | 0 | 0,45 | 0,22 | 0 | - |
| 05.11.2024 | 2,244 | 0 | 115,736 | 0 | 0 | 113,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49,1 | 0 | 0,44 | 0,23 | 0 | - |
| 06.11.2024 | 2,435 | 0 | 126,581 | 0 | 0 | 123,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 48,9 | 0 | 0,44 | 0,23 | 0 | - |
| 07.11.2024 | 2,425 | 0 | 122,201 | 0 | 0 | 119,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 48,9 | 0 | 0,45 | 0,23 | 0 | - |
| 08.11.2024 | 2,237 | 0 | 112,471 | 0 | 0 | 110,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 48,8 | 0 | 0,46 | 0,23 | 0 | - |
| 09.11.2024 | 2,48 | 0 | 129,601 | 0 | 0 | 126,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 49 | 0 | 0,44 | 0,23 | 0 | - |
| 10.11.2024 | 2,943 | 0 | 141,111 | 0 | 0 | 137,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 49,8 | 0 | 0,45 | 0,23 | 0 | - |
| 11.11.2024 | 3,044 | 0 | 138,021 | 0 | 0 | 134,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52,4 | 0 | 0,45 | 0,23 | 0 | - |
| 12.11.2024 | 2,981 | 0 | 131,446 | 0 | 0 | 128,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 52,2 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 13.11.2024 | 2,979 | 0 | 131,861 | 0 | 0 | 128,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 52,4 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 14.11.2024 | 2,646 | 0 | 124,276 | 0 | 0 | 121,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 50,2 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 15.11.2024 | 2,298 | 0 | 116,626 | 0 | 0 | 114,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 48,5 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 16.11.2024 | 2,243 | 0 | 112,171 | 0 | 0 | 109,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 48,5 | 0 | 0,45 | 0,24 | 0 | - |
| 17.11.2024 | 2,543 | 0 | 124,756 | 0 | 0 | 122,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 48,3 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 18.11.2024 | 2,682 | 0 | 131,701 | 0 | 0 | 128,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 49,1 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 19.11.2024 | 2,983 | 0 | 140,811 | 0 | 0 | 137,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 49,9 | 0 | 0,43 | 0,24 | 0 | - |
| 20.11.2024 | 2,679 | 0 | 127,916 | 0 | 0 | 125,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 50 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 21.11.2024 | 3,22 | 0 | 143,306 | 0 | 0 | 139,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 52,3 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 22.11.2024 | 3,29 | 0 | 146,056 | 0 | 0 | 142,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52,9 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 23.11.2024 | 3,204 | 0 | 143,911 | 0 | 0 | 140,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52,2 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| Итого: | 73,195 | 0 | 3741,489 | 0 | 0 | 3660,559 | 0 | 0 | 737,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 73,195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737,77

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.10.2024 | 4711,708 | 205230,484 | 0 | 0 | 200391,141 | 0 | 0 | 64058,97 | 743,97 | 4186,1 | 0,03 |
| 23.11.2024 | 4784,903 | 208971,969 | 0 | 0 | 204051,703 | 0 | 0 | 64796,73 | 1481,73 | 4192,33 | 6,27 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2024 14:43:08