

#67396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 3,389 | 0 | 139,951 | 0 | 0 | 136,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 51,4 | 0 | 0,43 | 0,26 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 2,495 | 0 | 135,811 | 0 | 0 | 133,173 | 0 | 0 | 23,82 | 0,18 | 0 | 32774 | 64,9 | 46,2 | 0 | 0,39 | 0,26 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 2,806 | 0 | 122,441 | 0 | 0 | 119,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 47,9 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 2,958 | 0 | 132,321 | 0 | 0 | 129,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 48,2 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 2,962 | 0 | 128,556 | 0 | 0 | 125,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 48,8 | 0 | 0,39 | 0,24 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 2,416 | 0 | 110,976 | 0 | 0 | 108,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 46,9 | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 2,668 | 0 | 125,821 | 0 | 0 | 123,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 46,8 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 3,063 | 0 | 136,971 | 0 | 0 | 133,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 47,3 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 3,289 | 0 | 148,466 | 0 | 0 | 144,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 51,1 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 3,827 | 0 | 152,556 | 0 | 0 | 148,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54,2 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 4,489 | 0 | 168,971 | 0 | 0 | 163,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 56,2 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 4,642 | 0 | 171,481 | 0 | 0 | 166,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 57,3 | 0 | 0,4 | 0,28 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 3,89 | 0 | 144,141 | 0 | 0 | 139,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,7 | 53,9 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 3,872 | 0 | 143,476 | 0 | 0 | 139,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,1 | 54,3 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 5,704 | 0 | 205,185 | 0 | 0 | 198,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 61 | 0 | 0,38 | 0,28 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 5,844 | 0 | 214,665 | 0 | 0 | 207,179 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90,8 | 62,4 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 4,301 | 0 | 150,066 | 0 | 0 | 145,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,4 | 56,4 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 3,339 | 0 | 124,606 | 0 | 0 | 121,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,3 | 51,8 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 3,209 | 0 | 126,311 | 0 | 0 | 122,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 51,5 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 3,538 | 0 | 137,871 | 0 | 0 | 134,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 52 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 3,656 | 0 | 142,531 | 0 | 0 | 138,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 53,2 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 3,281 | 0 | 127,141 | 0 | 0 | 123,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 51,6 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 3,35 | 0 | 135,106 | 0 | 0 | 131,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 52,6 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 4,011 | 0 | 155,121 | 0 | 0 | 150,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 54,8 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 4,396 | 0 | 173,911 | 0 | 0 | 168,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 56,9 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 3,666 | 0 | 144,026 | 0 | 0 | 140,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 53,2 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 3,829 | 0 | 145,831 | 0 | 0 | 141,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 52,6 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 3,587 | 0 | 133,971 | 0 | 0 | 130,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 51,6 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 3,664 | 0 | 139,631 | 0 | 0 | 135,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 3,246 | 0 | 135,916 | 0 | 0 | 132,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 50,3 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 2,804 | 0 | 125,326 | 0 | 0 | 122,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 48,8 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| Итого: | 112,191 | 0 | 4479,154 | 0 | 0 | 4357,16 | 0 | 0 | 743,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 112,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,82

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.12.2023 | 4273,286 | 184632,328 | 0 | 0 | 180268,922 | 0 | 0 | 57307,98 | 738,73 | 3617,07 | 5,27 |
| 23.01.2024 | 4385,481 | 189111,469 | 0 | 0 | 184626,078 | 0 | 0 | 58051,8 | 1482,55 | 3617,25 | 5,45 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2024 11:19:40