

#6922#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7048  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261215  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	7,173	-0,356	627,23	629,24	612,46	618,67	-6,21	24	0	0	72,7	60,4	12,29	0,66	0,51	8,2
25.02.2021	6,317	-0,263	606,66	607,96	593,45	598,32	-4,87	24	0	0	69,7	58,6	11,1	0,65	0,51	10,7
26.02.2021	7,492	-0,282	621,67	622,72	607,82	613,08	-5,26	24	0	0	70,6	57,8	12,81	0,65	0,51	4,9
27.02.2021	8,075	-0,338	639,86	641,32	624,83	630,97	-6,14	24	0	0	72,5	59	13,49	0,65	0,51	3,2
28.02.2021	8,551	-0,335	643,79	644,92	628,47	634,52	-6,05	24	0	0	73,2	59,1	14,15	0,65	0,51	3
01.03.2021	8,806	-0,36	652,09	653,23	635,85	642,18	-6,33	24	0	0	75	60,6	14,43	0,66	0,51	2,5
02.03.2021	8,234	-0,359	642,15	643,64	626,55	632,89	-6,34	24	0	0	74	60,2	13,72	0,66	0,51	3,2
03.03.2021	8,782	-0,39	656,95	658,16	639,64	646,18	-6,54	24	0	0	77,4	63,1	14,35	0,66	0,51	1,3
04.03.2021	8,977	-0,391	659,02	660,25	641,76	648,4	-6,64	24	0	0	77,1	62,5	14,6	0,66	0,51	1,3
05.03.2021	9,833	-0,415	671,47	672,25	652,9	659,75	-6,85	24	0	0	79,5	63,8	15,69	0,65	0,52	-0,7
06.03.2021	9,619	-0,397	663,05	663,85	645,17	651,84	-6,67	24	0	0	78,4	62,9	15,52	0,66	0,52	1,4
07.03.2021	9,326	-0,397	660,21	661,19	642,63	649,27	-6,64	24	0	0	77,8	62,7	15,12	0,65	0,52	1,7
08.03.2021	10,205	-0,396	669,84	670,3	651,52	658,21	-6,69	24	0	0	79,1	62,8	16,27	0,66	0,51	0
09.03.2021	10,09	-0,433	673,44	674,03	653,84	660,8	-6,96	24	0	0	81,8	65,7	16,09	0,66	0,51	-1,7
10.03.2021	9,705	-0,423	668,78	669,58	649,76	656,59	-6,83	24	0	0	80,8	65,3	15,57	0,66	0,52	-0,7
11.03.2021	9,787	-0,415	674,48	675,11	655,36	662,09	-6,73	24	0	0	80,6	65,1	15,56	0,66	0,51	-0,8
12.03.2021	8,167	-0,369	643,58	645,02	627,17	633,46	-6,29	24	0	0	76,1	62,5	13,61	0,66	0,51	4,6
13.03.2021	8,199	-0,334	638,54	639,79	623,14	629,14	-6	24	0	0	73,8	60,1	13,7	0,65	0,51	4,9
14.03.2021	8,804	-0,293	636,05	636,48	621,12	626,58	-5,46	24	0	0	72,6	58	14,66	0,66	0,52	3,7
15.03.2021	8,329	-0,304	641,15	641,9	625,95	631,48	-5,53	24	0	0	73	59,2	13,8	0,57	0,47	3,2
16.03.2021	7,041	-0,16	507,79	506,68	495,78	498,67	-2,89	24	0	1	72,8	58,2	14,53	0,65	0,51	2,5
17.03.2021	9,168	-0,227	657,98	656,82	641,82	645,98	-4,16	24	0	0	74,4	59,8	14,64	0,65	0,51	1,6
18.03.2021	9,312	-0,255	658,59	657,72	641,98	646,55	-4,57	24	0	0	75,6	60,7	14,91	0,65	0,51	1
19.03.2021	9,942	-0,325	681,13	680,56	662,67	668,18	-5,51	24	0	0	78,6	63,1	15,5	0,65	0,51	-1,1
20.03.2021	10,155	-0,357	675,79	675,56	657,01	662,98	-5,97	24	0	0	79,8	63,8	15,99	0,66	0,51	-1,1
21.03.2021	9,414	-0,385	667,25	667,86	649,1	655,49	-6,39	24	0	0	78,8	63,8	15,09	0,66	0,51	1,8
22.03.2021	8,522	-0,372	652,85	653,98	635,82	642,07	-6,25	24	0	0	77	63	13,99	0,67	0,51	-
Итого:	238,025	0	17491,39	17510,12	17043,57	17204,34	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	238,025															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1400,073	108076,51	108533,16	105331,83	106636,89
22.03.2021	1638,098	125567,9	126043,28	122375,4	123841,23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.03.2021 8:53:00