

#75540#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7048
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261215
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	7,78	-0,382	672,59	675,17	657,8	664,78	-6,98	24	0	0	70,1	57,6	12,42	0,66	0,52	-
25.02.2024	7,813	-0,373	670,64	673,09	655,91	662,78	-6,87	24	0	0	70	57,5	12,48	0,67	0,51	-
26.02.2024	7,266	-0,383	671,38	674,18	656,57	663,53	-6,96	24	0	0	70,2	58,5	11,66	0,66	0,51	-
27.02.2024	7,123	-0,379	667,3	670,23	652,8	659,76	-6,96	24	0	0	69,6	58,1	11,51	0,66	0,52	-
28.02.2024	7,803	-0,368	674,78	677,24	660,17	667	-6,83	24	0	0	69,5	57,1	12,39	0,66	0,52	-
29.02.2024	7,983	-0,356	670,07	672,14	655,2	661,77	-6,57	24	0	0	70,4	57,7	12,74	0,68	0,51	-
01.03.2024	6,826	-0,383	659,33	662,34	644,9	651,79	-6,89	24	0	0	69,9	58,7	11,19	0,67	0,51	-
02.03.2024	7,195	-0,375	668,78	671,58	654,26	661,12	-6,86	24	0	0	69,6	58	11,59	0,66	0,52	-
03.03.2024	7,597	-0,37	677,49	680,05	662,86	669,7	-6,84	24	0	0	69,3	57,3	12,03	0,66	0,52	-
04.03.2024	8,328	-0,361	696,33	698,3	680,89	687,55	-6,66	24	0	0	70,4	57,7	12,77	0,66	0,52	-
05.03.2024	8,509	-0,346	673,49	675,01	658,11	664,46	-6,35	24	0	0	71,6	58,1	13,47	0,66	0,52	-
06.03.2024	8,964	-0,362	680,04	681,44	664	670,56	-6,56	24	0	0	72,8	58,8	14,05	0,67	0,51	-
07.03.2024	9,185	-0,345	611,41	612,16	595,93	602,07	-6,14	24	0	0	75,7	59,7	16	0,66	0,51	-
08.03.2024	9,406	-0,338	619,42	620,11	603,99	610,15	-6,16	24	0	0	75,1	59	16,14	0,66	0,52	-
09.03.2024	9,902	-0,357	618,76	619,28	602,72	609,12	-6,4	24	0	0	76,7	59,7	17,03	0,66	0,52	-
10.03.2024	9,768	-0,332	638,08	638,44	622,09	628,17	-6,08	24	0	0	75,3	59,1	16,25	0,67	0,51	-
11.03.2024	9,017	-0,351	655,43	656,57	639,7	646,06	-6,36	24	0	0	73,5	58,8	14,65	0,67	0,52	-
12.03.2024	8,797	-0,346	680,13	681,4	664,31	670,63	-6,32	24	0	0	72,2	58,5	13,77	0,67	0,52	-
13.03.2024	8,015	-0,331	654,78	656,42	640,21	646,39	-6,18	24	0	0	70,5	57,5	13,05	0,68	0,51	-
14.03.2024	6,629	-0,241	585,55	586,31	572,75	577,22	-4,47	24	0	0	69,8	57,8	12	0,68	0,5	-
15.03.2024	6,841	-0,203	604,66	604,77	591,43	595,36	-3,93	24	0	0	70	58	11,92	0,68	0,51	-
16.03.2024	6,895	-0,276	622,53	623,79	608,95	614,11	-5,16	24	0	0	69,7	57,9	11,79	0,66	0,51	-
17.03.2024	9,524	-0,255	603,87	603,39	589,67	594,6	-4,93	24	0	0	72,6	56	16,6	0,67	0,51	-
18.03.2024	9,162	-0,204	482,94	481,88	471,01	475,13	-4,12	24	0	0	74,7	54,8	19,9	0,67	0,51	-
19.03.2024	9,269	-0,2	482,79	481,62	470,86	474,95	-4,09	24	0	0	74,8	54,6	20,13	0,68	0,51	-
20.03.2024	8,357	-0,228	527,38	527,2	515,02	519,54	-4,52	24	0	0	72,6	55,9	16,69	0,67	0,51	-
21.03.2024	7,772	-0,27	610,3	611,13	596,96	602,14	-5,18	24	0	0	69,9	56,4	13,49	0,67	0,51	-
22.03.2024	7,502	-0,294	627,62	628,9	613,8	619,3	-5,5	24	0	0	70,1	57,4	12,71	0,67	0,52	-
23.03.2024	7,492	-0,299	636,56	638,11	622,86	628,58	-5,72	24	0	0	69,3	56,7	12,54	0,67	0,52	-
Итого:	236,72	0	18344,43	18382,25	17925,73	18098,32	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	236,72															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	7284,786	477724,56	479156,53	466032,66	471661,76
23.03.2024	7521,506	496068,99	497538,78	483958,39	489760,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:51:57