

# #296695#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7048  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261215  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,57	-0,374	633,64	637,73	622,71	630	-7,29	24	0	1	58,5	48,9	9,61	0,62	0,48	-
20.03.2026	7,68	-0,508	736,7	741,3	720,89	730	-9,11	24	0	0	67,6	56,2	11,39	0,66	0,5	-
21.03.2026	8,029	-0,556	730,02	734,62	712,33	721,69	-9,36	24	0	0	74	61,9	12,05	0,66	0,5	-
22.03.2026	7,82	-0,578	707,12	712,24	689,98	699,77	-9,79	24	0	0	73,9	61,7	12,18	0,68	0,49	-
23.03.2026	6,109	-0,676	702,38	709,56	685,38	696,3	-10,92	24	0	0	73,9	64	9,89	0,68	0,49	-
24.03.2026	5,912	-0,642	696,96	703,59	679,98	690,22	-10,24	24	0	0	74,2	64,6	9,62	0,69	0,48	-
25.03.2026	5,458	-0,652	697,52	704,58	680,64	691,04	-10,4	24	0	0	73,9	64,9	8,97	0,66	0,49	-
26.03.2026	7,311	-0,642	704,06	710,32	687,03	697,68	-10,65	24	0	0	73,8	62,2	11,57	0,67	0,5	-
27.03.2026	8,306	-0,61	755,93	761,17	737,57	747,76	-10,19	24	0	0	74	61,9	12,08	0,64	0,48	-
28.03.2026	7,81	-0,63	721,7	727,47	704,05	714,53	-10,48	24	0	0	74,3	62,3	11,99	0,65	0,48	-
29.03.2026	7,384	-0,591	699,94	705,37	682,93	692,78	-9,85	24	0	0	74	62,4	11,67	0,65	0,48	-
30.03.2026	7,103	-0,643	700,25	706,56	683,19	693,81	-10,62	24	0	0	74,1	62,8	11,33	0,65	0,49	-
31.03.2026	7,706	-0,661	714,07	720,43	696,68	707,68	-11	24	0	0	74,1	62,1	12,01	0,64	0,49	-
01.04.2026	8,264	-0,636	721,19	727,01	703,72	714,46	-10,74	24	0	0	73,9	61,3	12,65	0,57	0,56	-
02.04.2026	4,889	-0,326	726,8	731,98	717,76	725,42	-7,66	24	0	0	49,5	42,2	7,34	0,64	0,51	-
03.04.2026	8,017	-0,535	699,88	704,89	684,48	694,06	-9,58	24	0	0	69,5	57	12,51	0,65	0,49	-
04.04.2026	7,392	-0,553	689,62	694,36	672,78	681,98	-9,2	24	0	0	74,2	62,4	11,81	0,65	0,48	-
05.04.2026	7,002	-0,548	686,56	691,43	669,84	678,91	-9,07	24	0	0	74,2	62,9	11,27	0,66	0,49	-
06.04.2026	6,959	-0,563	681,58	686,68	664,92	674,24	-9,32	24	0	0	74,2	62,9	11,31	0,62	0,49	-
07.04.2026	8,274	-0,51	678,04	681,94	661,6	670,38	-8,78	24	0	0	73,9	60,6	13,28	0,64	0,5	-
08.04.2026	9,379	-0,567	742	745,99	723,5	733,11	-9,61	24	0	0	75,1	61,3	13,75	0,64	0,5	-
09.04.2026	9,179	-0,555	734,84	738,88	716,77	726,27	-9,5	24	0	0	74,5	60,9	13,58	0,65	0,5	-
10.04.2026	8,424	-0,582	737,64	742,37	719,52	729,29	-9,77	24	0	0	74,5	61,9	12,52	0,66	0,49	-
11.04.2026	7,391	-0,568	715,01	720,01	697,68	707,1	-9,42	24	0	0	74	62,6	11,4	0,65	0,48	-
12.04.2026	6,877	-0,583	704,21	709,6	687,05	696,62	-9,57	24	0	0	74,1	63,2	10,86	0,66	0,48	-
13.04.2026	6,691	-0,597	705,11	710,86	688,02	697,81	-9,79	24	0	0	73,9	63,3	10,59	0,65	0,47	-
14.04.2026	6,243	-0,618	693,72	699,99	676,96	687,04	-10,08	24	0	0	73,8	63,6	10,14	0,64	0,47	-
15.04.2026	6,285	-0,595	662,43	668,36	646,35	656,06	-9,71	24	0	0	74	63,4	10,64	0,64	0,49	-
16.04.2026	7,262	-0,566	685,74	690,74	669,01	678,4	-9,39	24	0	0	74,2	62,5	11,7	0,65	0,49	-
17.04.2026	7,203	-0,586	688,92	694,29	672,06	681,79	-9,73	24	0	0	74,3	62,7	11,59	0,66	0,48	-
18.04.2026	6,421	-0,631	695,45	701,82	678,46	688,75	-10,29	24	0	0	74,2	63,8	10,4	0,66	0,47	-
Итого:	224,35	0	21849,03	22016,14	21333,84	21634,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	224,35															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	3369,96	213801,04	220188,31	208560,75	216954,16
18.04.2026	3594,31	235650,07	242204,45	229894,59	238589,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 11:24:59