

#81595#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 07.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 2-12, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00261215	Показания прибора, Гкал 07.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7757,844	7694,389	63.455

Подпись исполнителя _____



с 08.05.24 не поверя



#79719#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 07.05.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7048
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261215
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	7,833	-0,125	546,16	544,38	533,6	536,19	-2,59	24	0	0	71,8	56,9	14,93	0,67	0,49
25.04.2024	6,4	7,384	-0,141	568,53	567,34	555,82	558,73	-2,91	24	0	0	70,7	57,2	13,55	0,68	0,49
26.04.2024	7,8	6,702	-0,194	654,03	653,99	639,75	643,46	-3,71	24	0	0	69,8	59	10,78	0,68	0,48
27.04.2024	12,1	5,94	-0,261	645,88	647,2	631,73	636,42	-4,69	24	0	0	69,9	60,1	9,81	0,7	0,47
28.04.2024	14,6	5,608	-0,187	572,95	573,26	560,05	563,56	-3,51	24	0	0	71	60,6	10,36	0,72	0,46
29.04.2024	16,9	5,25	-0,149	467,67	467,5	456,78	459,63	-2,85	24	0	0	72,4	60,5	11,82	0,73	0,46
30.04.2024	16,1	4,758	-0,178	378,94	379,51	369,8	373,14	-3,34	24	0	0	73,8	60,4	13,36	0,68	0,45
01.05.2024	-	4,619	-0,26	476,46	478,44	465,71	470,39	-4,68	24	0	0	70,9	60,4	10,49	0,5	0,41
02.05.2024	-	3,606	-0,186	401,86	403,2	392,86	396,27	-3,41	24	0	0	70,7	61	9,68	0,48	0,4
03.05.2024	-	2,318	-0,234	277,08	279,74	270,67	274,77	-4,1	24	0	0	71,7	62,2	9,5	0,48	0,4
04.05.2024	-	2,406	-0,21	378,83	381,13	370,57	374,28	-3,71	24	0	0	69,7	62,5	7,12	0,48	0,4
05.05.2024	-	2,431	-0,175	337,36	339,18	330,01	333,25	-3,24	24	0	0	69,5	61,5	7,96	0,59	0,54
06.05.2024	-	2,266	-0,117	276,36	277,34	270,33	272,62	-2,29	24	0	0	69,7	60,8	8,89	0,63	0,6
07.05.2024	-	2,334	-0,129	251,19	252,38	245,61	248,13	-2,52	24	0	0	70,4	60,2	10,11	0,62	0,6
Итого:	9,4	63,455	-2,546	6233,3	6244,59	6093,29	6140,84	-47,55	336	0	-	70,86	60,24	10,6	0,62	0,48

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	7694,389	512220,28	513736,61	499750,9	505697,16
07.05.2024	7757,844	518453,58	519981,2	505844,19	511838

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____