

#130177#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Мариупольская, 2-12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00261215

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x74AF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	69,97	37,41	32,56	77,88	76,14	78,06	77,55	-1,41	6,12	5,99	2,424	-0,03	24	0	*
24.04.2025	69,77	37,72	32,05	65,8	64,37	66,29	65,85	-1,48	6,13	5,98	2,006	-0,042	24	0	*
25.04.2025	69,5	42,61	26,89	93,4	91,38	93,94	93,12	-1,74	6,09	5,99	2,381	-0,054	24	0	*
26.04.2025	69,55	52,32	17,23	174,24	170,45	175,63	173,4	-2,95	6,06	5,99	2,782	-0,132	24	0	
27.04.2025	70,12	51,68	18,44	171,81	168,04	173,17	170,98	-2,94	6,06	5,99	2,945	-0,131	24	0	
28.04.2025	69,83	52,53	17,3	175,92	172,05	177,72	175,42	-3,37	6,06	5,99	2,799	-0,157	24	0	
29.04.2025	71,12	54,86	16,26	180,66	176,57	182,65	180,08	-3,51	5,99	5,91	2,677	-0,175	24	0	
30.04.2025	72,09	57,33	14,76	201,73	197,05	204,53	201,39	-4,34	6,06	5,94	2,66	-0,225	24	0	
01.05.2025	71,73	56,93	14,8	199,71	195,12	202,79	199,74	-4,62	6,05	5,92	2,624	-0,241	24	0	
02.05.2025	72,2	57,4	14,8	206,09	201,27	209,46	206,27	-5	6,06	5,95	2,691	-0,265	24	0	
03.05.2025	70,49	55,05	15,44	181,35	177,28	183,76	181,15	-3,87	5,84	5,71	2,526	-0,198	24	0	*
04.05.2025	72,32	56,59	15,73	200,77	196,09	203,63	200,61	-4,52	6,05	5,85	2,833	-0,236	24	0	
05.05.2025	72,09	56,81	15,28	194,45	189,96	197,6	194,62	-4,66	6,03	5,83	2,639	-0,242	24	0	
06.05.2025	71,96	57,2	14,76	207,1	202,3	210,43	207,25	-4,95	6,06	5,88	2,706	-0,261	24	0	
07.05.2025	71,39	57,9	13,49	200,18	195,62	202,89	199,76	-4,14	5,77	5,48	2,403	-0,23	24	0	*
08.05.2025	71,99	58,47	13,52	223,36	218,17	226,65	223,1	-4,93	6,2	6	2,664	-0,264	24	0	
09.05.2025	72,24	59,09	13,15	231,94	226,53	235,99	232,2	-5,67	6,22	5,98	2,646	-0,31	24	0	
10.05.2025	72,19	58,72	13,47	227,8	222,51	231,85	228,19	-5,68	6,2	6	2,665	-0,308	24	0	
11.05.2025	71,95	57,51	14,44	222,08	216,96	225,81	222,34	-5,38	6,18	5,95	2,827	-0,287	24	0	
12.05.2025	71,94	58,26	13,68	221,51	216,4	225,24	221,7	-5,3	6,19	5,86	2,655	-0,286	24	0	
13.05.2025	72,22	59,33	12,89	227,27	221,98	231,35	227,59	-5,61	6,18	5,89	2,529	-0,309	24	0	
14.05.2025	70,74	56,15	14,59	117,46	114,87	120,05	118,24	-3,37	5,66	5,46	1,495	-0,171	24	0	*
15.05.2025	71,51	56,34	15,17	193,67	189,24	196,46	193,54	-4,3	6,11	5,84	2,633	-0,221	24	0	
16.05.2025	69,38	56,43	12,95	93,42	91,4	91,41	90,05	1,35	4,32	3,95	1,259	0,068	24	0	*
17.05.2025	71,93	56,84	15,09	208,55	203,73	210,49	207,32	-3,59	6,21	6,11	2,87	-0,181	24	0	
18.05.2025	72,09	57,79	14,3	216,94	211,93	219,69	216,27	-4,34	6,22	6,1	2,781	-0,228	24	0	
19.05.2025	72,26	59,17	13,09	222,79	217,61	226,66	223,02	-5,41	6,2	6,05	2,529	-0,3	24	0	
20.05.2025	72,45	60,37	12,08	230,41	225	234,94	231,01	-6,01	6,16	6,02	2,355	-0,341	24	0	
21.05.2025	72,24	60,32	11,92	215,8	210,8	220,25	216,57	-5,77	6,17	6,04	2,165	-0,325	22	2	*
22.05.2025	72,18	60,79	11,39	235,3	229,82	240,36	236,28	-6,46	6,17	5,97	2,228	-0,37	24	0	
23.05.2025	71,95	60,8	11,15	238,94	233,41	244,2	240,07	-6,66	6,18	5,97	2,199	-0,384	24	0	
Итого:				5858,3	5724,05	5943,9	5854,68	-130,63			77,596	-6,836	742	2	
Средние:	71,39	55,5	15,89						6,03	5,85					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	114598,86	111931,13	115823,94	114160,61	-2229,48	1805,41	-117,598	7487	15
23/05/2524:00	120457,19	117655,18	121767,89	120015,29	-2360,11	1883,006	-124,434	8229	17
Итого:	5858,33	5724,05	5943,95	5854,68	-130,63	77,596	-6,836	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 8329ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

