

#6907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7048
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261215
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	2,003	-0,105	107,31	108,84	104,93	107,54	-2,61	24	0	1	70,5	50,2	20,34	0,61	0,57	-
25.05.2022	2,075	-0,072	114,7	115,47	112,18	114,08	-1,9	24	0	0	70,1	50,7	19,37	0,61	0,57	-
26.05.2022	2,164	-0,046	113,72	113,99	111,21	112,62	-1,41	24	0	0	70,4	50,3	20,11	0,62	0,57	-
27.05.2022	2,061	-0,066	108,06	108,72	105,67	107,47	-1,8	24	0	0	70,4	50,1	20,33	0,62	0,57	-
28.05.2022	2,148	-0,09	115,54	116,64	112,95	115,24	-2,29	24	0	0	70,4	50,4	20,07	0,62	0,57	-
29.05.2022	2,257	-0,109	122,5	123,85	119,75	122,37	-2,62	24	0	1	70,6	50,6	19,99	0,62	0,57	-
30.05.2022	2,134	-0,112	117,64	119,19	115,06	117,77	-2,71	24	0	1	69,9	50,1	19,75	0,62	0,57	-
31.05.2022	2,064	-0,119	113,03	114,68	110,51	113,32	-2,81	24	0	1	70,4	50,4	19,97	0,62	0,57	-
01.06.2022	1,846	-0,119	109,4	111,08	107,03	109,78	-2,75	22	2	1	69,3	50,8	18,57	0,61	0,57	-
02.06.2022	2,119	-0,127	116,56	118,34	113,95	116,93	-2,98	24	0	1	70,4	50,5	19,92	0,62	0,57	-
03.06.2022	1,994	-0,133	108,14	110,13	105,75	108,84	-3,09	24	0	1	70,6	50,2	20,32	0,62	0,57	-
04.06.2022	2,037	-0,142	117,71	119,83	115,13	118,4	-3,27	24	0	1	70	50,9	19,15	0,62	0,57	-
05.06.2022	2,041	-0,145	118,39	120,61	115,8	119,12	-3,32	24	0	1	70,2	51,1	19,11	0,62	0,57	-
06.06.2022	1,969	-0,144	114,59	116,72	112,04	115,3	-3,26	24	0	1	70,4	51,3	19,09	0,62	0,57	-
07.06.2022	1,886	-0,135	106,75	108,8	104,36	107,47	-3,11	24	0	1	70,6	51,1	19,58	0,62	0,57	-
08.06.2022	1,863	-0,137	112,57	114,66	110,13	113,24	-3,11	24	0	1	69,8	51,4	18,39	0,62	0,57	-
09.06.2022	1,848	-0,133	104,47	106,45	102,14	105,15	-3,01	24	0	1	70,5	50,9	19,6	0,62	0,57	-
10.06.2022	1,909	-0,132	111,84	113,79	109,38	112,38	-3	24	0	1	70,2	51,4	18,88	0,63	0,57	-
11.06.2022	1,785	-0,126	100,96	102,88	98,7	101,64	-2,94	24	0	1	70,7	51	19,63	0,63	0,57	-
12.06.2022	1,794	-0,129	103,6	105,49	101,3	104,23	-2,93	24	0	1	70,4	51,2	19,18	0,62	0,57	-
13.06.2022	1,925	-0,129	116,28	118,12	113,72	116,63	-2,91	24	0	1	70,1	51,8	18,28	0,62	0,57	-
14.06.2022	1,897	-0,123	110,84	112,62	108,42	111,24	-2,82	24	0	1	70,2	51,4	18,87	0,62	0,57	-
15.06.2022	1,907	-0,118	107	108,71	104,61	107,37	-2,76	24	0	1	70,8	51,2	19,59	0,61	0,57	-
16.06.2022	1,792	-0,12	105,61	107,37	103,29	106,05	-2,76	24	0	1	70,3	51,5	18,75	0,62	0,57	-
17.06.2022	1,754	-0,119	101,33	103,07	99,08	101,82	-2,74	24	0	1	70,3	51,2	19,11	0,62	0,57	-
18.06.2022	1,78	-0,123	106,81	108,64	104,48	107,28	-2,8	24	0	1	70,1	51,6	18,42	0,61	0,57	-
19.06.2022	1,862	-0,125	113,09	114,98	110,6	113,52	-2,92	24	0	1	70,1	51,9	18,22	0,62	0,57	-
20.06.2022	1,806	-0,131	108,27	110,23	105,87	108,86	-2,99	24	0	1	70,3	51,8	18,53	0,61	0,57	-
21.06.2022	1,765	-0,14	113,39	115,5	110,91	114,03	-3,12	24	0	1	69,7	52,3	17,39	0,61	0,57	-
22.06.2022	1,813	-0,139	113,86	115,88	111,34	114,42	-3,08	24	0	1	70	52,3	17,74	0,62	0,57	-
23.06.2022	1,787	-0,141	108,54	110,71	106,13	109,32	-3,19	24	0	1	70,4	52	18,41	0,62	0,57	-
Итого:	60,085	0	3442,5	3495,99	3366,42	3453,43	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,085															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	3973,406	305004,64	306075,22	297505,39	300920,44
23.06.2022	4033,491	308447,14	309571,21	300871,81	304373,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:46:04