

#133777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 2-12, Калининград
4402
7048
ВКТ-7
00261215
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,146	-0,397	240,81	246,34	235,23	242,07	-6,84	24	0	0	72,2	61,3	10,91	0,62	0,6	-
25.05.2025	2,248	-0,396	234,61	240,1	229,13	236,04	-6,91	24	0	0	72,5	60,8	11,65	0,62	0,6	-
26.05.2025	2,139	-0,407	238,48	244,12	232,92	239,92	-7	24	0	0	72,5	61,4	11,02	0,62	0,59	-
27.05.2025	2,106	-0,419	250,32	256,14	244,48	251,63	-7,15	24	0	0	72,4	62	10,42	0,62	0,59	-
28.05.2025	2,003	-0,426	249,4	255,3	243,58	250,78	-7,2	24	0	0	72,3	62,2	10,07	0,61	0,59	-
29.05.2025	1,992	-0,415	244,9	250,71	239,19	246,26	-7,07	24	0	0	72,4	62,2	10,15	0,61	0,6	-
30.05.2025	2,028	-0,402	230,54	236,11	225,13	232,01	-6,88	24	0	0	72,6	61,7	10,89	0,62	0,6	-
31.05.2025	2,064	-0,399	232,59	238,22	227,2	234,1	-6,9	24	0	0	72,3	61,4	10,94	0,62	0,6	-
01.06.2025	2,039	-0,404	228,77	234,39	223,41	230,35	-6,94	24	0	0	72,5	61,4	11,04	0,62	0,6	-
02.06.2025	1,684	-0,412	225,84	231,7	220,61	227,55	-6,94	24	0	1	72,2	62,6	9,6	0,62	0,6	-
03.06.2025	1,516	-0,424	235,15	241,17	229,69	236,71	-7,02	24	0	0	72,3	63,8	8,55	0,62	0,6	-
04.06.2025	1,599	-0,424	237,45	243,49	231,92	239,01	-7,09	24	0	0	72,3	63,4	8,83	0,62	0,6	-
05.06.2025	1,526	-0,438	240,92	247,1	235,3	242,53	-7,23	24	0	0	72,2	63,8	8,43	0,62	0,6	-
06.06.2025	1,434	-0,436	238,01	244,21	232,5	239,65	-7,15	24	0	0	72,1	64	8,14	0,62	0,6	-
07.06.2025	1,464	-0,434	240,63	246,83	235,02	242,18	-7,16	24	0	0	72,3	64,1	8,18	0,62	0,6	-
08.06.2025	1,484	-0,431	238,12	244,27	232,6	239,73	-7,13	24	0	0	72,2	63,8	8,33	0,62	0,6	-
09.06.2025	1,444	-0,428	237,02	243,15	231,52	238,63	-7,11	24	0	0	72,1	63,9	8,19	0,62	0,59	-
10.06.2025	1,479	-0,31	177,85	182,29	173,72	179,12	-5,4	21	3	1	71,9	61,5	10,4	0,62	0,6	-
11.06.2025	1,896	-0,365	211,58	216,8	206,67	213,09	-6,42	24	0	1	72,2	61,1	11,07	0,62	0,6	-
12.06.2025	2,011	-0,403	230,06	235,67	224,67	231,6	-6,93	24	0	0	72,3	61,5	10,85	0,62	0,6	-
13.06.2025	1,907	-0,405	230,91	236,62	225,51	232,47	-6,96	24	0	0	72,4	62	10,35	0,62	0,6	-
14.06.2025	1,981	-0,399	233,48	239,07	228,12	234,96	-6,84	24	0	0	71,8	61,3	10,52	0,62	0,6	-
15.06.2025	2,063	-0,394	240	245,48	234,41	241,19	-6,78	24	0	0	72,3	61,7	10,59	0,6	0,59	-
16.06.2025	1,895	-0,275	213,85	217,49	208,87	213,69	-4,82	24	0	1	72,2	61,8	10,48	0,62	0,59	-
17.06.2025	2,026	-0,264	208,14	211,63	203,3	208,03	-4,73	24	0	0	72,1	60,8	11,36	0,47	0,46	-
18.06.2025	1,251	0,009	70,48	70,11	68,96	69,27	-0,31	24	0	1	69,1	50,7	18,41	0,6	0,58	-
19.06.2025	1,988	-0,168	110,33	112,86	107,8	111,48	-3,68	24	0	1	71,4	51,2	20,22	0,61	0,59	-
20.06.2025	2,072	-0,145	106,95	109,08	104,46	107,78	-3,32	24	0	1	72,4	50,9	21,49	0,61	0,58	-
21.06.2025	2,126	-0,14	110,61	112,56	108,04	111,18	-3,14	24	0	1	72,3	51,1	21,2	0,61	0,59	-
22.06.2025	2,187	-0,159	118,49	120,8	115,75	119,29	-3,54	24	0	1	72	51,6	20,48	0,62	0,59	-
23.06.2025	2,12	-0,173	112,13	114,8	109,51	113,39	-3,88	24	0	1	72,4	51,2	21,16	0,62	0,59	-
Итого:	57,918	0	6418,42	6568,61	6269,22	6455,69	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,918															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1883,006	120457,19	121767,89	117655,18	120015,29
23.06.2025	1940,924	126875,61	128336,5	123924,4	126470,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:33:05