

#28602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7048
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261215
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,646	-0,008	56,71	56,58	55,44	56,14	-0,7	24	0	1	70,3	40,1	30,26	0,64	0,58	-
25.07.2023	1,535	-0,008	53,09	53,08	51,91	52,65	-0,74	24	0	1	70,4	40,2	30,18	0,63	0,58	-
26.07.2023	1,635	-0,011	59,92	59,85	58,64	59,39	-0,75	24	0	1	68,7	40,3	28,42	0,64	0,58	-
27.07.2023	1,646	-0,005	56,36	56	55,13	55,57	-0,44	24	0	0	70,2	40	30,19	0,64	0,58	-
28.07.2023	1,599	-0,005	54,96	54,74	53,75	54,32	-0,57	24	0	0	70,2	40	30,2	0,64	0,58	-
29.07.2023	1,598	-0,006	55,3	55,15	54,1	54,73	-0,63	24	0	1	70,2	40,2	30,06	0,64	0,58	-
30.07.2023	1,687	-0,007	57,8	57,69	56,53	57,25	-0,72	24	0	0	70,4	40,1	30,37	0,64	0,58	-
31.07.2023	1,565	-0,012	54,6	54,65	53,39	54,22	-0,83	24	0	0	70,2	40,2	30	0,64	0,58	-
01.08.2023	1,686	-0,008	57,06	56,92	55,8	56,48	-0,68	24	0	1	70,8	40	30,75	0,63	0,59	-
02.08.2023	1,557	-0,01	54,73	54,71	53,52	54,28	-0,76	24	0	1	70	40,2	29,71	0,62	0,59	-
03.08.2023	1,471	-0,009	53,32	53,36	52,15	52,94	-0,79	24	0	1	69,5	40,6	28,89	0,63	0,59	-
04.08.2023	1,52	-0,009	52,93	52,85	51,76	52,43	-0,67	24	0	0	70,2	40,3	29,93	0,63	0,59	-
05.08.2023	1,487	-0,007	51,66	51,56	50,52	51,15	-0,63	24	0	0	70,2	40,3	29,9	0,62	0,59	-
06.08.2023	1,57	-0,007	56,38	56,27	55,17	55,83	-0,66	24	0	1	69,2	40,2	28,98	0,62	0,59	-
07.08.2023	1,501	-0,008	54,33	54,26	53,16	53,85	-0,69	24	0	1	68,9	40,1	28,79	0,61	0,59	-
08.08.2023	1,572	-0,006	54,26	54,06	53,06	53,65	-0,59	24	0	0	69,8	39,7	30,12	0,61	0,59	-
09.08.2023	1,573	-0,004	53,15	52,95	51,98	52,56	-0,58	24	0	0	70,4	39,6	30,78	0,61	0,59	-
10.08.2023	1,608	-0,008	54,89	54,72	53,69	54,31	-0,62	24	0	0	70,1	39,7	30,42	0,61	0,59	-
11.08.2023	1,541	-0,006	53,86	53,78	52,7	53,37	-0,67	24	0	0	69,6	39,8	29,77	0,61	0,59	-
12.08.2023	1,532	-0,007	54,24	54,23	53,08	53,82	-0,74	24	0	0	69,4	39,9	29,44	0,62	0,59	-
13.08.2023	1,67	-0,008	57,46	57,29	56,19	56,87	-0,68	24	0	1	69,9	39,7	30,25	0,62	0,59	-
14.08.2023	1,501	-0,007	52,13	52,13	50,99	51,72	-0,73	24	0	1	70,1	40	30,08	0,62	0,59	-
15.08.2023	1,443	-0,012	50,83	50,88	49,71	50,49	-0,78	24	0	1	70	40,2	29,74	0,63	0,58	-
16.08.2023	1,361	-0,011	46,32	46,42	45,3	46,07	-0,77	24	0	1	71	40,3	30,74	0,63	0,58	-
17.08.2023	1,436	-0,005	49,43	49,4	48,34	48,99	-0,65	24	0	1	70,6	40,3	30,27	0,63	0,58	-
18.08.2023	1,385	-0,006	47,91	47,9	46,83	47,51	-0,68	24	0	1	70,5	40,3	30,14	0,63	0,58	-
19.08.2023	1,341	-0,007	47,39	47,46	46,35	47,05	-0,7	24	0	1	70	40,4	29,56	0,63	0,58	-
20.08.2023	1,396	-0,008	47,74	47,79	46,66	47,43	-0,77	24	0	1	70,8	40,2	30,62	0,63	0,58	-
21.08.2023	1,342	-0,012	45,67	45,77	44,67	45,44	-0,77	24	0	1	70,8	40	30,81	0,62	0,58	-
22.08.2023	1,41	-0,009	48,3	48,33	47,26	47,97	-0,71	24	0	1	70,3	39,8	30,48	0,62	0,58	-
23.08.2023	1,357	-0,01	45,54	45,56	44,54	45,23	-0,69	24	0	1	70,9	39,8	31,05	0,63	0,58	-
Итого:	47,171	0	1638,27	1636,34	1602,32	1623,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,171															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	5947,9	411212,42	412587,56	401164,21	405985,65
23.08.2023	5995,071	412850,69	414223,9	402766,53	407609,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:40:29