

#92734#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7048
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261215
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	1,626	-0,324	217,67	222,15	212,66	218,23	-5,57	24	0	0	71,7	62,4	9,27	0,61	0,6	-
25.07.2024	1,559	-0,342	212,19	217,17	207,49	213,46	-5,97	24	0	0	70,4	61,2	9,29	0,61	0,6	-
26.07.2024	1,543	-0,34	208,93	213,99	204,38	210,38	-6	24	0	0	69,8	60,4	9,34	0,61	0,6	-
27.07.2024	1,542	-0,361	217,11	222,42	212,32	218,6	-6,28	24	0	0	70,2	61,1	9,08	0,61	0,6	-
28.07.2024	1,596	-0,356	206,82	212,15	202,29	208,61	-6,32	24	0	0	70	60,2	9,77	0,61	0,6	-
29.07.2024	1,579	-0,362	202,85	208,26	198,37	204,8	-6,43	24	0	0	70	60,1	9,91	0,61	0,6	-
30.07.2024	1,61	-0,364	202,71	208,14	198,25	204,69	-6,44	24	0	0	70	60	10,08	0,61	0,6	-
31.07.2024	1,6	-0,366	200,88	206,32	196,45	202,91	-6,46	24	0	0	70	59,9	10,11	0,61	0,6	-
01.08.2024	1,571	-0,366	204,24	209,75	199,72	206,21	-6,49	24	0	0	70,1	60,3	9,83	0,61	0,6	-
02.08.2024	1,57	-0,37	204,08	209,62	199,58	206,14	-6,56	24	0	0	70	60,2	9,84	0,61	0,59	-
03.08.2024	1,656	-0,298	226,23	230,5	221,3	226,62	-5,32	24	0	0	69,8	60,8	8,93	0,61	0,59	-
04.08.2024	1,689	-0,364	240,77	246,02	235,49	241,8	-6,31	24	0	0	70	61,2	8,81	0,61	0,59	-
05.08.2024	1,604	-0,412	245,32	251,3	239,9	246,92	-7,02	24	0	0	70,2	61,7	8,49	0,61	0,6	-
06.08.2024	1,521	-0,361	207,34	212,76	202,84	209,22	-6,38	24	0	0	69,6	60,2	9,4	0,6	0,58	-
07.08.2024	1,292	-0,271	156,43	160,56	153,02	157,95	-4,93	20	4	1	69,6	59,3	10,37	0,6	0,6	-
08.08.2024	1,541	-0,352	187,78	193,17	183,69	190,03	-6,34	24	0	0	69,8	59,4	10,44	0,6	0,6	-
09.08.2024	1,455	-0,369	186,86	192,48	182,75	189,33	-6,58	24	0	0	69,8	59,7	10,11	0,6	0,6	-
10.08.2024	1,698	-0,354	184,84	190,28	180,82	187,3	-6,48	24	0	0	69,6	58,2	11,48	0,6	0,6	-
11.08.2024	2,077	-0,333	181,04	186,19	177,1	183,5	-6,4	24	0	0	69,6	55,8	13,77	0,6	0,6	-
12.08.2024	1,877	-0,351	185,06	190,4	181	187,49	-6,49	24	0	0	70	57,6	12,43	0,6	0,6	-
13.08.2024	1,506	-0,37	187,05	192,69	182,95	189,55	-6,6	24	0	0	70	59,6	10,39	0,6	0,6	-
14.08.2024	1,4	-0,379	183,6	189,34	179,53	186,22	-6,69	24	0	0	70	59,9	10,04	0,6	0,59	-
15.08.2024	1,429	-0,384	189,82	195,66	185,63	192,39	-6,76	24	0	0	70,3	60,4	9,91	0,6	0,59	-
16.08.2024	1,384	-0,391	188,33	194,25	184,15	190,98	-6,83	24	0	0	70,2	60,5	9,76	0,6	0,59	-
17.08.2024	1,382	-0,388	189,63	195,56	185,47	192,3	-6,83	24	0	0	70	60,3	9,67	0,6	0,59	-
18.08.2024	1,427	-0,385	188,69	194,63	184,52	191,36	-6,84	24	0	0	70,1	60,2	9,96	0,6	0,59	-
19.08.2024	1,38	-0,396	189,84	195,85	185,65	192,56	-6,91	24	0	0	70,2	60,5	9,7	0,6	0,59	-
20.08.2024	1,311	-0,393	188,06	194,11	183,93	190,82	-6,89	24	0	0	70,1	60,6	9,42	0,6	0,6	-
21.08.2024	1,405	-0,391	186,21	192,2	182,1	189,02	-6,92	24	0	1	70	60	9,99	0,61	0,6	-
22.08.2024	1,445	-0,404	201,57	207,7	197,12	204,19	-7,07	24	0	0	70,1	60,6	9,51	0,62	0,6	-
23.08.2024	1,489	-0,451	246,67	253,25	241,14	248,71	-7,57	24	0	0	70,8	62,6	8,14	0,62	0,6	-
Итого:	47,764	0	6218,62	6388,87	6081,61	6282,29	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,764															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	48,528	7130,77	7340,71	6974,31	7215,49
23.08.2024	96,292	13349,39	13729,58	13055,92	13497,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:32:34