

#6920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7048
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261215
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 1,434 | -0,3 | 229,23 | 233,41 | 223,98 | 229,05 | -5,07 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 64 | 7,83 | 0,62 | 0,59 | - |
| 25.08.2021 | 1,344 | -0,315 | 221,73 | 226,14 | 216,61 | 221,9 | -5,29 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 64 | 7,75 | 0,62 | 0,59 | - |
| 26.08.2021 | 1,303 | -0,318 | 219,31 | 223,79 | 214,27 | 219,61 | -5,34 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 64,1 | 7,69 | 0,62 | 0,59 | - |
| 27.08.2021 | 1,36 | -0,32 | 227,46 | 231,89 | 222,2 | 227,53 | -5,33 | 24 | 0 | 0 | 72 | 64,4 | 7,65 | 0,62 | 0,59 | - |
| 28.08.2021 | 1,409 | -0,295 | 225,36 | 229,41 | 220,15 | 225,11 | -4,96 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 64,2 | 7,85 | 0,62 | 0,59 | - |
| 29.08.2021 | 1,536 | -0,277 | 218,25 | 222,04 | 213,25 | 217,98 | -4,73 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 63,1 | 8,59 | 0,62 | 0,59 | - |
| 30.08.2021 | 1,382 | -0,286 | 223,62 | 227,57 | 218,45 | 223,29 | -4,84 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 64,1 | 7,74 | 0,62 | 0,59 | - |
| 31.08.2021 | 1,438 | -0,332 | 226,77 | 231,38 | 221,51 | 227,06 | -5,55 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 64,1 | 8,08 | 0,62 | 0,59 | - |
| 01.09.2021 | 1,452 | -0,314 | 224,38 | 228,74 | 219,19 | 224,48 | -5,29 | 24 | 0 | 0 | 72 | 63,9 | 8,15 | 0,62 | 0,59 | - |
| 02.09.2021 | 1,555 | -0,283 | 223,48 | 227,37 | 218,35 | 223,24 | -4,89 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 63,1 | 8,53 | 0,62 | 0,59 | - |
| 03.09.2021 | 1,495 | -0,289 | 222,44 | 226,44 | 217,3 | 222,26 | -4,96 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 63,5 | 8,32 | 0,62 | 0,59 | - |
| 04.09.2021 | 1,638 | -0,281 | 223,61 | 227,44 | 218,43 | 223,28 | -4,85 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 63,2 | 8,89 | 0,62 | 0,59 | - |
| 05.09.2021 | 1,753 | -0,27 | 223,78 | 227,46 | 218,64 | 223,39 | -4,75 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 62,5 | 9,35 | 0,62 | 0,59 | - |
| 06.09.2021 | 1,607 | -0,277 | 224,21 | 227,97 | 219,06 | 223,83 | -4,77 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 63,1 | 8,69 | 0,62 | 0,59 | - |
| 07.09.2021 | 1,439 | -0,267 | 215,11 | 218,83 | 210,24 | 214,84 | -4,6 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 63,1 | 8,21 | 0,63 | 0,59 | - |
| 08.09.2021 | 1,483 | -0,281 | 231,42 | 235,25 | 226,06 | 230,77 | -4,71 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 64,5 | 7,89 | 0,62 | 0,59 | - |
| 09.09.2021 | 1,47 | -0,282 | 230,81 | 234,68 | 225,53 | 230,32 | -4,79 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 63,8 | 7,87 | 0,63 | 0,59 | - |
| 10.09.2021 | 1,335 | -0,287 | 240,54 | 244,49 | 235,04 | 239,84 | -4,8 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 64,7 | 7 | 0,63 | 0,59 | - |
| 11.09.2021 | 1,401 | -0,29 | 244,4 | 248,34 | 238,76 | 243,64 | -4,88 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 64,5 | 7,18 | 0,63 | 0,59 | - |
| 12.09.2021 | 1,492 | -0,285 | 243,09 | 246,94 | 237,47 | 242,28 | -4,81 | 24 | 0 | 0 | 72 | 64,4 | 7,58 | 0,63 | 0,59 | - |
| 13.09.2021 | 1,245 | -0,287 | 249,07 | 252,97 | 243,32 | 248,07 | -4,75 | 24 | 0 | 0 | 72 | 65,6 | 6,39 | 0,62 | 0,59 | - |
| 14.09.2021 | 1,426 | -0,275 | 236,2 | 239,93 | 230,81 | 235,46 | -4,65 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 63,9 | 7,46 | 0,63 | 0,59 | - |
| 15.09.2021 | 1,406 | -0,292 | 259,72 | 263,71 | 253,73 | 258,62 | -4,89 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 65,1 | 6,77 | 0,63 | 0,59 | - |
| 16.09.2021 | 1,485 | -0,289 | 251,59 | 255,51 | 245,8 | 250,63 | -4,83 | 24 | 0 | 0 | 72 | 64,7 | 7,3 | 0,63 | 0,59 | - |
| 17.09.2021 | 1,618 | -0,157 | 246,7 | 248,44 | 240,98 | 243,71 | -2,73 | 24 | 0 | 1 | 72,1 | 64,6 | 7,44 | 0,62 | 0,59 | - |
| 18.09.2021 | 1,438 | -0,272 | 239,56 | 243,17 | 233,99 | 238,57 | -4,58 | 24 | 0 | 0 | 72 | 64,6 | 7,41 | 0,62 | 0,59 | - |
| 19.09.2021 | 1,671 | -0,262 | 233,53 | 236,96 | 228,13 | 232,65 | -4,52 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 63,3 | 8,57 | 0,62 | 0,59 | - |
| 20.09.2021 | 1,617 | -0,262 | 227,98 | 231,49 | 222,72 | 227,24 | -4,52 | 24 | 0 | 0 | 72 | 63,5 | 8,54 | 0,62 | 0,59 | - |
| 21.09.2021 | 1,645 | -0,261 | 219,97 | 223,42 | 214,88 | 219,39 | -4,51 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 62,9 | 8,96 | 0,62 | 0,59 | - |
| 22.09.2021 | 1,739 | -0,255 | 214,04 | 217,5 | 209,13 | 213,62 | -4,49 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 62,2 | 9,64 | 0,61 | 0,59 | - |
| 23.09.2021 | 1,73 | -0,245 | 203,23 | 206,6 | 198,62 | 203,02 | -4,4 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 61,4 | 10,06 | 0,61 | 0,59 | - |
| Итого: | 46,346 | 0 | 7120,59 | 7239,28 | 6956,6 | 7104,68 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,346 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2021 | 2056,358 | 175555,41 | 176440,18 | 171251,46 | 173371,49 |
| 23.09.2021 | 2102,704 | 182676 | 183679,46 | 178208,06 | 180476,17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:08:33