

# #34696#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7048  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261215  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,424	-0,005	46,45	46,23	45,4	45,88	-0,48	24	0	1	71,6	39,7	31,86	0,63	0,57	-
25.08.2023	1,307	-0,002	42,38	41,94	41,39	41,63	-0,24	22	2	1	71,6	39,7	31,91	0,62	0,58	-
26.08.2023	1,402	-0,002	45,62	45,28	44,59	44,94	-0,35	23	1	1	71,4	39,6	31,79	0,63	0,58	-
27.08.2023	1,43	-0,002	45,49	45,09	44,42	44,76	-0,34	24	0	0	72,1	39,6	32,49	0,62	0,58	-
28.08.2023	1,433	-0,002	47,69	47,37	46,63	47,01	-0,38	24	0	0	70,7	39,6	31,09	0,62	0,58	-
29.08.2023	1,429	-0,001	47,71	47,5	46,67	47,13	-0,46	24	0	1	70,6	39,6	31,05	0,6	0,58	-
30.08.2023	1,409	-0,004	50,68	50,64	49,62	50,26	-0,64	24	0	0	68,6	39,7	28,89	0,62	0,58	-
31.08.2023	1,491	-0,006	51,41	51,17	50,28	50,79	-0,51	24	0	1	69,5	39,4	30,15	0,62	0,59	-
01.09.2023	1,467	-0,002	49,97	49,54	48,88	49,19	-0,31	24	0	0	69,4	39,2	30,26	0,62	0,58	-
02.09.2023	1,532	-0,002	50,59	50,2	49,47	49,83	-0,36	24	0	0	70,2	38,9	31,31	0,62	0,59	-
03.09.2023	1,671	-0,009	55,14	55	53,9	54,61	-0,71	24	0	0	70,3	38,7	31,6	0,62	0,59	-
04.09.2023	1,484	-0,017	50,84	51,1	49,74	50,76	-1,02	24	0	1	69,6	38,9	30,67	0,63	0,59	-
05.09.2023	1,454	-0,024	49,62	50,07	48,51	49,74	-1,23	24	0	1	70	38,9	31,03	0,63	0,59	-
06.09.2023	1,419	-0,029	48,07	48,63	47	48,3	-1,3	24	0	1	70,3	39	31,3	0,63	0,59	-
07.09.2023	1,411	-0,028	47,4	48,02	46,34	47,7	-1,36	24	0	1	70,6	38,9	31,63	0,63	0,59	-
08.09.2023	1,306	-0,029	43,87	44,6	42,92	44,32	-1,4	24	0	1	70,2	38,5	31,72	0,63	0,59	-
09.09.2023	1,337	-0,028	43,95	44,64	42,98	44,36	-1,38	24	0	1	70,3	38	32,33	0,63	0,59	-
10.09.2023	1,478	-0,032	48,32	49,07	47,27	48,73	-1,46	24	0	1	70,5	38	32,5	0,63	0,59	-
11.09.2023	1,287	-0,043	42,82	43,84	41,88	43,55	-1,67	24	0	1	70,5	38,2	32,27	0,63	0,59	-
12.09.2023	1,304	-0,043	43,39	44,47	42,45	44,17	-1,72	24	0	1	70,8	38,5	32,34	0,62	0,59	-
13.09.2023	1,308	-0,052	44,81	46,04	43,83	45,73	-1,9	24	0	1	70,4	38,8	31,6	0,62	0,59	-
14.09.2023	1,278	-0,063	45,47	47	44,49	46,7	-2,21	24	0	1	69,6	38,8	30,77	0,62	0,59	-
15.09.2023	1,3	-0,053	43,34	44,73	42,39	44,44	-2,05	24	0	1	70,2	37,7	32,52	0,62	0,58	-
16.09.2023	1,23	-0,045	37,92	39,2	37,06	38,96	-1,9	24	0	1	71	36	35	0,62	0,58	-
17.09.2023	1,293	-0,051	39,69	41,1	38,81	40,86	-2,05	24	0	1	70,7	35,5	35,24	0,62	0,59	-
18.09.2023	1,214	-0,049	37,59	39,09	36,74	38,84	-2,1	24	0	1	70,7	35,6	35,12	0,5	0,49	-
19.09.2023	0,72	0,04	38,3	37,82	37,69	37,55	0,14	24	0	1	57,1	38,2	18,82	0,63	0,59	-
20.09.2023	1,093	-0,003	31,85	31,67	31,14	31,49	-0,35	23	1	1	69,7	34,2	35,52	0,63	0,59	-
21.09.2023	1,754	-0,143	190,32	191,76	185,76	188,25	-2,49	24	0	0	73,6	63,3	10,26	0,63	0,58	-
22.09.2023	1,906	-0,212	278,22	280,75	271,84	275,49	-3,65	24	0	0	71,9	64	7,86	0,62	0,59	-
23.09.2023	1,807	-0,29	269,2	273,07	263,12	268,07	-4,95	24	0	0	71,2	63,2	8,05	0,62	0,59	-
Итого:	43,378	0	2008,12	2026,63	1963,21	2004,04	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,378															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	5995,071	412850,69	414223,9	402766,53	407609,36
23.09.2023	6038,449	414858,81	416250,53	404729,74	409613,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 15:58:53