

#6930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7048  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261215  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,472	-0,159	132,79	135,08	129,86	133,52	-3,66	24	0	1	70	49,6	20,45	0,59	0,58	-
25.09.2022	2,132	-0,159	123,19	125,59	120,47	124,05	-3,58	24	0	1	70,1	50,9	19,24	0,59	0,58	-
26.09.2022	2,002	-0,16	119,52	121,97	116,88	120,45	-3,57	24	0	1	70	51,3	18,7	0,59	0,58	-
27.09.2022	2,06	-0,162	123,69	126,12	120,97	124,56	-3,59	24	0	1	70	51,5	18,57	0,59	0,58	-
28.09.2022	2,032	-0,156	118,01	120,45	115,46	119,02	-3,56	24	0	1	69,3	50,1	19,14	0,53	0,49	-
29.09.2022	1,895	-0,084	128,02	129,07	125,49	127,56	-2,07	24	0	1	65,3	49,4	15,96	0,49	0,42	-
30.09.2022	2,223	-0,076	157,26	157,91	153,86	155,74	-1,88	24	0	0	69,3	54,2	15,11	0,5	0,41	-
01.10.2022	2,14	-0,129	126,65	128,38	123,76	126,67	-2,91	24	0	0	71,6	53	18,56	0,49	0,42	-
02.10.2022	2,17	-0,206	172,18	175,13	168,47	172,64	-4,17	24	0	1	69	54,8	14,23	0,53	0,43	-
03.10.2022	2,146	-0,14	168,59	170,37	165	167,99	-2,99	24	0	0	68,8	54,8	13,99	0,59	0,44	-
04.10.2022	2,216	-0,092	169,74	170,62	166,09	168,22	-2,13	24	0	0	69	55	14,02	0,6	0,44	-
Итого:	23,488	0	1539,64	1560,69	1506,31	1540,42	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,488															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	4165,236	317088,82	318439,68	309324,58	313128,92
04.10.2022	4188,724	318628,46	320000,37	310830,89	314669,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:47:53