

# #112372#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7048  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261215  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	9,249	-0,23	329,1	329,51	320,79	326,24	-5,45	24	0	0	75,7	46,1	29,6	0,67	0,52	1,8
25.12.2024	8,9	-0,248	347,92	348,84	339,43	345,21	-5,78	24	0	0	74,2	47,1	27,02	0,66	0,52	2,1
26.12.2024	8,738	-0,281	394,2	395,76	385,12	391,44	-6,32	24	0	0	71,8	48,3	23,47	0,66	0,52	3,8
27.12.2024	7,948	-0,383	536,05	539,1	523,98	531,48	-7,5	24	0	0	70,9	55	15,93	0,65	0,52	5,3
28.12.2024	8,426	-0,382	562,01	564,73	549,7	557,07	-7,37	24	0	0	69,9	53,8	16,03	0,67	0,52	4,3
29.12.2024	8,971	-0,219	376,83	377,22	368,17	373,36	-5,19	24	0	0	71,7	46,7	25,02	0,66	0,53	3,9
30.12.2024	8,921	-0,3	419,5	421,41	410,07	416,74	-6,67	24	0	0	71	48,5	22,54	0,66	0,53	4,8
31.12.2024	9,047	-0,372	449,85	452,99	439,8	447,83	-8,03	24	0	0	70,7	49,2	21,47	0,66	0,53	5,5
01.01.2025	8,543	-0,352	425,06	428,03	415,51	423,11	-7,6	24	0	0	70,9	49,4	21,46	0,67	0,53	4,2
02.01.2025	9,375	-0,3	391,54	393,23	382,24	389,02	-6,78	24	0	0	73,1	47,7	25,38	0,67	0,52	4
03.01.2025	10,594	-0,283	356,81	357,46	347,22	353,74	-6,52	24	0	0	78,3	47	31,38	0,66	0,52	-0,5
04.01.2025	11,162	-0,314	368,86	369,59	358,6	365,63	-7,03	24	0	0	79,7	47,7	32,05	0,67	0,52	-0,9
05.01.2025	11,07	-0,304	357,06	357,73	347,03	353,95	-6,92	24	0	0	80,3	47,5	32,83	0,66	0,52	-1,8
06.01.2025	10,878	-0,349	386,56	387,97	376,04	383,66	-7,62	24	0	0	78,7	48,8	29,9	0,66	0,53	-1,4
07.01.2025	8,187	-0,391	432,79	436,49	423,01	431,2	-8,19	24	0	0	71,1	50,8	20,33	0,66	0,53	4,9
08.01.2025	9,263	-0,336	397,89	400,26	388,45	395,9	-7,45	24	0	0	73	48,3	24,77	0,66	0,53	2,3
09.01.2025	10,003	-0,308	368,26	369,76	358,86	365,85	-6,99	24	0	0	76,1	47,4	28,79	0,66	0,52	0,7
10.01.2025	9,417	-0,317	358,12	360,18	349,19	356,4	-7,21	24	0	0	75,1	47,2	27,95	0,66	0,53	-
11.01.2025	10,465	-0,329	365,33	366,84	355,6	362,93	-7,33	24	0	0	78	47,6	30,39	0,66	0,52	-
12.01.2025	10,362	-0,317	349,04	350,46	339,59	346,78	-7,19	24	0	0	78,6	47,1	31,5	0,65	0,52	-
13.01.2025	10,514	-0,337	372,73	374,33	362,73	370,2	-7,47	24	0	0	78,2	48,3	29,97	0,66	0,53	-
14.01.2025	10,365	-0,326	378,6	380,12	368,69	375,98	-7,29	24	0	0	77,1	48,1	29,06	0,65	0,52	-
15.01.2025	8,4	-0,355	398,27	401,25	388,97	396,57	-7,6	24	0	0	72,4	49,8	22,57	0,65	0,52	-
16.01.2025	8,574	-0,338	402,51	405,14	393,16	400,46	-7,3	24	0	0	72,2	49,5	22,72	0,66	0,52	-
17.01.2025	8,161	-0,331	393,68	396,28	384,56	391,66	-7,1	24	0	0	72	49,9	22,14	0,66	0,53	-
18.01.2025	7,931	-0,362	438,79	441,94	428,92	436,41	-7,49	24	0	0	71	51,6	19,37	0,65	0,53	-
19.01.2025	8,854	-0,339	436,38	438,66	426,24	433,39	-7,15	24	0	0	72,1	50,5	21,61	0,65	0,52	-
20.01.2025	9,794	-0,293	381,68	382,74	371,96	378,43	-6,47	24	0	0	76	48,9	27,17	0,67	0,52	-
21.01.2025	9,532	-0,274	345,38	346,21	336,27	342,41	-6,14	24	0	0	77,5	48,2	29,22	0,67	0,52	-
22.01.2025	9,626	-0,269	344,18	344,86	335,04	341,09	-6,05	24	0	0	77,8	48,2	29,59	0,67	0,52	-
23.01.2025	9,441	-0,268	351,03	351,69	341,77	347,72	-5,95	24	0	0	77,4	49	28,46	0,66	0,52	-
Итого:	290,711	0	12216,01	12270,78	11916,71	12131,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	290,711															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	711,179	75152,3	76415,45	73452,54	75143,57
23.01.2025	1001,89	87368,31	88686,23	85369,25	87275,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:09:47