

#296694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,804	0	100,533	0	0	98,143	0	0	24	0	0	0	73,1	54	0	0,54	0,37	0	-
20.03.2026	1,725	0	98,453	0	0	96,15	0	0	24	0	0	0	72,5	54,6	0	0,54	0,37	0	-
21.03.2026	1,693	0	104,58	0	0	102,136	0	0	24	0	0	0	72,5	55,3	0	0,55	0,36	0	-
22.03.2026	1,695	0	100,028	0	0	97,682	0	0	24	0	0	0	72,6	54,7	0	0,56	0,36	0	-
23.03.2026	1,694	0	90,6	0	0	88,483	0	0	24	0	0	0	72,5	53,2	0	0,56	0,36	0	-
24.03.2026	1,64	0	87,655	0	0	85,597	0	0	24	0	0	0	72,7	53,4	0	0,55	0,35	0	-
25.03.2026	1,662	0	84,21	0	0	82,244	0	0	24	0	0	0	72,4	52,3	0	0,55	0,35	0	-
26.03.2026	1,67	0	91,375	0	0	89,221	0	0	24	0	0	0	72,8	54	0	0,55	0,36	0	-
27.03.2026	1,778	0	103,503	0	0	101,078	0	0	24	0	0	0	72,6	54,7	0	0,55	0,36	0	-
28.03.2026	1,718	0	101,17	0	0	98,798	0	0	24	0	0	0	72,6	54,7	0	0,56	0,36	0	-
29.03.2026	1,725	0	93,66	0	0	91,48	0	0	24	0	0	0	72,3	53,4	0	0,56	0,36	0	-
30.03.2026	1,666	0	93,888	0	0	91,692	0	0	24	0	0	0	72,5	54,2	0	0,56	0,36	0	-
31.03.2026	1,723	0	97,44	0	0	95,161	0	0	24	0	0	0	72,5	54,4	0	0,56	0,36	0	-
01.04.2026	1,753	0	104,783	0	0	102,326	0	0	24	0	0	0	72,6	55,2	0	0,55	0,36	0	-
02.04.2026	1,695	0	98,775	0	0	96,478	0	0	24	0	0	0	72,2	54	0	0,52	0,39	0	-
03.04.2026	1,58	0	91,62	0	0	89,471	0	0	24	0	0	0	72,6	54,7	0	0,54	0,37	0	-
04.04.2026	1,553	0	89,025	0	0	86,957	0	0	24	0	0	0	72,2	54,2	0	0,55	0,36	0	-
05.04.2026	1,582	0	87,228	0	0	85,185	0	0	24	0	0	0	72,6	53,8	0	0,56	0,36	0	-
06.04.2026	1,553	0	84,968	0	0	83	0	0	24	0	0	0	72,1	53,4	0	0,55	0,36	0	-
07.04.2026	0,896	0	52,503	0	0	51,276	0	0	16,43	7,57	786433	32768	72,4	54,4	0	0,53	0,34	0	-
08.04.2026	1,356	0	63,505	0	0	62,02	0	0	14,7	9,3	786433	32768	72,5	53,2	0	0,53	0,34	0	-
09.04.2026	1,909	0	111,428	0	0	108,79	0	0	24	0	0	0	73	55,5	0	0,54	0,36	0	-
10.04.2026	1,943	0	112,56	0	0	109,912	0	0	24	0	0	0	72,7	55,1	0	0,54	0,36	0	-
11.04.2026	2,031	0	114,578	0	0	111,873	0	0	24	0	0	0	72,9	54,8	0	0,55	0,36	0	-
12.04.2026	2,004	0	115,653	0	0	112,932	0	0	24	0	0	0	72,7	55,1	0	0,55	0,36	0	-
13.04.2026	1,923	0	114,968	0	0	112,238	0	0	24	0	0	0	73,1	56	0	0,55	0,36	0	-
14.04.2026	1,88	0	115,523	0	0	112,865	0	0	24	0	0	0	71,8	55,2	0	0,55	0,36	0	-
15.04.2026	1,85	0	151,01	0	0	147,846	0	0	24	0	0	0	68	54,9	0	0,49	0,35	0	-
16.04.2026	2,454	0	242,952	0	0	237,201	0	0	24	0	0	0	72,9	62,6	0	0,48	0,37	0	-
17.04.2026	2,435	0	243,297	0	0	237,486	0	0	24	0	0	0	73,3	63,1	0	0,48	0,37	0	-
18.04.2026	2,394	0	247,334	0	0	241,45	0	0	24	0	0	0	73,1	63,2	0	0,48	0,36	0	-
Итого:	54,984	0	3488,805	0	0	3407,171	0	0	727,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,984																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 727,13

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	4791,149	340587,031	0	0	332462,719	0	0	73781,63	696	6512,77	0
18.04.2026	4846,131	344075,844	0	0	335869,906	0	0	74508,77	1423,13	6529,63	16,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:27:42