

#126181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
4402
7462
ВКТ-9
4170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,895	0	148,041	0	0	144,689	0	0	24	0	0	0	71,2	51,1	0	0,54	0,38	0	5,5
25.03.2025	2,531	0	148,23	0	0	144,871	0	0	24	0	0	0	71,3	53,6	0	0,54	0,38	0	4,4
26.03.2025	2,947	0	137,686	0	0	134,581	0	0	24	0	0	0	71,1	49,2	0	0,54	0,38	0	6,9
27.03.2025	2,975	0	141,506	0	0	138,311	0	0	24	0	0	0	71,1	49,6	0	0,54	0,38	0	5,7
28.03.2025	2,639	0	135,008	0	0	131,963	0	0	24	0	0	0	71,1	51,2	0	0,55	0,37	0	8,9
29.03.2025	2,572	0	137,241	0	0	134,15	0	0	24	0	0	0	71	52	0	0,55	0,37	0	9,9
30.03.2025	2,753	0	136,211	0	0	133,149	0	0	24	0	0	0	71	50,4	0	0,54	0,38	0	6,8
31.03.2025	2,824	0	140,436	0	0	137,269	0	0	24	0	0	0	71,1	50,6	0	0,54	0,38	0	5,9
01.04.2025	2,959	0	146,436	0	0	143,093	0	0	24	0	0	0	71,5	50,9	0	0,53	0,38	0	-
02.04.2025	2,703	0	136,386	0	0	133,295	0	0	24	0	0	0	71,2	51	0	0,53	0,37	0	-
03.04.2025	2,528	0	132,708	0	0	129,701	0	0	24	0	0	0	71,2	51,9	0	0,53	0,37	0	-
04.04.2025	2,674	0	138,453	0	0	135,284	0	0	24	0	0	0	71,6	51,9	0	0,53	0,37	0	-
05.04.2025	2,906	0	162,66	0	0	158,853	0	0	24	0	0	0	72,5	54,1	0	0,52	0,38	0	-
06.04.2025	2,963	0	169,722	0	0	165,529	0	0	24	0	0	0	74,7	56,7	0	0,52	0,38	0	-
07.04.2025	3,005	0	154,643	0	0	150,933	0	0	24	0	0	0	73,5	53,3	0	0,52	0,38	0	-
08.04.2025	2,939	0	160,485	0	0	156,772	0	0	24	0	0	0	72,1	53,2	0	0,52	0,38	0	-
09.04.2025	2,813	0	154,398	0	0	150,843	0	0	24	0	0	0	71,9	53	0	0,52	0,38	0	-
10.04.2025	2,872	0	163,67	0	0	159,857	0	0	24	0	0	0	72,3	54,2	0	0,52	0,38	0	-
11.04.2025	2,851	0	146,56	0	0	143,199	0	0	24	0	0	0	71,7	51,7	0	0,52	0,37	0	-
12.04.2025	2,649	0	142,853	0	0	139,573	0	0	24	0	0	0	71,8	52,6	0	0,53	0,37	0	-
13.04.2025	2,582	0	134,633	0	0	131,564	0	0	24	0	0	0	71,5	52	0	0,54	0,36	0	-
14.04.2025	2,244	0	128,888	0	0	125,968	0	0	24	0	0	0	71,2	53,4	0	0,53	0,36	0	-
15.04.2025	2,148	0	124,245	0	0	121,491	0	0	24	0	0	0	70,4	52,8	0	0,51	0,35	0	-
16.04.2025	0,998	0	100,463	0	0	98,234	0	0	24	0	0	2	70,4	61,3	0	0,51	0,34	0	-
17.04.2025	0,364	0	77,898	0	0	76,201	0	0	24	0	0	2	69,7	64,8	0	0,47	0,33	0	-
18.04.2025	0,372	0	73,51	0	0	71,913	0	0	24	0	0	2	69,6	64,5	0	0,45	0,32	0	-
19.04.2025	0,394	0	74,635	0	0	73,018	0	0	24	0	0	2	69,5	64,1	0	0,46	0,32	0	-
20.04.2025	0,341	0	72,998	0	0	71,434	0	0	24	0	0	2	69	64,3	0	0,45	0,33	0	-
21.04.2025	0,35	0	65,52	0	0	64,15	0	0	24	0	0	2	68	62,2	0	0,44	0,33	0	-
22.04.2025	0,445	0	78,01	0	0	76,254	0	0	24	0	0	2	70,9	64	0	0,45	0,34	0	-
23.04.2025	0,369	0	66,25	0	0	64,77	0	0	23,95	0,05	0	32774	70,6	63,2	0	0,44	0,34	0	-
Итого:	66,605	0	3930,383	0	0	3840,912	0	0	743,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,605																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	4046,544	280332,469	0	0	273778,562	0	0	65157,5	696	6496,9	0
23.04.2025	4113,148	284262,844	0	0	277619,469	0	0	65901,45	1439,95	6496,95	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:34:29