

#6895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7462
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4170
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,495	0	165,1	0	0	161,641	0	0	24	0	0	0	68,2	52,8	0	0,47	0,37	0	4
25.04.2021	2,52	0	163,343	0	0	159,891	0	0	24	0	0	0	68,5	52,8	0	0,47	0,37	0	3,7
26.04.2021	2,458	0	157,903	0	0	154,597	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0	0,46	0,37	0	2,9
27.04.2021	2,498	0	159,908	0	0	156,509	0	0	24	0	0	0	68,7	52,8	0	0,46	0,37	0	4,1
28.04.2021	2,513	0	165,292	0	0	161,826	0	0	24	0	0	0	68,2	52,7	0	0,47	0,37	0	6,7
29.04.2021	2,548	0	167,285	0	0	163,746	0	0	24	0	0	0	68,6	53	0	0,47	0,36	0	9,3
30.04.2021	1,059	0	93,451	0	0	91,494	0	0	24	0	0	2	68,1	58	0	0,4	0,32	0	7
01.05.2021	0,449	0	71,8	0	0	70,326	0	0	24	0	0	2	67,4	61,1	0	0,42	0,31	0	7,3
02.05.2021	0,377	0	72,285	0	0	70,821	0	0	24	0	0	2	66,9	61,5	0	0,43	0,31	0	6,2
03.05.2021	0,455	0	72,185	0	0	70,704	0	0	24	0	0	2	67,4	61	0	0,43	0,31	0	5,8
04.05.2021	0,396	0	130,797	0	0	128,148	0	0	23,68	0,32	0	32774	66,8	61,1	0	0,41	0,32	0	9,6
05.05.2021	0,452	0	198,882	0	0	194,727	0	0	24	0	0	2	68	65,7	0	0,42	0,32	0	10,4
06.05.2021	0,26	0	132,565	0	0	129,825	0	0	16,03	7,97	786432	32774	67,6	57,6	0	0,43	0,31	0	6,9
07.05.2021	0,477	0	178,348	0	0	174,594	0	0	24	0	0	2	68,3	65,5	0	0,42	0,33	0	6,9
08.05.2021	0,454	0	159,643	0	0	156,295	0	0	24	0	0	2	68,2	65,3	0	0,41	0,34	0	6,3
09.05.2021	0,482	0	164,468	0	0	161,004	0	0	24	0	0	2	68,3	65,4	0	0,41	0,34	0	11,1
10.05.2021	0,471	0	165,048	0	0	161,604	0	0	24	0	0	2	68	65,1	0	0,41	0,34	0	17,8
11.05.2021	0,414	0	168,722	0	0	165,184	0	0	24	0	0	2	68,2	65,7	0	0,41	0,34	0	19,7
12.05.2021	0,053	0	45,722	0	0	44,8	0	0	6,73	17,27	0	32774	66,6	53,7	0	0,29	0,27	0	19,2
13.05.2021	0,406	0	154,638	0	0	151,41	0	0	24	0	0	2	68	65,2	0	0,4	0,34	0	9,9
14.05.2021	0,407	0	150,098	0	0	146,956	0	0	24	0	0	2	68,1	65,3	0	0,4	0,35	0	10,6
15.05.2021	0,403	0	140,961	0	0	137,969	0	0	24	0	0	2	68,6	65,7	0	0,4	0,35	0	10
16.05.2021	0,387	0	139,533	0	0	136,612	0	0	24	0	0	2	68,1	65,2	0	0,4	0,35	0	12,5
17.05.2021	0,38	0	109,278	0	0	107,032	0	0	23,93	0,07	0	32774	67,4	62,6	0	0,39	0,36	0	14,5
18.05.2021	0,379	0	125,835	0	0	123,252	0	0	24	0	0	2	67,3	64	0	0,39	0,35	0	11,4
19.05.2021	0,374	0	157,233	0	0	153,975	0	0	24	0	0	2	67,7	65,2	0	0,4	0,33	0	10,4
20.05.2021	0,374	0	162,638	0	0	159,232	0	0	24	0	0	2	68,1	65,7	0	0,4	0,33	0	-
21.05.2021	0,442	0	161,653	0	0	158,276	0	0	24	0	0	2	68	65,2	0	0,4	0,33	0	14
22.05.2021	0,394	0	162,78	0	0	159,39	0	0	24	0	0	2	67,9	65,4	0	0,4	0,33	0	-
23.05.2021	0,394	0	163,375	0	0	159,925	0	0	24	0	0	2	68,4	66	0	0,4	0,33	0	-
Итого:	25,171	0	4260,769	0	0	4171,765	0	0	694,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,171																		

Общее время работы системы, ч 720
 Период нормальной работы системы, ч 694,37

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1769,016	125737,805	0	0	122757,875	0	0	32540	768	4794,28	0
23.05.2021	1794,189	129998,57	0	0	126929,641	0	0	33234,38	1462,38	4819,9	25,62

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 8:05:24