

#6893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,355	0	60,728	0	0	59,399	0	0	24	0	0	2	69,8	63,9	0	0,43	0,34	0	-
25.05.2023	0,37	0	62,18	0	0	60,825	0	0	24	0	0	2	69,7	63,6	0	0,43	0,35	0	-
26.05.2023	0,358	0	63,248	0	0	61,863	0	0	24	0	0	2	69,9	64,1	0	0,43	0,35	0	-
27.05.2023	0,379	0	63,423	0	0	62,037	0	0	24	0	0	2	69,8	63,7	0	0,44	0,35	0	-
28.05.2023	0,377	0	63,57	0	0	62,176	0	0	24	0	0	2	69,9	63,9	0	0,44	0,35	0	-
29.05.2023	0,335	0	64,183	0	0	62,781	0	0	24	0	0	2	69,8	64,4	0	0,44	0,35	0	-
30.05.2023	0,385	0	63,99	0	0	62,589	0	0	24	0	0	2	69,9	63,7	0	0,44	0,35	0	-
31.05.2023	0,37	0	64,245	0	0	62,843	0	0	24	0	0	2	69,8	63,8	0	0,44	0,35	0	-
01.06.2023	0,378	0	65,18	0	0	63,752	0	0	24	0	0	2	69,9	64	0	0,44	0,35	0	-
02.06.2023	0,357	0	64,63	0	0	63,222	0	0	24	0	0	2	69,7	64	0	0,44	0,35	0	-
03.06.2023	0,369	0	65,108	0	0	63,684	0	0	24	0	0	2	69,8	64	0	0,44	0,35	0	-
04.06.2023	0,356	0	65,128	0	0	63,706	0	0	24	0	0	2	69,8	64,2	0	0,44	0,35	0	-
05.06.2023	0,353	0	64,82	0	0	63,4	0	0	24	0	0	2	69,9	64,3	0	0,44	0,35	0	-
06.06.2023	0,348	0	63,688	0	0	62,299	0	0	24	0	0	2	69,7	64,1	0	0,44	0,34	0	-
07.06.2023	0,363	0	63,658	0	0	62,262	0	0	24	0	0	2	69,9	64,1	0	0,44	0,35	0	-
08.06.2023	0,329	0	63,775	0	0	62,38	0	0	24	0	0	2	69,8	64,6	0	0,44	0,35	0	-
09.06.2023	0,322	0	64,283	0	0	62,881	0	0	24	0	0	2	69,7	64,6	0	0,44	0,34	0	-
10.06.2023	0,339	0	63,768	0	0	62,378	0	0	24	0	0	2	69,7	64,3	0	0,43	0,34	0	-
11.06.2023	0,318	0	63,718	0	0	62,33	0	0	24	0	0	2	69,7	64,6	0	0,43	0,34	0	-
12.06.2023	0,316	0	63,8	0	0	62,408	0	0	24	0	0	2	69,8	64,7	0	0,43	0,34	0	-
13.06.2023	0,349	0	64,155	0	0	62,755	0	0	24	0	0	2	69,8	64,2	0	0,44	0,34	0	-
14.06.2023	0,324	0	65,128	0	0	63,704	0	0	24	0	0	2	69,8	64,7	0	0,44	0,35	0	-
15.06.2023	0,346	0	65,098	0	0	63,675	0	0	24	0	0	2	69,8	64,4	0	0,44	0,34	0	-
16.06.2023	0,329	0	60,303	0	0	58,986	0	0	24	0	0	2	69,8	64,1	0	0,42	0,34	0	-
17.06.2023	0,352	0	58,668	0	0	57,388	0	0	24	0	0	2	69,7	63,6	0	0,41	0,34	0	-
18.06.2023	0,381	0	62,29	0	0	60,932	0	0	24	0	0	2	69,7	63,4	0	0,43	0,34	0	-
19.06.2023	0,347	0	61,343	0	0	60,001	0	0	24	0	0	2	69,8	64	0	0,43	0,34	0	-
20.06.2023	0,322	0	61,7	0	0	60,35	0	0	24	0	0	2	69,8	64,5	0	0,42	0,34	0	-
21.06.2023	0,327	0	62,053	0	0	60,701	0	0	24	0	0	2	69,6	64,3	0	0,42	0,34	0	-
22.06.2023	0,334	0	62,848	0	0	61,479	0	0	24	0	0	2	69,7	64,2	0	0,43	0,34	0	-
23.06.2023	0,308	0	61,975	0	0	60,619	0	0	24	0	0	2	69,8	64,8	0	0,42	0,34	0	-
Итого:	10,796	0	1962,684	0	0	1919,805	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,796																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2023	2970,736	211262,391	0	0	206334,438	0	0	50262,63	743,65	5311,75	0,35
23.06.2023	2981,535	213225,062	0	0	208254,25	0	0	51006,63	1487,65	5311,75	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:22:04